

#89353#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.06.2024	63,48	46,74	16,74	37,44	36,75	25,7	25,46	11,29	5,94	5,85	1,042	0,432	24	0	
23.06.2024	62,61	46,27	16,34	38,02	37,35	25,85	25,61	11,74	5,95	5,86	1,047	0,442	24	0	
24.06.2024	63,32	46,66	16,66	37,93	37,24	25,88	25,64	11,6	5,96	5,85	1,054	0,44	24	0	
25.06.2024	64,18	46,83	17,35	36,56	35,86	25,98	25,74	10,12	5,95	5,85	1,004	0,387	24	0	
26.06.2024	64,63	47,51	17,12	36,78	36,08	25,71	25,47	10,61	5,96	5,85	1,025	0,413	24	0	
27.06.2024	64,67	47,76	16,91	35,85	35,16	25,88	25,64	9,52	5,97	5,86	0,962	0,373	24	0	
28.06.2024	64,6	47,96	16,64	35,56	34,88	25,76	25,52	9,36	5,95	5,84	0,943	0,37	24	0	
29.06.2024	64,59	47,89	16,7	36,55	35,86	25,69	25,45	10,41	5,95	5,84	1,003	0,412	24	0	
30.06.2024	64,4	47,93	16,47	36,49	35,81	25,89	25,65	10,16	5,96	5,85	0,983	0,399	24	0	
01.07.2024	64,84	48,12	16,72	36,41	35,73	25,53	25,29	10,44	5,97	5,86	1,004	0,413	24	0	
02.07.2024	64,77	47,9	16,87	37,5	36,79	25,67	25,43	11,36	5,97	5,86	1,064	0,444	24	0	
03.07.2024	64,75	47,29	17,46	35,52	34,83	25,88	25,64	9,19	5,96	5,86	0,959	0,354	24	0	
04.07.2024	64,73	47,54	17,19	37,39	36,69	26,04	25,8	10,89	5,96	5,86	1,047	0,427	24	0	
05.07.2024	64,01	47,34	16,67	38,16	37,46	26,47	26,23	11,23	5,95	5,85	1,055	0,435	24	0	
06.07.2024	63,97	47,04	16,93	37,05	36,34	25,7	25,46	10,88	5,96	5,86	1,027	0,419	24	0	
07.07.2024	63,82	47,33	16,49	37,96	37,27	25,61	25,37	11,9	5,96	5,86	1,068	0,462	24	0	
08.07.2024	63,25	46,93	16,32	37,56	36,87	25,6	25,36	11,51	5,96	5,86	1,036	0,44	24	0	
09.07.2024	64,36	47,49	16,87	36,62	35,93	25,64	25,4	10,53	5,97	5,86	1,009	0,408	24	0	
10.07.2024	63,93	47,66	16,27	36,6	35,91	25,67	25,43	10,48	5,98	5,86	0,989	0,41	24	0	
11.07.2024	64,16	47,69	16,47	36,59	35,91	25,47	25,23	10,68	5,96	5,85	1,002	0,419	24	0	
12.07.2024	64,44	47,95	16,49	36,19	35,52	25,39	25,15	10,37	5,97	5,87	0,989	0,409	24	0	
13.07.2024	64,07	47,66	16,41	36,41	35,75	25,47	25,23	10,52	5,97	5,85	0,989	0,412	24	0	
14.07.2024	63,87	47,62	16,25	37,12	36,44	25,5	25,26	11,18	5,97	5,85	1,025	0,438	24	0	
15.07.2024	64,24	48	16,24	36,82	36,12	25,53	25,29	10,83	5,96	5,85	1,007	0,425	24	0	
16.07.2024	63,98	47,81	16,17	35,39	34,72	25,15	24,91	9,81	5,79	5,68	0,939	0,388	24	0	
17.07.2024	63,89	48,02	15,87	36,6	35,91	23,47	23,23	12,68	5,86	5,83	1,065	0,497	24	0	
18.07.2024	64,16	47,31	16,85	35,1	34,44	24,36	24,12	10,32	5,98	5,86	0,974	0,401	24	0	
19.07.2024	64,08	47,11	16,97	35,32	34,64	24,68	24,44	10,2	5,97	5,85	0,976	0,393	24	0	
20.07.2024	64,82	47,63	17,19	35,82	35,15	24,62	24,38	10,77	5,96	5,85	1,018	0,422	24	0	
21.07.2024	64,93	47,78	17,15	36,08	35,39	24,78	24,54	10,85	5,98	5,86	1,024	0,426	24	0	
22.07.2024	64,68	47,72	16,96	35,75	35,05	24,6	24,36	10,69	5,97	5,86	1,006	0,419	24	0	
Итого:				1135,1	1113,85	789,17	781,73	332,12			31,335	12,929	744	0	
Средние:	64,2	47,49	16,7						5,95	5,84					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/06/2424:00	11897,71	11695,36	8424,58	8351,36	3344	301,45	123,102	7910	936
22/07/2424:00	13032,85	12809,21	9213,75	9133,09	3676,12	332,785	136,031	8654	936
Итого:	1135,14	1113,85	789,17	781,73	332,12	31,335	12,929	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9599ч



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

