

#27795#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xA196

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2023	61,6	44,93	16,67	35,85	35,2	23,46	23,22	11,98	5,46	5,43	1,013	0,434	24	0	
24.07.2023	61,7	45,39	16,31	36,78	36,15	23,62	23,38	12,77	5,48	5,43	1,055	0,47	24	0	
25.07.2023	61,99	45,25	16,74	35,19	34,55	23,8	23,56	10,99	5,51	5,45	0,975	0,401	24	0	
26.07.2023	62,36	45,42	16,94	35,26	34,64	23,66	23,42	11,22	5,49	5,43	0,993	0,411	24	0	
27.07.2023	62,07	45,01	17,06	35,7	35,07	23,58	23,34	11,73	5,49	5,44	1,019	0,425	24	0	
28.07.2023	62,24	45,41	16,83	35,73	35,08	23,84	23,6	11,48	5,51	5,45	1,006	0,419	24	0	
29.07.2023	62,2	45,5	16,7	37,11	36,47	23,29	23,05	13,42	5,49	5,45	1,095	0,497	24	0	
30.07.2023	62,17	45,44	16,73	35,83	35,2	23,23	22,99	12,21	5,5	5,45	1,033	0,451	24	0	
31.07.2023	63,12	45,78	17,34	35,29	34,63	23,51	23,27	11,36	5,5	5,44	1,016	0,423	24	0	
01.08.2023	61,63	45,76	15,87	38,96	38,29	22,45	22,21	16,08	5,44	5,37	1,196	0,597	24	0	
02.08.2023	30,44	29,27	1,17	14,84	14,79	11,22	11,19	3,6	3,72	3,55	0,092	0,067	24	0	*
03.08.2023	21,39	21,44	-0,05	0,83	0,83	0,02	0,02	0,81	2,41	2,1	0,009	0,013	24	0	*
04.08.2023	20,81	21,54	-0,73	1,04	1,04	0	0	1,04	2,35	2,15	0,01	0,012	24	0	*
05.08.2023	20,09	20,77	-0,68	1,06	1,06	0,01	0,01	1,05	1,66	2,09	0,013	0,013	24	0	*
06.08.2023	20,01	19,62	0,39	0,67	0,67	0,01	0,01	0,66	1,66	2,13	0,004	0,004	24	0	*
07.08.2023	19,94	20,11	-0,17	0,7	0,7	0,01	0,01	0,69	1,78	2,09	0,004	0,004	24	0	*
08.08.2023	17,81	18,91	-1,1	1,21	1,21	0,08	0,08	1,13	2,35	2,24	0,006	0,008	24	0	*
09.08.2023	18,76	19,12	-0,36	0,73	0,73	0,02	0,02	0,71	2,49	2,34	0,003	0,005	24	0	*
10.08.2023	19,74	19	0,74	1,12	1,12	0	0	1,12	2,41	1,99	0,009	0,006	24	0	*
11.08.2023	17,59	18,31	-0,72	1,45	1,45	0,02	0,02	1,43	2,42	2,28	0,01	0,012	24	0	*
12.08.2023	18,38	18,58	-0,2	0,58	0,58	0,01	0,01	0,57	2,15	2,08	0,002	0,001	24	0	*
13.08.2023	18,62	18,55	0,07	0,65	0,65	0,02	0,02	0,63	2,19	1,82	0,002	0,002	24	0	*
14.08.2023	18,61	19,02	-0,41	0,66	0,66	0	0	0,66	2,23	1,95	0,003	0,003	24	0	*
15.08.2023	19,04	18,28	0,76	0,77	0,77	0,02	0,02	0,75	2,23	2,17	0,003	0,004	24	0	*
16.08.2023	19,32	19,86	-0,54	0,67	0,67	0,01	0,01	0,66	2,24	2,05	0,004	0,004	24	0	*
17.08.2023	20,09	19,07	1,02	0,75	0,75	0,05	0,05	0,7	2,26	2,21	0,004	0,004	24	0	*
18.08.2023	20,06	20,26	-0,2	0,67	0,67	0,01	0,01	0,66	2,26	2,03	0,004	0,004	24	0	*
19.08.2023	20,11	19,7	0,41	0,95	0,95	0,01	0,01	0,94	2,19	2,12	0,009	0,009	24	0	*
20.08.2023	20,24	20,78	-0,54	0,87	0,87	0,01	0,01	0,86	2,19	2,05	0,009	0,009	24	0	*
21.08.2023	20,46	20,45	0,01	0,77	0,77	0,01	0,01	0,76	2,14	2,06	0,006	0,006	24	0	*
22.08.2023	20,58	20,54	0,04	0,81	0,81	0,01	0,01	0,8	2,06	1,98	0,005	0,005	24	0	*
23.08.2023	20,18	19,93	0,25	0,72	0,72	0,02	0,02	0,7	1,99	2,08	0,004	0,004	24	0	*
Итого:				394,22	387,75	246,01	243,58	144,17			10,616	4,727	768	0	
Средние:	33,22	28,03	5,19						3,25	3,18					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/07/2324:00	434,73	426,91	292,05	289,11	137,8	12,082	5,069	294	512
23/08/2324:00	828,95	814,66	538,06	532,69	281,97	22,698	9,796	1062	512
Итого:	394,22	387,75	246,01	243,58	144,17	10,616	4,727	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1583ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

