

#29978#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-23/09/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0хА196

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	20,18	19,93	0,25	0,72	0,72	0,02	0,02	0,7	1,99	2,08	0,004	0,004	24	0	*
24.08.2023	20,2	19,89	0,31	0,65	0,65	0,01	0,01	0,64	2,1	2,03	0,005	0,005	24	0	*
25.08.2023	19,91	19,69	0,22	0,68	0,68	0,01	0,01	0,67	2,27	2,02	0,004	0,004	24	0	*
26.08.2023	19,9	20,13	-0,23	0,7	0,7	0,01	0,01	0,69	2,27	2,04	0,005	0,005	24	0	*
27.08.2023	20,42	20,3	0,12	0,69	0,69	0,02	0,02	0,67	2,15	1,95	0,004	0,004	24	0	*
28.08.2023	20,01	19,52	0,49	0,79	0,79	0,03	0,03	0,76	2,06	2,08	0,004	0,004	24	0	*
29.08.2023	20,15	19,25	0,9	0,66	0,66	0,03	0,03	0,63	2,14	2,05	0,003	0,003	24	0	*
30.08.2023	19,53	19,53	0	0,79	0,79	0,01	0,01	0,78	2,08	1,91	0,006	0,006	24	0	*
31.08.2023	58,2	45,18	13,02	14,95	14,7	1,11	1,1	13,6	4,88	4,68	0,683	0,248	24	0	
01.09.2023	62,58	49,29	13,29	32,43	31,87	20,44	20,26	11,61	5,6	5,53	0,89	0,454	24	0	
02.09.2023	62,14	47,79	14,35	34,59	33,96	21,92	21,68	12,28	5,6	5,54	0,961	0,476	24	0	
03.09.2023	61,76	45,35	16,41	32,81	32,23	20,88	20,64	11,59	5,56	5,52	0,95	0,423	24	0	
04.09.2023	62,81	45,32	17,49	32,76	32,17	21,2	20,96	11,21	5,63	5,6	0,967	0,412	24	0	
05.09.2023	62,62	45,24	17,38	32,13	31,55	20,97	20,73	10,82	5,66	5,61	0,939	0,396	24	0	
06.09.2023	58,82	44	14,82	15,52	15,27	8,21	8,12	7,15	4,17	4,07	0,475	0,16	24	0	
07.09.2023	62,33	48,75	13,58	21,45	21,11	8,64	8,53	12,58	5,56	5,45	0,786	0,394	24	0	
08.09.2023	63,11	49,38	13,73	29,22	28,68	18,84	18,61	10,07	5,58	5,5	0,8	0,405	23	1	*
09.09.2023	63,24	45,65	17,59	34,41	33,76	22,73	22,49	11,27	5,57	5,51	1,006	0,418	24	0	
10.09.2023	62,73	45,42	17,31	35,03	34,39	23,07	22,83	11,56	5,56	5,5	1,015	0,427	24	0	
11.09.2023	63,21	45,68	17,53	33,83	33,19	23,29	23,05	10,14	5,59	5,53	0,953	0,374	24	0	
12.09.2023	62,78	45,74	17,04	33,98	33,37	23,1	22,86	10,51	5,55	5,49	0,953	0,39	24	0	
13.09.2023	63,47	46,24	17,23	34,59	33,93	23,27	23,03	10,9	5,57	5,51	0,989	0,409	24	0	
14.09.2023	62,59	45,73	16,86	34,9	34,25	23,22	22,98	11,27	5,56	5,51	0,989	0,418	24	0	
15.09.2023	61,18	46,55	14,63	33,26	32,69	18,45	18,25	14,44	5,19	5,31	1,022	0,558	24	0	
16.09.2023	62,07	47,91	14,16	31,27	30,7	19,27	19,03	11,67	5,54	5,47	0,887	0,443	24	0	
17.09.2023	61,7	45,21	16,49	35,6	34,96	22,84	22,6	12,36	5,5	5,45	1,022	0,451	24	0	
18.09.2023	62,43	46,15	16,28	35,86	35,22	23,43	23,19	12,03	5,56	5,51	1,019	0,455	24	0	
19.09.2023	62,38	45,86	16,52	33,83	33,25	23,62	23,38	9,87	5,58	5,54	0,911	0,363	24	0	
20.09.2023	62,52	45,84	16,68	34,93	34,29	22,65	22,41	11,88	5,61	5,56	1,005	0,444	24	0	
21.09.2023	62,96	45,93	17,03	34,08	33,45	22,81	22,57	10,88	5,62	5,57	0,969	0,407	24	0	
22.09.2023	63,02	46,25	16,77	34,94	34,29	22,58	22,34	11,95	5,59	5,56	1,018	0,451	24	0	
23.09.2023	62,65	46,02	16,63	34,36	33,74	21,99	21,75	11,99	5,57	5,52	1,004	0,449	24	0	
Итого:				766,41	752,7	478,67	473,53	279,17			22,248	9,86	767	1	
Средние:	51,67	39,64	12,02						4,63	4,56					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2324:00	828,23	813,94	538,04	532,67	281,27	22,694	9,792	1038	512
23/09/2324:00	1594,64	1566,64	1016,71	1006,2	560,44	44,942	19,652	1805	513
Итого:	766,41	752,7	478,67	473,53	279,17	22,248	9,86	767	1

Период нормальной работы 767ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

