

#94507#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00 °C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xА196

ПО 2.7

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2     | Mг     | P1     | P2     | Qo     | Qг    | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т      | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | Гкал  | ч   | ч   |    |
| 23.08.2024 | 62,46 | 47,79 | 14,67 | ----   | ----    | ----   | ----   | ----   | 7      | 3      | ----   | ----  | 0   | 24  | *  |
| 24.08.2024 | 61,77 | 47,33 | 14,44 | ----   | ----    | ----   | ----   | ----   | 7      | 3      | ----   | ----  | 0   | 24  | *  |
| 25.08.2024 | 61,62 | 47,65 | 13,97 | ----   | ----    | ----   | ----   | ----   | 7      | 3      | ----   | ----  | 0   | 24  | *  |
| 26.08.2024 | 61,36 | 47,33 | 14,03 | ----   | ----    | ----   | ----   | ----   | 7      | 3      | ----   | ----  | 0   | 24  | *  |
| 27.08.2024 | 57,85 | 46,03 | 11,82 | 20,88  | 20,55   | 14,56  | 14,45  | 6,1    | 6,47   | 4,4    | 0,469  | 0,225 | 11  | 13  | *  |
| 28.08.2024 | 60,43 | 46,75 | 13,68 | 41,52  | 40,84   | 31,46  | 31,22  | 9,62   | 5,93   | 5,81   | 0,919  | 0,366 | 24  | 0   |    |
| 29.08.2024 | 61,63 | 47,99 | 13,64 | 43,01  | 42,28   | 32,43  | 32,1   | 10,18  | 5,93   | 5,8    | 0,974  | 0,398 | 24  | 0   |    |
| 30.08.2024 | 62,09 | 48,45 | 13,64 | 42,36  | 41,62   | 31,46  | 31,13  | 10,49  | 5,92   | 5,78   | 0,978  | 0,416 | 24  | 0   |    |
| 31.08.2024 | 60,33 | 47,52 | 12,81 | 44,03  | 43,32   | 31,76  | 31,51  | 11,81  | 5,93   | 5,81   | 1,006  | 0,456 | 24  | 0   |    |
| 01.09.2024 | 57,64 | 46,27 | 11,37 | 44,54  | 43,86   | 31,86  | 31,61  | 12,25  | 5,94   | 5,8    | 0,952  | 0,449 | 24  | 0   |    |
| 02.09.2024 | 59,33 | 45,95 | 13,38 | 43,16  | 42,49   | 32,31  | 32     | 10,49  | 5,91   | 5,79   | 0,956  | 0,398 | 24  | 0   |    |
| 03.09.2024 | 61,69 | 48,09 | 13,6  | 43,56  | 42,8    | 32,81  | 32,44  | 10,36  | 5,94   | 5,81   | 0,985  | 0,406 | 24  | 0   |    |
| 04.09.2024 | 61,56 | 47,93 | 13,63 | 41,5   | 40,79   | 31,98  | 31,68  | 9,11   | 5,96   | 5,81   | 0,911  | 0,356 | 24  | 0   |    |
| 05.09.2024 | 61,91 | 48,28 | 13,63 | 42,84  | 42,11   | 32,19  | 31,88  | 10,23  | 5,95   | 5,81   | 0,975  | 0,406 | 24  | 0   |    |
| 06.09.2024 | 61,95 | 48,3  | 13,65 | 42,01  | 41,29   | 32,01  | 31,7   | 9,59   | 5,95   | 5,81   | 0,939  | 0,379 | 24  | 0   |    |
| 07.09.2024 | 62,04 | 48,36 | 13,68 | 42,51  | 41,74   | 32,17  | 31,83  | 9,91   | 5,95   | 5,81   | 0,959  | 0,389 | 24  | 0   |    |
| 08.09.2024 | 60,79 | 47,92 | 12,87 | 43,25  | 42,53   | 32,17  | 31,86  | 10,67  | 5,94   | 5,81   | 0,961  | 0,415 | 24  | 0   |    |
| 09.09.2024 | 61,66 | 48,15 | 13,51 | 42,82  | 42,09   | 32,02  | 31,71  | 10,38  | 5,92   | 5,81   | 0,971  | 0,408 | 24  | 0   |    |
| 10.09.2024 | 62,23 | 48,32 | 13,91 | 42,75  | 42,02   | 31,91  | 31,6   | 10,42  | 5,94   | 5,82   | 0,993  | 0,414 | 24  | 0   |    |
| 11.09.2024 | 61,07 | 47,62 | 13,45 | 42,54  | 41,83   | 31,9   | 31,64  | 10,19  | 5,95   | 5,82   | 0,955  | 0,388 | 24  | 0   |    |
| 12.09.2024 | 61,83 | 47,61 | 14,22 | 42,98  | 42,23   | 31,96  | 31,71  | 10,52  | 5,95   | 5,81   | 1,006  | 0,408 | 24  | 0   |    |
| 13.09.2024 | 62,1  | 47,85 | 14,25 | 43,85  | 43,08   | 31,95  | 31,66  | 11,42  | 5,93   | 5,82   | 1,054  | 0,446 | 24  | 0   |    |
| 14.09.2024 | 61,51 | 47,35 | 14,16 | 42,5   | 41,81   | 32,12  | 31,87  | 9,94   | 5,95   | 5,81   | 0,971  | 0,383 | 24  | 0   |    |
| 15.09.2024 | 60,99 | 47,31 | 13,68 | 44,35  | 43,61   | 32,25  | 31,98  | 11,63  | 5,95   | 5,81   | 1,043  | 0,444 | 24  | 0   |    |
| 16.09.2024 | 61,67 | 47,8  | 13,87 | 43,19  | 42,46   | 31,73  | 31,47  | 10,99  | 5,95   | 5,81   | 1,013  | 0,43  | 24  | 0   |    |
| 17.09.2024 | 61,69 | 47,79 | 13,9  | 43,37  | 42,64   | 31,93  | 31,65  | 10,99  | 5,96   | 5,81   | 1,017  | 0,426 | 24  | 0   |    |
| 18.09.2024 | 61,68 | 47,66 | 14,02 | 41,98  | 41,28   | 31,94  | 31,67  | 9,61   | 5,95   | 5,81   | 0,949  | 0,375 | 24  | 0   |    |
| 19.09.2024 | 61,96 | 47,13 | 14,83 | 39,76  | 39,06   | 28,32  | 28,07  | 10,99  | 5,97   | 5,84   | 0,997  | 0,418 | 24  | 0   |    |
| 20.09.2024 | 61,13 | 45,7  | 15,43 | 36,59  | 35,95   | 25,94  | 25,7   | 10,25  | 5,97   | 5,85   | 0,931  | 0,379 | 24  | 0   |    |
| 21.09.2024 | 60,19 | 45,3  | 14,89 | 37,84  | 37,18   | 25,85  | 25,61  | 11,57  | 5,96   | 5,83   | 0,972  | 0,424 | 24  | 0   |    |
| 22.09.2024 | 58,94 | 45,07 | 13,87 | 40,44  | 39,79   | 25,81  | 25,57  | 14,22  | 5,95   | 5,84   | 1,061  | 0,513 | 24  | 0   |    |
| 23.09.2024 | 60,58 | 45,42 | 15,16 | 37,38  | 36,71   | 25,84  | 25,6   | 11,11  | 5,96   | 5,85   | 0,96   | 0,405 | 24  | 0   |    |
| Итого:     |       |       |       | 1157,5 | 1137,96 | 850,64 | 842,92 | 295,04 |        |        | 26,877 | 11,32 | 659 | 109 |    |
| Средние:   | 61,11 | 47,31 | 13,8  |        |         |        |        |        | 6,09   | 5,41   |        |       |     |     |    |

| Дата          | V1       | M1       | V2       | M2       | Mг      | Qo      | Qг     | ВНР  | ВОС  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|------|------|
|               | м3       | т        | м3       | т        | т       | Гкал    | Гкал   | ч    | ч    |
| 22/08/2424:00 | 13586,45 | 13352,53 | 9586,21  | 9501,94  | 3850,59 | 348,341 | 142,72 | 9073 | 1261 |
| 23/09/2424:00 | 14743,96 | 14490,49 | 10436,85 | 10344,86 | 4145,63 | 375,218 | 154,04 | 9732 | 1370 |
| Итого:        | 1157,51  | 1137,96  | 850,64   | 842,92   | 295,04  | 26,877  | 11,32  | 659  | 109  |

Период нормальной работы 659  
Период отсутств. счета тепл. энергии 109  
Время работы прибора после сброса 1111

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

