

#33049#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Еловая Аллея, 51-55 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00261553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

KC=0xA196

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.09.2023	62,65	46,02	16,63	34,36	33,74	21,99	21,75	11,99	5,57	5,52	1,004	0,449	24	0	
24.09.2023	62,18	45,73	16,45	34,98	34,37	21,67	21,43	12,94	5,54	5,49	1,037	0,479	24	0	
25.09.2023	62,96	45,36	17,6	32,96	32,36	22,6	22,36	10	5,61	5,57	0,932	0,368	24	0	
26.09.2023	62,54	45,63	16,91	34,8	34,17	22,53	22,31	11,86	5,62	5,57	1,006	0,439	24	0	
27.09.2023	61,11	44,84	16,27	23,61	23,21	12,48	12,39	10,82	4,33	5,62	0,761	0,383	24	0	
28.09.2023	61,77	43,49	18,28	27,51	27	15	14,92	12,08	5,7	5,62	0,908	0,425	24	0	
29.09.2023	61,57	46,91	14,66	27,71	27,21	17	16,81	10,4	4,79	5,68	0,795	0,402	24	0	
30.09.2023	61,93	47,53	14,4	33,41	32,77	20,67	20,43	12,34	5,81	5,74	0,947	0,47	24	0	
01.10.2023	60,83	45,07	15,76	37,19	36,55	23,68	23,44	13,11	5,8	5,75	1,047	0,477	24	0	
02.10.2023	62,39	45,49	16,9	36,13	35,47	23,94	23,7	11,77	5,82	5,77	1,028	0,435	24	0	
03.10.2023	62,46	45,47	16,99	34,88	34,25	23,81	23,57	10,68	5,81	5,75	0,973	0,396	24	0	
04.10.2023	60,98	47,12	13,86	31,16	30,65	21,36	21,14	9,51	4,73	4,67	0,784	0,361	24	0	
05.10.2023	62,35	48,47	13,88	37,61	36,95	25,94	25,7	11,25	5,41	5,33	0,954	0,446	24	0	
06.10.2023	62,33	46,71	15,62	37,38	36,72	24,92	24,68	12,04	5,41	5,34	1,026	0,456	24	0	
07.10.2023	61,06	45,06	16	39,38	38,72	25,89	25,65	13,07	5,4	5,35	1,089	0,474	24	0	
08.10.2023	60,82	44,59	16,23	41,36	40,67	26,76	26,52	14,15	5,39	5,34	1,163	0,508	24	0	
09.10.2023	61,79	44,55	17,24	39,09	38,41	26,61	26,37	12,04	5,4	5,35	1,088	0,436	24	0	
10.10.2023	61,13	44,25	16,88	39,31	38,63	26,53	26,29	12,34	5,41	5,36	1,085	0,438	24	0	
11.10.2023	64,45	45,88	18,57	39,08	38,36	26,57	26,33	12,03	5,41	5,35	1,154	0,457	24	0	
12.10.2023	61,68	44,87	16,81	39,05	38,4	26,2	25,96	12,44	5,39	5,35	1,091	0,449	24	0	
13.10.2023	59,78	43,81	15,97	38,83	38,19	26,02	25,78	12,41	5,42	5,36	1,041	0,441	24	0	
14.10.2023	59,61	44,12	15,49	39,45	38,79	26,02	25,78	13,01	5,4	5,34	1,057	0,467	24	0	
15.10.2023	59,51	44,17	15,34	40,44	39,79	26,19	25,95	13,84	5,42	5,36	1,094	0,498	24	0	
16.10.2023	59,41	43,6	15,81	38,65	38,01	26,01	25,77	12,24	5,41	5,35	1,023	0,432	24	0	
17.10.2023	59,4	43,49	15,91	38,24	37,61	26,24	26	11,61	5,42	5,35	0,996	0,407	24	0	
18.10.2023	59,67	44,22	15,45	39,58	38,91	25,98	25,74	13,17	5,41	5,35	1,063	0,476	24	0	
19.10.2023	59,69	44,03	15,66	38,94	38,3	26,08	25,84	12,46	5,41	5,34	1,035	0,44	24	0	
20.10.2023	59,7	43,82	15,88	39,23	38,58	26,03	25,79	12,79	5,39	5,33	1,058	0,449	24	0	
21.10.2023	59,88	43,99	15,89	39,05	38,41	26,12	25,88	12,53	5,41	5,34	1,045	0,446	24	0	
22.10.2023	59,8	44,39	15,41	40,55	39,91	26,19	25,95	13,96	5,4	5,34	1,109	0,506	24	0	
23.10.2023	59,89	44,23	15,66	37,36	36,76	26,08	25,84	10,92	5,42	5,35	0,96	0,39	24	0	
Итого:				1131,2	1111,87	743,11	736,07	375,8			31,353	13,7	744	0	
Средние:	61,13	45,06	16,07						5,41	5,43					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/09/2324:00	1560,28	1532,9	994,72	984,45	548,45	43,938	19,203	1781	513
23/10/2324:00	2691,56	2644,77	1737,83	1720,52	924,25	75,291	32,903	2525	513
Итого:	1131,28	1111,87	743,11	736,07	375,8	31,353	13,7	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 307,2ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

