

#296678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Черняховского 74-74Б, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9190  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20109616  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	7,659	0	118,451	0	0	115,694	0	0	24	0	72,1	56,3	0,45	0,37	-
20.03.2026	7,701	0	118,488	0	0	115,767	0	0	24	0	71,6	55,8	0,45	0,37	-
21.03.2026	8,003	0	127,949	0	0	125,011	0	0	24	0	71,7	56,4	0,46	0,36	-
22.03.2026	8,043	0	130,133	0	0	127,126	0	0	24	0	71,8	56,8	0,46	0,36	-
23.03.2026	7,95	0	135,352	0	0	132,23	0	0	24	0	71,9	57,6	0,47	0,36	-
24.03.2026	7,718	0	133,508	0	0	130,407	0	0	24	0	72	57,9	0,46	0,35	-
25.03.2026	7,505	0	132,511	0	0	129,454	0	0	24	0	71,8	58	0,46	0,35	-
26.03.2026	7,682	0	125,86	0	0	122,942	0	0	24	0	72,1	57,2	0,45	0,36	-
27.03.2026	7,76	0	123,824	0	0	120,972	0	0	24	0	71,8	56,5	0,45	0,36	-
28.03.2026	7,879	0	127,459	0	0	124,522	0	0	24	0	71,8	56,7	0,46	0,36	-
29.03.2026	7,905	0	129,131	0	0	126,171	0	0	24	0	71,7	56,7	0,46	0,36	-
30.03.2026	7,935	0	130,852	0	0	127,833	0	0	24	0	71,8	57	0,46	0,36	-
31.03.2026	7,903	0	127,575	0	0	124,63	0	0	24	0	71,9	56,8	0,46	0,36	-
01.04.2026	7,811	0	121,961	0	0	119,148	0	0	24	0	71,8	56,2	0,46	0,36	-
02.04.2026	7,221	0	101,38	0	0	99,081	0	0	24	0	71,2	53,9	0,44	0,38	-
03.04.2026	7,635	0	111,086	0	0	108,53	0	0	24	0	71,7	54,9	0,44	0,37	-
04.04.2026	7,948	0	121,39	0	0	118,61	0	0	24	0	71,6	55,6	0,45	0,36	-
05.04.2026	8,002	0	124,886	0	0	121,998	0	0	24	0	71,9	56,3	0,46	0,36	-
06.04.2026	7,847	0	121,996	0	0	119,207	0	0	24	0	71,5	55,8	0,46	0,36	-
07.04.2026	7,862	0	117,989	0	0	115,27	0	0	24	0	71,8	55,5	0,45	0,36	-
08.04.2026	7,711	0	107,494	0	0	105,019	0	0	24	0	71,7	54,2	0,44	0,37	-
09.04.2026	7,712	0	101,842	0	0	99,47	0	0	24	0	72,2	53,7	0,44	0,37	-
10.04.2026	7,644	0	104,51	0	0	102,098	0	0	24	0	71,8	54	0,45	0,37	-
11.04.2026	7,721	0	109,835	0	0	107,288	0	0	24	0	72	54,9	0,45	0,37	-
12.04.2026	7,68	0	112,621	0	0	110,019	0	0	24	0	71,8	55,2	0,45	0,37	-
13.04.2026	7,694	0	114,205	0	0	111,553	0	0	24	0	72,2	55,7	0,45	0,36	-
14.04.2026	7,479	0	116,505	0	0	113,871	0	0	24	0	71	55,3	0,46	0,36	-
15.04.2026	6,404	0	101,736	0	0	99,569	0	0	24	0	68,7	53,3	0,43	0,35	-
16.04.2026	7,856	0	122,118	0	0	119,313	0	0	24	0	71,6	55,9	0,46	0,36	-
17.04.2026	7,953	0	119,971	0	0	117,199	0	0	24	0	72	55,8	0,46	0,36	-
18.04.2026	7,934	0	124,591	0	0	121,722	0	0	24	0	71,8	56,3	0,46	0,35	-
Итого:	239,757	0	3717,209	0	0	3631,724	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,265														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	3052,68	37706,261	0	0,407	36793,461	0	0,402	15295	198
18.04.2026	3292,435	41423,471	0	0,407	40425,184	0	0,402	16039	198

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:56:40