

#116464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,438	0	109,7	107,89	0,13	107,08	106,58	0,13	0,13	24	0	0	73	50,2	22,71	0,35	0,24	-
25.01.2025	2,279	0	108,01	106,3	0,14	105,59	105,06	0,14	0,14	24	0	0	70,7	49,2	21,51	0,35	0,24	-
26.01.2025	2,184	0	108,26	106,64	0,13	105,94	105,48	0,13	0,13	24	0	0	68,4	47,9	20,56	0,35	0,24	-
27.01.2025	2,099	0	100,31	98,67	0,14	98,14	97,57	0,14	0,14	24	0	0	69,3	48	21,33	0,35	0,24	-
28.01.2025	1,979	0	91,29	89,73	0,13	89,35	88,8	0,13	0,13	24	0	0	68,9	46,8	22,11	0,35	0,24	-
29.01.2025	2,085	0	97,77	96,1	0,14	95,68	95,1	0,14	0,14	24	0	0	68,6	46,9	21,73	0,35	0,24	-
30.01.2025	2,118	0	97,25	95,56	0,13	95,17	94,59	0,13	0,13	24	0	0	68,9	46,7	22,19	0,35	0,24	-
31.01.2025	2,202	0	102,06	100,3	0,13	99,81	99,19	0,13	0,13	24	0	0	70,3	48,3	22	0,35	0,24	-
01.02.2025	2,48	0	115,76	113,83	0,14	113,06	112,42	0,14	0,14	24	0	0	72,2	50,3	21,88	0,35	0,24	-
02.02.2025	2,545	0	108,43	106,44	0,13	105,71	105,14	0,13	0,13	24	0	0	74,7	50,7	24,01	0,35	0,24	-
03.02.2025	2,6	0	113,09	111,11	0,13	110,27	109,71	0,13	0,13	24	0	0	75,1	51,6	23,51	0,35	0,24	-
04.02.2025	2,545	0	113,36	111,4	0,14	110,64	110,08	0,14	0,14	24	0	0	73,1	50,2	22,94	0,35	0,24	-
05.02.2025	2,62	0	116,87	114,93	0,13	114,07	113,54	0,13	0,13	24	0	0	73,3	50,4	22,9	0,35	0,24	-
06.02.2025	2,443	0	110,42	108,54	0,13	107,88	107,28	0,13	0,13	24	0	0	71,6	49	22,61	0,35	0,24	-
07.02.2025	2,532	0	110,17	108,17	0,13	107,47	106,84	0,13	0,13	24	0	0	74,5	51	23,5	0,35	0,24	-
08.02.2025	2,912	0	118,86	116,74	0,13	115,59	115,16	0,13	0,13	24	0	0	79,1	54	25,12	0,35	0,24	-
09.02.2025	3,072	0	120,52	118,29	0,12	117,06	116,62	0,12	0,12	24	0	0	81,2	55	26,18	0,35	0,24	-
10.02.2025	3,255	0	132,5	130,2	0,13	128,56	128,2	0,13	0,13	24	0	0	82,3	57,1	25,23	0,35	0,24	-
11.02.2025	3,429	0	147,11	144,65	0,13	142,8	142,37	0,13	0,13	24	0	0	82	58,1	23,93	0,35	0,24	-
12.02.2025	3,427	0	141,56	139,08	0,13	137,43	136,97	0,13	0,13	24	0	0	82	57,1	24,84	0,35	0,24	-
13.02.2025	3,108	0	123,64	121,32	0,13	120,06	119,56	0,13	0,13	24	0	0	81,2	55,4	25,81	0,35	0,24	-
14.02.2025	3,028	0	116,31	113,96	0,13	113,03	112,44	0,13	0,13	24	0	0	80,4	53,7	26,71	0,35	0,24	-
15.02.2025	3,058	0	118,27	115,87	0,13	114,91	114,29	0,13	0,13	24	0	0	80,4	53,9	26,55	0,35	0,24	-
16.02.2025	3,163	0	120,4	117,93	0,13	116,92	116,29	0,13	0,13	24	0	0	81,3	54,3	26,98	0,35	0,24	-
17.02.2025	2,968	0	119,98	117,61	0,13	116,61	115,94	0,13	0,13	24	0	0	80,2	54,8	25,38	0,35	0,24	-
18.02.2025	2,812	0	110,34	108,01	0,13	107,32	106,56	0,13	0,13	24	0	0	79,2	53,1	26,12	0,35	0,24	-
19.02.2025	2,786	0	107,01	104,69	0,13	104,06	103,33	0,13	0,13	24	0	0	79,1	52,4	26,71	0,35	0,24	-
20.02.2025	2,99	0	112,18	109,72	0,12	108,88	108,19	0,12	0,12	24	0	0	81,7	54,4	27,39	0,35	0,24	-
21.02.2025	3,021	0	122,55	120,1	0,13	119,11	118,42	0,13	0,13	24	0	0	80	54,7	25,28	0,35	0,24	-
22.02.2025	2,652	0	108,61	106,39	0,13	105,8	105,07	0,13	0,13	24	0	0	76,5	51,5	25	0,35	0,24	-
23.02.2025	2,647	0	117,29	115,07	0,12	114,36	113,62	0,12	0,12	24	0	0	74,8	51,7	23,11	0,35	0,24	-
Итого:	83,477	0	3539,88	3475,24	4,05	3448,36	3430,41	4,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,477																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	252,744	11839,13	11697,51	11,63	11567,96	11561,28	11,63
23.02.2025	336,221	15379,01	15172,75	15,68	15016,32	14991,69	15,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:56:52