

#121071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 5-9, Калининград

4402

9134

ВКТ-7

00207663

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,547	0	115,29	113,14	0,13	112,52	111,79	0,13	0,13	24	0	0	73,2	50,6	22,59	0,35	0,24	-
25.02.2025	2,67	0	137,8	135,62	0,13	134,65	133,93	0,13	0,13	24	0	0	71	51,3	19,77	0,35	0,24	-
26.02.2025	2,333	0	112,56	110,58	0,13	110,04	109,29	0,13	0,13	24	0	0	71	49,8	21,13	0,35	0,24	-
27.02.2025	2,242	0	113,36	111,45	0,12	110,87	110,13	0,12	0,12	24	0	0	69,2	49,1	20,17	0,35	0,24	-
28.02.2025	2,393	0	117,89	115,85	0,13	115,28	114,52	0,13	0,13	24	0	0	70	49,3	20,72	0,35	0,24	-
01.03.2025	2,476	0	116,71	114,61	0,13	113,98	113,21	0,13	0,13	24	0	0	72,2	50,6	21,67	0,35	0,24	-
02.03.2025	2,445	0	112,05	109,91	0,13	109,45	108,63	0,13	0,13	24	0	0	72	49,7	22,28	0,35	0,24	-
03.03.2025	2,278	0	109,43	107,43	0,12	107,03	106,21	0,12	0,12	24	0	0	70,1	48,8	21,25	0,35	0,24	-
04.03.2025	2,231	0	103,63	101,66	0,13	101,35	100,53	0,13	0,13	24	0	0	69,8	47,8	21,96	0,35	0,24	-
05.03.2025	2,198	0	102,1	100,15	0,14	99,9	99,07	0,14	0,14	24	0	0	69,2	47,3	21,92	0,35	0,24	-
06.03.2025	1,906	0	84,68	82,96	0,12	82,85	82,12	0,12	0,12	24	0	0	69,3	46,4	22,94	0,35	0,24	-
07.03.2025	1,907	0	86,66	84,97	0,13	84,79	84,08	0,13	0,13	24	0	0	69,1	46,6	22,42	0,35	0,24	-
08.03.2025	1,839	0	85,66	84,02	0,13	83,82	83,13	0,13	0,13	24	0	0	68,9	47	21,87	0,35	0,24	-
09.03.2025	1,893	0	87,84	86,11	0,13	85,98	85,22	0,13	0,13	24	0	0	68,7	46,8	21,97	0,35	0,24	-
10.03.2025	1,711	0	73,97	72,41	0,13	72,37	71,67	0,13	0,13	24	0	0	69,2	45,7	23,58	0,35	0,24	-
11.03.2025	2,232	0	107,52	105,56	0,13	105,18	104,38	0,13	0,13	24	0	0	69,5	48,3	21,18	0,35	0,24	-
12.03.2025	2,147	0	102,85	100,88	0,13	100,58	99,73	0,13	0,13	24	0	0	70	48,7	21,29	0,35	0,24	-
13.03.2025	2,296	0	114,2	112,16	0,13	111,54	110,75	0,13	0,13	24	0	0	71,8	51,4	20,48	0,35	0,24	-
14.03.2025	2,431	0	106,91	104,88	0,13	104,28	103,62	0,13	0,13	24	0	0	73,8	50,6	23,24	0,35	0,24	-
15.03.2025	2,474	0	105,7	103,7	0,13	103,09	102,47	0,13	0,13	24	0	0	74,1	50,2	23,92	0,35	0,24	-
16.03.2025	2,561	0	110,66	108,62	0,14	107,93	107,29	0,14	0,14	24	0	0	74,5	50,8	23,68	0,35	0,24	-
17.03.2025	2,709	0	115,59	113,47	0,13	112,69	112,07	0,13	0,13	24	0	0	75,1	51,1	23,97	0,35	0,24	-
18.03.2025	2,524	0	112,56	110,57	0,14	109,87	109,24	0,14	0,14	24	0	0	73,2	50,3	22,93	0,35	0,24	-
19.03.2025	2,36	0	108,84	106,97	0,13	106,37	105,75	0,13	0,13	24	0	0	71,1	49	22,13	0,35	0,24	-
20.03.2025	2,274	0	106,78	105,01	0,14	104,42	103,85	0,14	0,14	24	0	0	70,1	48,4	21,7	0,35	0,24	-
21.03.2025	2,138	0	101,91	100,21	0,13	99,74	99,14	0,13	0,13	24	0	0	68,6	47,2	21,38	0,35	0,24	-
22.03.2025	2,15	0	99,74	98	0,13	97,56	96,91	0,13	0,13	24	0	0	69,7	47,7	21,97	0,35	0,24	-
23.03.2025	2,169	0	102,88	101,12	0,13	100,67	100,03	0,13	0,13	24	0	0	68,6	47,2	21,47	0,35	0,24	-
Итого:	63,534	0	2955,77	2902,02	3,65	2888,8	2868,76	3,65	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,534																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	336,221	15379,01	15172,75	15,68	15016,32	14991,69	15,68
23.03.2025	399,755	18334,78	18074,77	19,33	17905,12	17860,45	19,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:37:15