

#6347#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,576	-0,29	186,93	190,71	182,34	187,71	-5,37	24	0	0	74,2	58,4	15,84	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,558	-0,288	188,49	192,35	184,01	189,45	-5,44	24	0	0	73,1	57,4	15,61	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,747	-0,305	191,35	195,14	186,43	191,95	-5,52	24	0	0	76,5	60	16,53	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,708	-0,305	188,69	192,54	183,85	189,39	-5,54	24	0	0	76,2	59,6	16,52	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,802	-0,309	185,95	189,67	180,94	186,41	-5,47	24	0	0	78,5	61,2	17,32	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,775	-0,3	186,61	190,28	181,69	187,07	-5,38	24	0	0	77,5	60,4	17,08	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,698	-0,321	189,02	192,98	184,09	189,75	-5,66	24	0	0	76,9	60,4	16,53	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,879	-0,308	184,69	188,44	179,81	185,33	-5,52	24	0	0	78	60,2	17,86	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,915	-0,32	185,59	189,22	180,32	185,8	-5,48	24	0	0	80,8	62,7	18,07	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,883	-0,324	187,8	191,53	182,6	188,18	-5,58	24	0	0	79,8	62,2	17,67	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,941	-0,318	184,71	188,42	179,61	185,16	-5,55	24	0	0	79,7	61,5	18,25	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,663	-0,314	191,91	195,93	187,07	192,75	-5,68	24	0	0	75,5	59,5	16,04	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,485	-0,297	189,27	193,31	184,8	190,33	-5,53	24	0	0	73	57,8	15,19	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,394	-0,282	184,66	188,64	180,42	185,82	-5,4	24	0	0	71,8	56,8	14,97	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,476	-0,28	187,34	191,28	183,01	188,39	-5,38	24	0	0	72,2	57	15,22	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,497	-0,288	183,14	187,1	178,82	184,26	-5,44	24	0	0	73	57,3	15,72	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,56	-0,289	183,1	186,96	178,7	184,13	-5,43	24	0	0	73,5	57,4	16,08	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,628	-0,279	181,65	185,29	177,21	182,42	-5,21	24	0	0	74,6	58,1	16,54	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,821	-0,294	178,02	181,6	173,32	178,65	-5,33	24	0	0	77,5	59,4	18,11	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,889	-0,3	182,73	186,24	177,77	183,09	-5,32	24	0	0	78,8	60,7	18,08	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,804	-0,313	188,73	192,48	183,7	189,23	-5,53	24	0	0	77,9	60,8	17,1	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,736	-0,306	188,32	192,13	183,5	189,01	-5,51	24	0	0	76,1	59,4	16,69	0,7	0,7	-
Итого:	59,435	0	4098,7	4182,24	3994,01	4114,28	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,435															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	199	12227,8	12479,59	11882,88	12262,87
22.03.2021	258,435	16326,5	16661,83	15876,89	16377,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 11:35:16