

#296677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,955	0	135,72	120,07	0,05	133,09	118,63	0,05	0,05	24	0	0	64,3	50,2	14,07	0,35	0,24	-
20.03.2026	2,139	0	94,63	92,96	0,05	92,41	91,9	0,05	0,05	24	0	0	72,4	49,3	23,13	0,35	0,24	-
21.03.2026	2,202	0	95,76	93,92	0,05	93,52	92,84	0,05	0,05	24	0	0	72,5	49	23,51	0,35	0,24	-
22.03.2026	2,07	0	89,77	87,92	0,05	87,66	86,92	0,05	0,05	24	0	0	72,4	48,8	23,57	0,35	0,24	-
23.03.2026	1,722	0	72,98	71,5	0,06	71,27	70,7	0,06	0,06	24	0	0	72,4	48,3	24,11	0,35	0,24	-
24.03.2026	1,904	0	79,08	77,63	0,06	77,2	76,78	0,06	0,06	24	0	0	72,8	48,2	24,62	0,35	0,24	-
25.03.2026	1,703	0	69,46	68,26	0,06	67,81	67,53	0,06	0,06	24	0	0	72,4	47,3	25,09	0,35	0,24	-
26.03.2026	2,026	0	87,95	86,61	0,06	85,9	85,64	0,06	0,06	24	0	0	72,3	48,8	23,52	0,35	0,24	-
27.03.2026	2,108	0	94	92,39	0,06	91,78	91,3	0,06	0,06	24	0	0	72,6	49,7	22,92	0,35	0,24	-
28.03.2026	2,141	0	105,13	96,32	0,06	102,73	95,14	0,06	0,06	24	0	0	71,2	50,4	20,82	0,35	0,24	-
29.03.2026	2,025	0	86,53	84,72	0,06	84,48	83,75	0,06	0,06	24	0	0	72,7	48,8	23,95	0,35	0,24	-
30.03.2026	2,005	0	85,19	83,47	0,06	83,15	82,53	0,06	0,06	24	0	0	72,7	48,6	24,09	0,35	0,24	-
31.03.2026	2,067	0	88,55	86,92	0,05	86,48	85,93	0,05	0,05	24	0	0	72,7	48,8	23,89	0,35	0,24	-
01.04.2026	2,107	0	94,36	92,89	0,06	92,15	91,81	0,06	0,06	24	0	0	72,5	49,6	22,84	0,35	0,24	-
02.04.2026	2,204	0	98,35	96,94	0,06	95,99	95,78	0,06	0,06	24	0	0	73,5	50,6	22,89	0,35	0,24	-
03.04.2026	2,12	0	103,93	102,42	0,07	101,56	101,19	0,07	0,07	24	0	0	71	50,2	20,84	0,35	0,24	-
04.04.2026	2,2	0	94,86	92,97	0,05	92,6	91,9	0,05	0,05	24	0	0	72,8	49,1	23,69	0,35	0,24	-
05.04.2026	1,911	0	81,12	79,57	0,06	79,18	78,69	0,06	0,06	24	0	0	72,7	48,6	24,08	0,35	0,24	-
06.04.2026	2,064	0	87,5	86,09	0,05	85,43	85,09	0,05	0,05	24	0	0	72,8	48,7	24,12	0,35	0,24	-
07.04.2026	2,067	0	89,71	86,98	0,05	87,61	86	0,05	0,05	24	0	0	72,3	48,8	23,5	0,35	0,24	-
08.04.2026	2,208	0	96,32	94,85	0,06	93,99	93,72	0,06	0,06	24	0	0	73,6	50,1	23,44	0,35	0,24	-
09.04.2026	2,255	0	99,92	97,86	0,05	97,54	96,71	0,05	0,05	24	0	0	73	49,9	23,08	0,35	0,24	-
10.04.2026	2,183	0	94,5	93,03	0,06	92,25	91,95	0,06	0,06	24	0	0	73	49,4	23,64	0,35	0,24	-
11.04.2026	1,952	0	82,4	81,11	0,06	80,47	80,19	0,06	0,06	24	0	0	72,5	48,3	24,21	0,35	0,24	-
12.04.2026	1,715	0	70,92	69,78	0,06	69,25	69,02	0,06	0,06	24	0	0	72,5	47,8	24,72	0,35	0,24	-
13.04.2026	1,774	0	74,63	73,5	0,06	72,88	72,7	0,06	0,06	24	0	0	72,3	48	24,29	0,35	0,24	-
14.04.2026	1,601	0	65,63	64,63	0,06	64,09	63,94	0,06	0,06	24	0	0	72,4	47,5	24,9	0,35	0,24	-
15.04.2026	1,706	0	68,52	67,52	0,06	66,89	66,81	0,06	0,06	24	0	0	72,4	46,9	25,46	0,35	0,24	-
16.04.2026	1,974	0	102,51	101,24	0,05	100,09	99,88	0,05	0,05	24	0	0	72,8	53,1	19,66	0,35	0,24	-
17.04.2026	2,023	0	87,72	86,07	0,07	85,61	85,08	0,07	0,07	24	0	0	72,8	49,2	23,56	0,35	0,24	-
18.04.2026	1,662	0	69,1	67,85	0,06	67,47	67,08	0,06	0,06	24	0	0	72,9	48,3	24,57	0,35	0,24	-
Итого:	61,793	0	2746,75	2677,99	1,78	2682,53	2647,13	1,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,793																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	911,282	41890,97	41063,93	32,98	40859,57	40534,48	32,98
18.04.2026	973,075	44637,72	43741,92	34,76	43542,1	43181,61	34,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:50:34