

#79902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,093	0	106,76	105,38	0,05	104,47	104,19	0,05	0,05	24	0	0	68,7	48,7	20,04	0,35	0,24	3,6
25.03.2024	0,064	0	3,07	3,03	0	3,01	3	0	0	1	0	0	68,4	47,1	21,3	0,35	0,24	3,9
26.03.2024	1,926	0	95,44	94,18	0,05	93,42	93,15	0,05	0,05	24	0	0	68,6	48	20,62	0,35	0,24	5,5
27.03.2024	1,74	0	83,92	82,77	0,06	82,16	81,9	0,06	0,06	24	0	0	68,3	47,2	21,18	0,35	0,24	9,1
28.03.2024	1,565	0	70,55	69,46	0,08	69,07	68,74	0,08	0,08	24	0	0	68,6	46,1	22,58	0,35	0,24	11,8
29.03.2024	1,615	0	75,2	74,03	0,08	73,62	73,27	0,08	0,08	24	0	0	68,2	46,3	21,9	0,35	0,24	10,7
30.03.2024	1,321	0	61,43	60,49	0,09	60,14	59,85	0,09	0,09	24	0	0	68,3	46,4	21,88	0,35	0,24	13,4
31.03.2024	1,141	0	52,65	51,86	0,1	51,55	51,3	0,1	0,1	24	0	0	68,5	46,5	22,01	0,35	0,24	16,7
01.04.2024	1,146	0	54,29	53,38	0,1	53,17	52,83	0,1	0,1	24	0	0	68,1	46,6	21,47	0,35	0,24	-
02.04.2024	1,564	0	72	70,76	0,11	70,48	70,06	0,11	0,11	24	0	0	68,3	46,2	22,16	0,35	0,24	-
03.04.2024	2,259	0	105,55	103,87	0,11	103,11	102,64	0,11	0,11	24	0	0	72,1	50,2	21,83	0,35	0,24	-
04.04.2024	2,231	0	105,78	104,33	0,11	103,33	103,06	0,11	0,11	24	0	0	71,8	50,3	21,54	0,35	0,24	-
05.04.2024	1,666	0	78,97	77,94	0,12	77,29	77,1	0,12	0,12	24	0	0	68,7	47,2	21,52	0,35	0,24	-
06.04.2024	1,614	0	73,33	72,34	0,11	71,76	71,59	0,11	0,11	24	0	0	68,6	46,2	22,41	0,35	0,24	-
07.04.2024	1,408	0	65,57	64,66	0,11	64,19	63,98	0,11	0,11	24	0	0	68,8	46,9	21,86	0,35	0,24	-
08.04.2024	1,296	0	61,2	60,37	0,12	59,93	59,73	0,12	0,12	24	0	0	68,3	46,7	21,52	0,35	0,24	-
09.04.2024	1,136	0	55,84	55,11	0,1	54,64	54,51	0,1	0,1	24	0	0	67,8	47,1	20,72	0,35	0,24	-
10.04.2024	0,86	0	42,86	42,38	0,06	41,99	41,94	0,06	0,06	24	0	0	67,3	46,9	20,39	0,35	0,24	-
11.04.2024	0,29	0	21,23	21,35	0,03	20,79	21,04	0,03	0,03	24	0	0	68,3	54,5	13,83	0,35	0,24	-
12.04.2024	0,283	0	18,53	18,63	0,04	18,12	18,37	0,04	0,04	24	0	0	70,4	54,8	15,52	0,35	0,24	-
13.04.2024	0,257	0	13,54	13,68	0,05	13,18	13,47	0,05	0,05	24	0	0	74,4	55,2	19,25	0,35	0,24	-
14.04.2024	0,277	0	15,37	15,47	0,04	15,01	15,28	0,04	0,04	24	0	0	72,2	53,9	18,28	0,35	0,24	-
15.04.2024	0,247	0	16,41	16,48	0,05	16,07	16,27	0,05	0,05	24	0	0	69,7	54,5	15,22	0,35	0,24	-
16.04.2024	0,291	0	20,93	21,06	0,1	20,48	20,79	0,1	0,1	24	0	0	68	53,9	14,03	0,35	0,24	-
17.04.2024	0,207	0	18,34	18,37	0,11	18,03	18,15	0,11	0,11	24	0	0	64,5	53,4	11,17	0,35	0,24	-
18.04.2024	0,296	0	47,31	47,13	0,05	46,54	46,51	0,05	0,05	24	0	0	59,3	53	6,26	0,35	0,24	-
19.04.2024	1,189	0	57,7	56,54	0,1	56,43	55,91	0,1	0,1	24	0	0	69,8	48,9	20,98	0,35	0,24	-
20.04.2024	2,369	0	108,25	105,99	0,12	105,8	104,78	0,12	0,12	24	0	0	70,8	48,4	22,35	0,35	0,24	-
21.04.2024	2,361	0	111,25	109,03	0,11	108,77	107,8	0,11	0,11	24	0	0	70,3	48,6	21,65	0,35	0,24	-
22.04.2024	2,3	0	108,02	105,83	0,12	105,59	104,62	0,12	0,12	24	0	0	70,8	49	21,74	0,35	0,24	-
23.04.2024	2,211	0	101,14	99,03	0,12	98,8	97,89	0,12	0,12	24	0	0	71,7	49,4	22,32	0,35	0,24	-
Итого:	39,223	0	1922,43	1894,93	2,6	1880,94	1873,72	2,6	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,223																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	1548,418	139595,12	146026,61	2,53	132770,97	140014,85	2,53
23.04.2024	1587,641	141517,55	147921,54	5,13	134651,91	141888,57	5,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 13:41:24