

#6343#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 9134  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207663  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 21.04.2023 | 0,001       | 0            | 0          | 14,99      | 0,01       | 0         | 14,8      | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 54,7      | 14,84 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 22.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 20,44      | 0          | 0         | 20,15     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 54,4      | 13,41 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 23.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 16,06      | 0,01       | 0         | 15,84     | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 54,6      | 14,06 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 24.04.2023 | 0,002       | 0            | 0          | 17,07      | 0,04       | 0         | 16,83     | 0,04      | 0,04      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 55,7      | 6,69  | 0,35       | 0,24       | -              |
| 25.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 18,48      | 0          | 0         | 18,24     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67        | 55        | 11,97 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 26.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 21,6       | 0,01       | 0         | 21,28     | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 54,2      | 11,46 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 27.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 27,19      | 0          | 0         | 26,86     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,2      | 50,6      | 12,56 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 28.04.2023 | 0,001       | 0            | 0          | 28,55      | 0,02       | 0         | 28,15     | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 57,9      | 54,9      | 2,92  | 0,35       | 0,24       | -              |
| 29.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 28,21      | 0          | 0         | 27,82     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,8      | 53,9      | 9,9   | 0,35       | 0,24       | -              |
| 30.04.2023 | 0           | 0            | 0          | 25,3       | 0          | 0         | 24,93     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,9      | 52,9      | 12,94 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 01.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 23,06      | 0          | 0         | 22,73     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 54,7      | 11,17 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 02.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 22,54      | 0          | 0         | 22,19     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 55,4      | 10,72 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 03.05.2023 | 0,122       | 0            | 10,2       | 24,08      | 0          | 9,99      | 23,71     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,3      | 54,8      | 11,49 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 04.05.2023 | 0,001       | 0            | 0,04       | 22,61      | 0,03       | 0,04      | 22,32     | 0,03      | 0,03      | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 53,3      | 11,89 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 05.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 24,32      | 0          | 0         | 23,94     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,3      | 55,5      | 9,77  | 0,35       | 0,24       | -              |
| 06.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 26,77      | 0          | 0         | 26,39     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 54,6      | 10,66 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 07.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 25,51      | 0          | 0         | 25,15     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 53,6      | 11,85 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 08.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 25,03      | 0          | 0         | 24,67     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,6      | 54,2      | 11,32 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 09.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 26,24      | 0          | 0         | 25,85     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,5      | 53,9      | 11,59 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 10.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 21,53      | 0          | 0         | 21,26     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,8      | 54,4      | 12,5  | 0,35       | 0,24       | -              |
| 11.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 17,23      | 0          | 0         | 17,01     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 54,9      | 13,13 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 12.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 17,06      | 0          | 0         | 16,87     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 53,9      | 14,39 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 13.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 18,43      | 0          | 0         | 18,22     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 53,9      | 14,22 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 14.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 16,17      | 0          | 0         | 15,97     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 54,2      | 14,19 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 15.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 16,24      | 0          | 0         | 16,04     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 54,6      | 13,27 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 16.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 16,56      | 0          | 0         | 16,35     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 54,8      | 13,69 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 17.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 18,6       | 0          | 0         | 18,33     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 54,6      | 13,58 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 18.05.2023 | 0,001       | 0            | 0          | 16,57      | 0,02       | 0         | 16,36     | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 54,9      | 12,01 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 19.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 17,7       | 0          | 0         | 17,48     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 54,3      | 13,91 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 20.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 17,9       | 0          | 0         | 17,69     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 53,2      | 15,41 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 21.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 16,33      | 0          | 0         | 16,13     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 54,9      | 13,4  | 0,35       | 0,24       | -              |
| 22.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 15,57      | 0          | 0         | 15,37     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 54,8      | 13,76 | 0,35       | 0,24       | -              |
| 23.05.2023 | 0           | 0            | 0          | 14,89      | 0          | 0         | 14,68     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 56,1      | 12,32 | 0,35       | 0,24       | -              |
| Итого:     | 0,128       | 0            | 10,24      | 678,83     | 0,14       | 10,03     | 669,61    | 0,14      | 0         | 792         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 0,128       |              |            |            |            |           |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 20.04.2023 | 1137,775 | 120539,82 | 126176,71 | 0,17    | 114171,37 | 120410,14 | 0,17   |
| 23.05.2023 | 1137,903 | 120550,06 | 126855,54 | 0,31    | 114181,4  | 121079,75 | 0,31   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2023 8:58:57