

#6346#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 9134  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207663  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,284	-0,304	197,71	202,16	193,41	199,22	-5,81	24	0	0	69,6	56,1	13,51	0,7	0,7	4
25.04.2021	2,332	-0,296	193,99	198,42	189,81	195,63	-5,82	24	0	0	69,1	55,2	13,98	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,345	-0,272	184,24	188,34	180,31	185,77	-5,46	24	0	0	68,9	54,2	14,66	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	2,352	-0,277	187,91	192,06	183,87	189,37	-5,5	24	0	0	69,2	54,8	14,44	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,224	-0,302	198,99	203,52	194,74	200,58	-5,84	24	0	0	69,1	56	13,11	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	2,215	-0,31	195,7	200,42	191,53	197,57	-6,04	24	0	0	68,9	55,6	13,32	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,822	-0,263	144,99	149,26	142,03	146,8	-4,77	24	0	0	67,6	59,8	7,79	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,193	-0,348	168,36	173,82	164,74	170,39	-5,65	24	0	0	69,1	65,7	3,39	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,216	-0,338	164,25	169,63	160,79	166,42	-5,63	24	0	0	68,3	64,7	3,6	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,246	-0,332	164,42	169,64	160,91	166,37	-5,46	24	0	0	68,9	65,2	3,72	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,289	-0,169	103,49	106,2	101,29	104,25	-2,96	24	0	0	68,2	63,6	4,69	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,255	-0,043	44,95	45,86	44,04	45,13	-1,09	24	0	0	65,8	58,6	7,22	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,291	-0,05	49,04	50,12	48,08	49,34	-1,26	24	0	0	65,6	58	7,58	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,265	-0,078	57,79	59,32	56,65	58,34	-1,69	24	0	0	66	59,5	6,44	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,265	-0,106	69,93	71,87	68,53	70,68	-2,15	24	0	0	65,7	60	5,78	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,217	-0,119	73,23	75,4	71,81	74,11	-2,3	24	0	0	66	61,1	4,95	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,245	-0,111	73,66	75,71	72,21	74,44	-2,23	24	0	0	65,8	60,6	5,23	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,199	-0,121	76,48	78,72	74,99	77,38	-2,39	24	0	0	66,1	61,5	4,58	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,005	-0,04	23,71	24,6	23,28	24,19	-0,91	24	0	0	63,5	61,4	2,16	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,335	-0,068	69,26	70,62	67,93	69,47	-1,54	24	0	0	65,4	59,1	6,28	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,217	-0,094	69,71	71,44	68,3	70,22	-1,92	24	0	0	65,8	60,9	4,89	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,218	-0,094	65,23	67,02	63,97	65,88	-1,91	24	0	0	66,2	61	5,21	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,286	-0,081	64,44	66,03	63,18	64,96	-1,78	24	0	0	65,6	59,4	6,17	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,161	-0,116	71,04	73,11	69,67	71,89	-2,22	24	0	0	65	60,8	4,2	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,167	-0,175	94,42	97,51	92,59	95,83	-3,24	24	0	0	65,6	61,8	3,88	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,17	-0,171	91,54	94,57	89,78	92,95	-3,17	24	0	0	65,5	61,5	4,07	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,226	-0,173	92,86	95,88	91,04	94,23	-3,19	24	0	0	65,8	61,2	4,61	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,138	-0,188	94,18	97,37	92,29	95,64	-3,35	24	0	0	66,1	62,4	3,71	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,18	-0,185	96,1	99,29	94,2	97,55	-3,35	24	0	0	65,8	61,7	4,08	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,208	-0,183	96,11	99,24	94,19	97,49	-3,3	24	0	0	66,3	62	4,34	0,7	0,7	-
Итого:	19,566	0	3277,73	3367,15	3210,16	3312,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,566															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	331,608	22443,85	22911,23	21859,69	22535,6
23.05.2021	351,174	25721,58	26278,38	25069,85	25847,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2021 8:24:41