

#82530#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2024 по 17.05.2024


Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград  
Абонентский номер 4402

Заводской номер счётчика 00207663	Показания прибора, Гкал 17.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1604,525	1587,641	16.884

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 18.05.24 Игоря*



#82529#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 17.05.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 9134  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207663  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.05.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	2,052	0	89,36	87,47	0,12	87,35	86,54	0,12	0,12	24	0	0	70,7	47,3	23,42	0,35	0,24
25.04.2024	6,4	1,931	0	86,85	85,06	0,13	84,98	84,17	0,13	0,13	24	0	0	69,7	47,1	22,66	0,35	0,24
26.04.2024	7,8	1,735	0	82,65	80,98	0,12	80,88	80,12	0,12	0,12	24	0	0	68,4	47	21,41	0,35	0,24
27.04.2024	12,1	1,484	0	65,03	63,6	0,11	63,66	62,98	0,11	0,11	24	0	0	68,7	45,4	23,25	0,35	0,24
28.04.2024	14,6	1,296	0	57,06	55,9	0,12	55,82	55,32	0,12	0,12	24	0	0	69,6	46,5	23,1	0,35	0,24
29.04.2024	16,9	1,11	0	47,78	46,87	0,11	46,7	46,34	0,11	0,11	24	0	0	71,2	47,5	23,64	0,35	0,24
30.04.2024	16,1	1,11	0	46,57	45,75	0,12	45,49	45,25	0,12	0,12	24	0	0	72,4	48,1	24,27	0,35	0,24
01.05.2024	-	0,996	0	45,33	44,64	0,1	44,31	44,13	0,1	0,1	24	0	0	71,1	48,7	22,4	0,35	0,24
02.05.2024	-	0,673	0	33,26	32,95	0,05	32,55	32,61	0,05	0,05	24	0	0	68,1	47,5	20,56	0,35	0,24
03.05.2024	-	0,259	0	16,69	16,74	0,03	16,27	16,52	0,03	0,03	24	0	0	71,5	55,5	15,97	0,35	0,24
04.05.2024	-	0,35	0	26,9	27,05	0,04	26,35	26,65	0,04	0,04	24	0	0	67,8	54,5	13,29	0,35	0,24
05.05.2024	-	0,325	0	23,4	23,5	0,03	22,91	23,16	0,03	0,03	24	0	0	68,1	54	14,13	0,35	0,24
06.05.2024	-	0,278	0	21,61	21,71	0,07	21,2	21,42	0,07	0,07	24	0	0	67,3	54,5	12,88	0,35	0,24
07.05.2024	-	0,283	0	21,78	21,75	0	21,33	21,47	0	0	24	0	0	67,2	53,9	13,36	0,35	0,24
08.05.2024	-	0,316	0	22,97	22,87	0	22,5	22,56	0	0	24	0	0	67,2	53,1	14,11	0,35	0,24
09.05.2024	-	0,277	0	20,55	20,42	0	20,11	20,14	0	0	24	0	0	67,5	53,8	13,71	0,35	0,24
10.05.2024	-	0,286	0	20,64	20,55	0	20,21	20,3	0	0	24	0	0	67,5	53,4	14,09	0,35	0,24
11.05.2024	-	0,249	0	19,58	19,52	0	19,19	19,28	0	0	24	0	0	67	54,1	12,98	0,35	0,24
12.05.2024	-	0,333	0	22,98	22,85	0	22,49	22,56	0	0	24	0	0	67,1	52,2	14,85	0,35	0,24
13.05.2024	-	0,34	0	23,27	23,11	0	22,77	22,81	0	0	24	0	0	67,4	52,6	14,85	0,35	0,24
14.05.2024	-	0,316	0	21,97	21,82	0	21,52	21,56	0	0	24	0	0	67,6	52,9	14,68	0,35	0,24
15.05.2024	-	0,305	0	22,13	21,97	0	21,69	21,7	0	0	24	0	0	67,2	53,2	13,99	0,35	0,24
16.05.2024	-	0,321	0	21,76	21,6	0	21,32	21,34	0	0	24	0	0	67,6	52,4	15,14	0,35	0,24
17.05.2024	-	0,259	0	21,68	21,6	0,02	21,24	21,32	0,02	0,02	24	0	0	66,9	54,8	12,07	0,35	0,24
Итого:	9,4	16,884	0	881,8	870,28	1,17	862,84	860,25	1,17	1,17	576	0	-	68,53	51,25	17,28	0,35	0,24

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2024	1587,641	141517,55	147921,54	5,13	134651,91	141888,57	5,13
17.05.2024	1604,525	142399,35	148791,82	6,3	135514,75	142748,82	6,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения