

#6344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 9134
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207663
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,176	-0,177	94,22	97,31	92,4	95,61	-3,21	24	0	0	65,8	61,8	4,02	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,139	-0,187	96,43	99,66	94,54	97,9	-3,36	24	0	0	65,8	62,2	3,61	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,209	-0,124	77,43	79,68	75,93	78,34	-2,41	24	0	0	65,4	60,8	4,61	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,23	-0,088	68,46	70,12	67,13	68,96	-1,83	24	0	0	65	60	5,04	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,271	-0,07	71,9	73,26	70,54	72,09	-1,55	24	0	0	65	59,8	5,14	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,256	-0,1	80,58	82,36	79,01	80,97	-1,96	24	0	0	65,8	61,1	4,72	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,218	-0,128	85,92	88,09	84,13	86,45	-2,32	24	0	0	68,5	64,2	4,32	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,211	-0,126	84,2	86,4	82,46	84,79	-2,33	24	0	0	68,2	63,9	4,32	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,186	-0,131	83,08	85,38	81,36	83,79	-2,43	24	0	0	68	63,8	4,17	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,264	-0,118	84,53	86,56	82,77	84,96	-2,19	24	0	0	68,5	63,7	4,87	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,187	-0,132	85,52	87,8	83,71	86,14	-2,43	24	0	0	68,7	64,6	4,11	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,202	-0,126	87,35	89,54	85,53	87,85	-2,32	24	0	0	68,6	64,6	4,07	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,158	-0,127	87,63	89,83	85,78	88,11	-2,33	24	0	0	68,6	65	3,58	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,211	-0,122	88,84	90,93	86,95	89,2	-2,25	24	0	0	68,9	64,8	4,1	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,171	-0,118	87,17	89,19	85,31	87,49	-2,18	24	0	0	68,6	64,9	3,64	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,12	-0,187	96,88	100	94,85	98,09	-3,24	24	0	0	68,9	65,4	3,47	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,094	-0,181	102,85	106,04	100,83	104,08	-3,25	24	0	0	66,5	63,6	2,92	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,144	-0,173	100,18	103,22	98,2	101,39	-3,19	24	0	0	66	62,6	3,46	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,129	-0,173	98,53	101,6	96,6	99,78	-3,18	24	0	0	65,6	62,2	3,35	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,102	-0,177	99,5	102,63	97,6	100,81	-3,21	24	0	0	65,4	62,4	3,05	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,124	-0,185	101,39	104,56	99,37	102,67	-3,3	24	0	0	66,1	62,8	3,26	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,094	-0,188	101,83	105,04	99,84	103,15	-3,31	24	0	0	66,3	63,3	2,98	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,088	-0,182	97,87	100,97	95,92	99,14	-3,22	24	0	0	66	63	2,97	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,063	-0,212	101,93	105,48	99,89	103,57	-3,68	24	0	0	66,2	63,3	2,91	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,081	-0,21	106,71	110,26	104,57	108,24	-3,67	24	0	0	66,3	63,4	2,97	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,115	-0,201	106,57	109,96	104,42	107,95	-3,53	24	0	0	66,5	63,3	3,18	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,044	-0,21	110,78	114,39	108,57	112,23	-3,66	24	0	0	66,8	64,3	2,5	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,049	-0,222	113,21	116,9	110,88	114,67	-3,79	24	0	0	67,4	64,8	2,6	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,088	-0,212	111,72	115,33	109,52	113,21	-3,69	24	0	0	66,8	63,9	2,93	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,053	-0,208	110,78	114,4	108,61	112,26	-3,65	24	0	0	66,6	64	2,57	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,034	-0,21	109,36	112,95	107,24	110,9	-3,66	24	0	0	65,8	63,3	2,44	0,7	0,7	-
Итого:	4,511	0	2933,35	3019,84	2874,46	2964,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,511															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	351,174	25721,58	26278,38	25069,85	25847,69
23.06.2021	355,685	28654,93	29298,22	27944,31	28812,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:30:53