

#133764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 5-9, Калининград

4402

9134

ВКТ-7

00207663

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,288	0	15,96	15,6	0	15,61	15,37	0	0	24	0	0	70	51,5	18,47	0,35	0,24	-
25.05.2025	0,308	0	16,24	15,95	0	15,87	15,73	0	0	24	0	0	69,8	50,5	19,24	0,35	0,24	-
26.05.2025	0,298	0	15,5	15,32	0	15,18	15,1	0	0	24	0	0	69,8	50,1	19,65	0,35	0,24	-
27.05.2025	0,244	0	14,31	14,22	0	13,99	14,02	0	0	24	0	0	69,6	52,2	17,37	0,35	0,24	-
28.05.2025	0,241	0	14,32	14,32	0	13,99	14,11	0	0	24	0	0	70,5	53,3	17,16	0,35	0,24	-
29.05.2025	0,152	0	24,07	14,3	0	23,64	14,08	0	0	24	0	0	60	51,7	8,3	0,35	0,24	-
30.05.2025	0,232	0	14,74	14,64	0	14,42	14,41	0	0	24	0	0	70,5	54,4	16,05	0,35	0,24	-
31.05.2025	0,239	0	29,67	29,69	0	29,11	29,26	0	0	24	0	0	64,4	56,2	8,19	0,35	0,24	-
01.06.2025	0,245	0	14,77	14,8	0	14,43	14,59	0	0	24	0	0	69,8	52,9	16,89	0,35	0,24	-
02.06.2025	0,222	0	14,81	14,88	0	14,49	14,65	0	0	24	0	0	70,1	54,8	15,25	0,35	0,24	-
03.06.2025	0,239	0	14,94	15,04	0	14,62	14,83	0	0	24	0	0	69,7	53,4	16,31	0,35	0,24	-
04.06.2025	0,296	0	16,36	16,51	0	15,99	16,28	0	0	24	0	0	69,8	51,3	18,49	0,35	0,24	-
05.06.2025	0,315	0	16,05	16,19	0	15,7	15,98	0	0	24	0	0	70,2	50,2	20,04	0,35	0,24	-
06.06.2025	0,277	0	16,5	16,58	0	16,19	16,34	0	0	24	0	0	69,7	52,6	17,05	0,35	0,24	-
07.06.2025	0,248	0	17,02	17,13	0	16,65	16,87	0	0	24	0	0	70,1	55,3	14,79	0,35	0,24	-
08.06.2025	0,244	0	15,17	15,26	0	14,82	15,05	0	0	24	0	0	69,7	53,3	16,39	0,35	0,24	-
09.06.2025	0,234	0	14,92	15,06	0	14,58	14,84	0	0	24	0	0	69,8	53,8	15,97	0,35	0,24	-
10.06.2025	0,237	0	14,93	15,14	0	14,65	14,92	0	0	24	0	0	69,4	53,1	16,24	0,35	0,24	-
11.06.2025	0,289	0	14,07	14,34	0	13,76	14,13	0	0	24	0	0	69,3	48,3	21	0,35	0,24	-
12.06.2025	0,261	0	13,63	13,89	0	13,38	13,68	0	0	24	0	0	69,4	49,9	19,52	0,35	0,24	-
13.06.2025	0,243	0	15,95	16,1	0	15,59	15,86	0	0	24	0	0	69,8	54,1	15,68	0,35	0,24	-
14.06.2025	0,189	0	14,25	14,46	0	13,94	14,23	0	0	24	0	0	69,5	55,9	13,65	0,35	0,24	-
15.06.2025	0,247	0	16,17	16,35	0	15,83	16,1	0	0	24	0	0	69,6	54	15,61	0,35	0,24	-
16.06.2025	0,212	0	14,91	15,05	0	14,59	14,83	0	0	24	0	0	69,2	54,5	14,68	0,35	0,24	-
17.06.2025	0,259	0	16,4	16,55	0	16,05	16,3	0	0	24	0	0	69,7	53,7	16	0,35	0,24	-
18.06.2025	0,244	0	15,12	15,26	0	14,78	15,05	0	0	24	0	0	69,5	52,9	16,61	0,35	0,24	-
19.06.2025	0,26	0	31,89	32,04	0	31,3	31,57	0	0	24	0	0	64,3	56	8,3	0,35	0,24	-
20.06.2025	0,201	0	13,49	13,67	0	13,21	13,45	0	0	24	0	0	69,8	54,4	15,34	0,35	0,24	-
21.06.2025	0,252	0	15,87	15,98	0	15,53	15,73	0	0	24	0	0	70,4	54,2	16,25	0,35	0,24	-
22.06.2025	0,208	0	13,23	13,35	0	12,93	13,12	0	0	24	0	0	70,1	54,1	16,02	0,35	0,24	-
23.06.2025	0,177	0	14,85	14,94	0	14,53	14,67	0	0	24	0	0	70,1	58	12,1	0,35	0,24	-
Итого:	7,601	0	510,11	502,61	0	499,35	495,15	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,601																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	454,222	21090,37	20755,82	24,34	20601,52	20510,51	24,34
23.06.2025	461,823	21600,48	21258,43	24,34	21100,87	21005,66	24,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:46:24