

#6342#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 5-9, Калининград

4402

9134

ВКТ-7

00207663

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2023	0,195	0	14,42	14,26	0	14,12	14,07	0	0	24	0	0	69,1	55,4	13,71	0,35	0,24	-
02.07.2023	0,186	0	14,92	14,75	0	14,61	14,56	0	0	24	0	0	68,9	56,2	12,72	0,35	0,24	-
03.07.2023	0,193	0	15,35	15,19	0	15,03	14,99	0	0	24	0	0	68,8	55,9	12,83	0,35	0,24	-
04.07.2023	0,206	0	16,53	16,36	0	16,17	16,16	0	0	24	0	0	68,9	56,3	12,67	0,35	0,24	-
05.07.2023	0,216	0	16,48	16,31	0	16,15	16,11	0	0	24	0	0	68,8	55,4	13,36	0,35	0,24	-
06.07.2023	0,226	0	16,43	16,25	0	16,06	16,04	0	0	24	0	0	69,1	55,1	13,99	0,35	0,24	-
07.07.2023	0,212	0	16,74	16,57	0	16,38	16,34	0	0	24	0	0	68,6	55,6	13,01	0,35	0,24	-
08.07.2023	0,226	0	16	15,83	0	15,65	15,62	0	0	24	0	0	68,8	54,4	14,45	0,35	0,24	-
09.07.2023	0,226	0	16,24	16,07	0	15,89	15,87	0	0	24	0	0	69,1	55	14,09	0,35	0,24	-
10.07.2023	0,181	0	14,01	13,89	0	13,7	13,7	0	0	24	0	0	69,5	56,1	13,38	0,35	0,24	-
11.07.2023	0,183	0	14,79	14,65	0	14,49	14,45	0	0	24	0	0	68,6	56,1	12,53	0,35	0,24	-
12.07.2023	0,182	0	14,5	14,35	0	14,2	14,15	0	0	24	0	0	68,9	56,2	12,77	0,35	0,24	-
13.07.2023	0,196	0	26,38	26,19	0	25,88	25,82	0	0	24	0	0	63,6	56	7,55	0,35	0,24	-
14.07.2023	0,197	0	15,22	15,06	0	14,89	14,86	0	0	24	0	0	68,8	55,6	13,26	0,35	0,24	-
15.07.2023	0,173	0	18,65	18,5	0	18,26	18,19	0	0	24	0	0	68,9	59,5	9,4	0,35	0,24	-
16.07.2023	0,212	0	15,37	15,19	0	15,05	15	0	0	24	0	0	68,7	54,7	14,03	0,35	0,24	-
17.07.2023	0,217	0	15,51	15,34	0	15,19	15,15	0	0	24	0	0	68,8	54,7	14,13	0,35	0,24	-
18.07.2023	0,233	0	16,34	16,13	0	15,99	15,93	0	0	24	0	0	68,8	54,2	14,6	0,35	0,24	-
19.07.2023	0,188	0	14,95	14,77	0	14,63	14,56	0	0	24	0	0	68,8	56	12,77	0,35	0,24	-
20.07.2023	0,165	0	14,54	14,39	0	14,23	14,2	0	0	24	0	0	67,6	56	11,6	0,35	0,24	-
21.07.2023	0,187	0	16,12	15,95	0	15,79	15,72	0	0	24	0	0	67,8	55,9	11,85	0,35	0,24	-
22.07.2023	0,173	0	13,46	13,31	0	13,17	13,12	0	0	24	0	0	68,8	55,6	13,15	0,35	0,24	-
23.07.2023	0,211	0	15,76	15,53	0	15,42	15,33	0	0	24	0	0	68,7	55,2	13,5	0,35	0,24	-
Итого:	4,584	0	368,71	364,84	0	360,95	359,94	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,584																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.06.2023	1140,265	120749,33	127464,16	0,31	114376,59	121680,17	0,31
23.07.2023	1144,849	121118,04	127829	0,31	114737,54	122040,11	0,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2023 8:02:09