

#28587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 9134
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207663
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,232	0	16,63	16,41	0	16,29	16,22	0	0	24	0	0	68,9	54,6	14,26	0,35	0,24	-
25.07.2023	0,239	0	17,18	16,95	0	16,82	16,72	0	0	24	0	0	68,8	54,6	14,19	0,35	0,24	-
26.07.2023	0,234	0	16,9	16,7	0	16,55	16,5	0	0	24	0	0	68,9	54,8	14,09	0,35	0,24	-
27.07.2023	0,242	0	17,91	17,67	0	17,53	17,45	0	0	24	0	0	68,8	55,1	13,74	0,35	0,24	-
28.07.2023	0,234	0	16,98	16,75	0	16,64	16,54	0	0	24	0	0	68,7	54,7	14	0,35	0,24	-
29.07.2023	0,228	0	16,87	16,65	0	16,51	16,44	0	0	24	0	0	68,9	55,1	13,73	0,35	0,24	-
30.07.2023	0,178	0	14,24	14,06	0	13,93	13,86	0	0	24	0	0	68,8	56,2	12,61	0,35	0,24	-
31.07.2023	0,175	0	14,51	14,33	0	14,21	14,13	0	0	24	0	0	68,7	56,3	12,37	0,35	0,24	-
01.08.2023	0,245	0	17,48	17,24	0	17,12	17,03	0	0	24	0	0	69	54,6	14,36	0,35	0,24	-
02.08.2023	0,015	0	1,82	1,82	0	1,81	1,81	0	0	24	0	0	55,8	48	7,89	0,35	0,24	-
03.08.2023	0	0	0,28	1,03	0	0,28	1,03	0	0	24	0	0	27,8	35,1	-7,25	0,35	0,24	-
04.08.2023	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	25,9	30,6	-4,77	0,35	0,24	-
05.08.2023	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	25	22,2	2,77	0,35	0,24	-
06.08.2023	0	0	0	0,17	0	0	0,17	0	0	24	0	0	22,4	25,5	-3,08	0,35	0,24	-
07.08.2023	0	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	0	23,1	25	-1,89	0,35	0,24	-
08.08.2023	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	22,5	21,7	0,82	0,35	0,24	-
09.08.2023	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	21	21,1	-0,13	0,35	0,24	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	21,6	-1,11	0,35	0,24	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	0	0,35	0,24	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,1	0,52	0,35	0,24	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,8	0,18	0,35	0,24	-
14.08.2023	0,004	0	2,13	2,1	0,22	2,13	2,1	0,22	0,22	24	0	0	22,7	24,4	-1,78	0,35	0,24	-
15.08.2023	0,086	0	35,07	34,41	0	34,69	34,05	0	0	24	0	0	47,8	45,4	2,32	0,35	0,24	-
16.08.2023	0,189	0	25,78	25,49	0	25,29	25,08	0	0	24	0	0	65,6	58,2	7,39	0,35	0,24	-
17.08.2023	0,177	0	13,01	12,8	0	12,74	12,59	0	0	24	0	0	68,9	55,1	13,78	0,35	0,24	-
18.08.2023	0,186	0	16,7	16,62	0	16,37	16,37	0	0	24	0	0	67,9	56,6	11,25	0,35	0,24	-
19.08.2023	0,187	0	12,07	11,91	0	11,8	11,73	0	0	24	0	0	70,5	54,5	15,96	0,35	0,24	-
20.08.2023	0,218	0	12,48	12,29	0	12,2	12,11	0	0	24	0	0	71,4	53,7	17,77	0,35	0,24	-
21.08.2023	0,204	0	14,34	14,12	0	14	13,93	0	0	24	0	0	69,5	54,9	14,62	0,35	0,24	-
22.08.2023	0,207	0	12,75	12,52	0	12,48	12,32	0	0	24	0	0	70,6	54,1	16,47	0,35	0,24	-
23.08.2023	0,183	0	19,47	19,23	0	19,1	18,94	0	0	24	0	0	66	56,5	9,5	0,35	0,24	-
Итого:	3,663	0	314,6	311,35	0,22	308,49	307,2	0,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,663																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	1144,849	121118,04	127829	0,31	114737,54	122040,11	0,31
23.08.2023	1148,512	121432,64	128140,35	0,53	115046,03	122347,31	0,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.08.2023 15:49:25