

#95060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 5-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9134
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207663
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 0,197 | 0 | 12,5 | 12,3 | 0 | 12,24 | 12,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 53,3 | 16,05 | 0,35 | 0,24 | - |
| 25.08.2024 | 0,244 | 0 | 14,88 | 14,7 | 0 | 14,56 | 14,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 52,4 | 16,9 | 0,35 | 0,24 | - |
| 26.08.2024 | 0,221 | 0 | 13,29 | 13,15 | 0 | 13,03 | 12,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 52,6 | 16,83 | 0,35 | 0,24 | - |
| 27.08.2024 | 0,196 | 0 | 12,85 | 12,75 | 0 | 12,6 | 12,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 53,6 | 15,54 | 0,35 | 0,24 | - |
| 28.08.2024 | 0,199 | 0 | 12,88 | 12,82 | 0 | 12,63 | 12,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 53,4 | 15,8 | 0,35 | 0,24 | - |
| 29.08.2024 | 0,186 | 0 | 12,05 | 12,07 | 0 | 11,79 | 11,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 53,9 | 15,62 | 0,35 | 0,24 | - |
| 30.08.2024 | 0,186 | 0 | 13,58 | 13,56 | 0 | 13,29 | 13,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 55,4 | 13,98 | 0,35 | 0,24 | - |
| 31.08.2024 | 0,201 | 0 | 14,88 | 14,88 | 0 | 14,57 | 14,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 55,3 | 13,82 | 0,35 | 0,24 | - |
| 01.09.2024 | 0,29 | 0 | 18,45 | 18,42 | 0 | 18,06 | 18,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 53,1 | 16,02 | 0,35 | 0,24 | - |
| 02.09.2024 | 0,252 | 0 | 15,83 | 15,87 | 0 | 15,5 | 15,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,6 | 16,36 | 0,35 | 0,24 | - |
| 03.09.2024 | 0,256 | 0 | 14,44 | 14,52 | 0 | 14,13 | 14,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 51,2 | 18,12 | 0,35 | 0,24 | - |
| 04.09.2024 | 0,21 | 0 | 12,73 | 12,81 | 0 | 12,47 | 12,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 52 | 16,84 | 0,35 | 0,24 | - |
| 05.09.2024 | 0,171 | 0 | 11,57 | 11,68 | 0 | 11,32 | 11,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 54,1 | 15,01 | 0,35 | 0,24 | - |
| 06.09.2024 | 0,195 | 0 | 13,07 | 13,19 | 0 | 12,8 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 53,8 | 15,3 | 0,35 | 0,24 | - |
| 07.09.2024 | 0,182 | 0 | 12,07 | 12,17 | 0 | 11,82 | 11,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 54 | 15,24 | 0,35 | 0,24 | - |
| 08.09.2024 | 0,211 | 0 | 13,43 | 13,52 | 0 | 13,16 | 13,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 53 | 15,91 | 0,35 | 0,24 | - |
| 09.09.2024 | 0,195 | 0 | 12,68 | 12,75 | 0 | 12,42 | 12,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 53,6 | 15,59 | 0,35 | 0,24 | - |
| 10.09.2024 | 0,236 | 0 | 14,07 | 14,13 | 0 | 13,78 | 13,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 52,1 | 17,23 | 0,35 | 0,24 | - |
| 11.09.2024 | 0,238 | 0 | 23,93 | 24,04 | 0 | 23,47 | 23,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 55,4 | 10,18 | 0,35 | 0,24 | - |
| 12.09.2024 | 0,205 | 0 | 13,07 | 13,1 | 0 | 12,8 | 12,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 53 | 16,04 | 0,35 | 0,24 | - |
| 13.09.2024 | 0,258 | 0 | 14,83 | 14,81 | 0 | 14,5 | 14,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 51,4 | 17,9 | 0,35 | 0,24 | - |
| 14.09.2024 | 0,206 | 0 | 13,07 | 13,06 | 0 | 12,79 | 12,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,9 | 16,21 | 0,35 | 0,24 | - |
| 15.09.2024 | 0,219 | 0 | 13,73 | 13,72 | 0 | 13,46 | 13,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52,9 | 16,34 | 0,35 | 0,24 | - |
| 16.09.2024 | 0,201 | 0 | 13,44 | 13,43 | 0 | 13,13 | 13,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 53,6 | 15,34 | 0,35 | 0,24 | - |
| 17.09.2024 | 0,191 | 0 | 12,36 | 12,38 | 0 | 12,1 | 12,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 53,4 | 15,66 | 0,35 | 0,24 | - |
| 18.09.2024 | 0,23 | 0 | 14,78 | 14,79 | 0 | 14,46 | 14,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 53 | 15,91 | 0,35 | 0,24 | - |
| 19.09.2024 | 0,213 | 0 | 14,16 | 14,19 | 0 | 13,86 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 53,9 | 15,18 | 0,35 | 0,24 | - |
| 20.09.2024 | 0,244 | 0 | 15,07 | 15,11 | 0 | 14,77 | 14,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,4 | 16,53 | 0,35 | 0,24 | - |
| 21.09.2024 | 0,223 | 0 | 14,66 | 14,69 | 0 | 14,36 | 14,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 53,3 | 15,59 | 0,35 | 0,24 | - |
| 22.09.2024 | 0,289 | 0 | 16,97 | 17,01 | 0 | 16,63 | 16,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 51,4 | 17,36 | 0,35 | 0,24 | - |
| 23.09.2024 | 0,225 | 0 | 13,96 | 14 | 0 | 13,69 | 13,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 52,8 | 16,43 | 0,35 | 0,24 | - |
| Итого: | 6,77 | 0 | 439,28 | 439,62 | 0 | 430,19 | 433,66 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 23.08.2024 | 11,611 | 889 | 880,33 | 0 | 870,51 | 868,76 | 0 |
| 23.09.2024 | 18,381 | 1328,28 | 1319,95 | 0 | 1300,7 | 1302,42 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 8:02:04