

#6330#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	8,271	357,07	361,83	348,08	357,28	-9,2	24	0	0	75,4	51,6	23,74	0,48	0,34	2
25.01.2021	8,25	347,93	352,86	339,21	348,56	-9,35	24	0	0	75,2	50,9	24,3	0,48	0,34	1,4
26.01.2021	8,664	356,25	360,81	347	356,22	-9,22	24	0	0	76,8	51,9	24,94	0,48	0,34	1,5
27.01.2021	8,768	355,08	359,59	345,76	355,04	-9,28	24	0	0	77,1	51,8	25,33	0,47	0,34	1,5
28.01.2021	8,573	341,63	346,46	332,76	342,23	-9,47	24	0	0	76,6	50,9	25,75	0,48	0,35	-0,9
29.01.2021	9,457	348,12	352,08	338,09	347,35	-9,26	24	0	0	81,4	53,4	27,94	0,48	0,34	-4,4
30.01.2021	9,438	361,41	365,13	350,91	359,98	-9,07	24	0	0	81,7	54,8	26,86	0,48	0,34	-0,2
31.01.2021	9,566	361,67	365,26	351,32	360,29	-8,97	24	0	0	81,1	53,9	27,2	0,48	0,34	0
01.02.2021	9,594	353,27	356,96	343,03	352,12	-9,09	24	0	0	81,6	53,6	27,95	0,48	0,34	-3,1
02.02.2021	9,718	355,23	358,91	344,6	353,83	-9,23	24	0	0	83,1	54,9	28,15	0,49	0,34	-3,2
03.02.2021	9,5	365,4	369,1	354,74	363,86	-9,12	24	0	0	81,8	55,1	26,74	0,48	0,34	-0,6
04.02.2021	9,877	354,7	358	343,86	352,89	-9,03	24	0	0	84	55,3	28,69	0,48	0,34	-4,4
05.02.2021	10,357	364,23	367,17	352,39	361,5	-9,11	24	0	0	86,9	57,6	29,34	0,47	0,34	-4,4
06.02.2021	10,876	343,78	346,4	332,1	341,21	-9,11	24	0	0	89,3	56,6	32,69	0,48	0,35	-12,8
07.02.2021	11,245	341,7	344	329,75	338,86	-9,11	24	0	0	90,7	56,6	34,04	0,48	0,36	-14,3
08.02.2021	11,385	341,15	343,56	329,24	338,47	-9,23	24	0	0	90,8	56,2	34,51	0,49	0,35	-11,3
09.02.2021	11,391	360,39	363,01	347,72	357,32	-9,6	24	0	0	90,9	58,2	32,69	0,47	0,36	-9
10.02.2021	11,204	333,07	335,43	321,42	330,52	-9,1	24	0	0	90,7	55,9	34,79	0,48	0,36	-14
11.02.2021	11,367	333,87	336,1	322,13	331,18	-9,05	24	0	0	91,1	55,9	35,22	0,48	0,35	-11,1
12.02.2021	11,195	342,9	345,23	331,01	340,08	-9,07	24	0	0	90,3	56,6	33,75	0,48	0,35	-9,6
13.02.2021	10,19	353,12	356,29	342,16	351,24	-9,08	24	0	0	84,8	55	29,75	0,49	0,34	-0,1
14.02.2021	9,694	365,37	368,82	354,6	363,59	-8,99	24	0	0	82,3	55	27,3	0,49	0,34	0,6
15.02.2021	10,03	372,78	375,87	361,07	370,08	-9,01	24	0	0	85,3	57,6	27,72	0,48	0,34	-1,7
16.02.2021	9,819	361,98	364,99	350,7	359,47	-8,77	24	0	0	84,9	57	27,96	0,48	0,34	-3,5
17.02.2021	9,797	354,81	357,73	343,76	352,4	-8,64	24	0	0	85	56,5	28,45	0,47	0,35	-7,1
18.02.2021	10,205	341,99	344,61	330,8	339,48	-8,68	24	0	0	87,3	56,5	30,8	0,48	0,35	-10,8
19.02.2021	10,027	349,71	352,57	338,69	347,37	-8,68	24	0	0	85,6	56	29,56	0,49	0,34	-5,1
20.02.2021	8,831	373,1	376,85	362,95	371,65	-8,7	24	0	0	78,6	54,3	24,31	0,49	0,34	2,8
21.02.2021	8,422	375,41	379,45	365,78	374,4	-8,62	24	0	0	76,3	53,3	23	0,48	0,34	4,5
22.02.2021	8,093	367,62	371,87	358,36	366,99	-8,63	24	0	0	75,4	52,9	22,56	0,49	0,34	4,6
23.02.2021	8,274	371,8	375,81	362,46	370,95	-8,49	24	0	0	75,4	52,6	22,8	0,49	0,34	-
Итого:	302,078	11006,54	11112,75	10676,45	10956,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	302,078														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	965,52	63287,39	64240,64	61817,1	63281,02
23.02.2021	1267,598	74293,93	75353,39	72493,55	74237,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 8:11:22