

#6313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2022	9,537	623,28	632,96	607,12	622,14	-15,02	24	0	0	76,6	60,9	15,69	0,47	0,36	0,2
25.01.2022	9,051	631,96	642	616,42	631,4	-14,98	24	0	0	74,4	59,7	14,66	0,46	0,36	3,1
26.01.2022	8,846	615,33	625,23	600,46	615,17	-14,71	24	0	0	73,7	59	14,72	0,47	0,36	1,6
27.01.2022	9,058	635,15	645,17	619,35	634,34	-14,99	24	0	0	74,8	60,2	14,6	0,46	0,36	3,8
28.01.2022	8,997	608,06	617,73	593,2	607,77	-14,57	24	0	0	74,2	59	15,16	0,46	0,36	3
29.01.2022	9,177	598,94	608,35	584,18	598,6	-14,42	24	0	0	74,5	58,8	15,69	0,46	0,36	0,7
30.01.2022	9,174	618,81	628,29	603,63	618,12	-14,49	24	0	0	74,3	59,1	15,18	0,46	0,36	3,4
31.01.2022	9,313	605,02	614,19	589,76	604,01	-14,25	24	0	0	75,5	59,7	15,77	0,46	0,37	0,9
01.02.2022	9,496	606,56	615,64	590,9	605,25	-14,35	24	0	0	76,5	60,4	16,05	0,46	0,36	-
02.02.2022	9,738	618,18	627,18	601,9	616,37	-14,47	24	0	0	77,3	61,2	16,15	0,47	0,36	-
03.02.2022	9,75	622,23	631,29	605,78	620,34	-14,56	24	0	0	77,5	61,4	16,07	0,47	0,36	-
04.02.2022	9,394	636,88	646,46	620,57	635,41	-14,84	24	0	0	76,1	61	15,11	0,47	0,36	-
05.02.2022	9,126	634,59	644,27	618,95	633,61	-14,66	24	0	0	74,5	59,8	14,72	0,47	0,36	-
06.02.2022	9,065	629,47	638,86	614,06	628,39	-14,33	24	0	0	74,2	59,5	14,74	0,46	0,36	-
07.02.2022	8,998	619,32	628,43	604,1	618,14	-14,04	24	0	0	74,3	59,4	14,88	0,46	0,36	-
08.02.2022	9,047	623,55	632,58	608,26	622,25	-13,99	24	0	0	74,2	59,4	14,86	0,47	0,36	-
09.02.2022	8,924	643,96	653,39	628,46	642,73	-14,27	24	0	0	73,5	59,4	14,18	0,47	0,36	-
10.02.2022	8,796	638,92	648,41	623,56	637,82	-14,26	24	0	0	73,4	59,4	14,08	0,47	0,36	-
11.02.2022	8,949	623,59	632,67	608,43	622,39	-13,96	24	0	0	73,9	59,2	14,68	0,46	0,36	-
12.02.2022	9,61	620,54	629,11	604,6	618,54	-13,94	24	0	0	76,2	60,3	15,88	0,47	0,36	-
13.02.2022	9,738	634,43	643,06	617,96	632,07	-14,11	24	0	0	76,6	60,9	15,74	0,48	0,36	3,3
14.02.2022	9,236	651,2	660,37	635,01	649,27	-14,26	24	0	0	74,9	60,4	14,52	0,47	0,36	4
15.02.2022	8,739	634,82	644,38	619,81	634,06	-14,25	24	0	0	72,8	58,7	14,08	0,48	0,36	3,4
16.02.2022	8,757	653,42	663,01	637,87	652,2	-14,33	24	0	0	73	59,3	13,71	0,47	0,36	5,5
17.02.2022	8,59	634,03	643,34	619,09	633,03	-13,94	24	0	0	72,7	58,9	13,85	0,47	0,36	5,8
18.02.2022	8,839	633,97	643,02	618,76	632,6	-13,84	24	0	0	73,4	59,1	14,27	0,47	0,36	4,6
19.02.2022	8,675	622,65	631,75	608	621,75	-13,75	24	0	0	72,6	58,4	14,25	0,46	0,36	4,5
20.02.2022	8,902	618,93	627,9	604,07	617,86	-13,79	24	0	0	73,4	58,7	14,72	0,48	0,36	2,8
21.02.2022	8,741	645,11	654,41	629,74	643,77	-14,03	24	0	0	73,2	59,3	13,85	0,46	0,37	5,8
22.02.2022	9,062	608,39	616,9	592,99	606,55	-13,56	24	0	0	75,6	60,3	15,26	0,47	0,36	1,2
23.02.2022	9,425	624,11	632,48	608,2	621,78	-13,58	24	0	0	76	60,5	15,46	0,46	0,36	-
Итого:	282,75	19415,4	19702,83	18935,19	19377,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	282,75														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2022	3001,207	239835	243878,9	234202,98	239845,93
23.02.2022	3283,957	259250,4	263581,73	253138,17	259223,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 14:33:13