

# #6329#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7032  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246440  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	7,434	375,69	380,36	366,84	375,45	-8,61	24	0	0	72,6	52,3	20,25	0,48	0,34	8,2
25.02.2021	5,876	306,81	311,96	300,19	308,32	-8,13	24	0	1	69	49,5	19,58	0,47	0,35	10,7
26.02.2021	7,176	391,07	396,06	382,47	391,18	-8,71	24	0	0	69,9	51,2	18,76	0,47	0,35	4,9
27.02.2021	7,569	391,48	396,46	382,47	391,45	-8,98	24	0	0	71,7	51,9	19,78	0,47	0,35	3,2
28.02.2021	7,961	393,42	397,59	384,11	392,49	-8,38	24	0	0	72,8	52,1	20,71	0,47	0,35	3
01.03.2021	8,334	393,72	397,79	384,03	392,62	-8,59	24	0	0	74,4	52,7	21,69	0,47	0,35	2,5
02.03.2021	8,141	393,68	398,16	384,26	393,07	-8,81	24	0	0	73,2	52,1	21,17	0,48	0,35	3,2
03.03.2021	8,719	400,48	404,86	390,07	399,23	-9,16	24	0	0	76,7	54,4	22,33	0,48	0,35	1,3
04.03.2021	8,664	396,37	400,41	386,16	394,97	-8,81	24	0	0	76,3	53,9	22,41	0,47	0,35	1,3
05.03.2021	9,037	394,77	398,66	384,03	392,97	-8,94	24	0	0	78,7	55,2	23,52	0,47	0,35	-0,7
06.03.2021	8,83	394,36	398,65	383,83	393,02	-9,19	24	0	0	77,8	54,8	22,97	0,48	0,35	1,4
07.03.2021	8,602	398,32	402,84	387,91	397,16	-9,25	24	0	0	77	54,9	22,16	0,47	0,36	1,7
08.03.2021	8,829	388,16	392,28	377,73	386,74	-9,01	24	0	0	78,1	54,8	23,35	0,47	0,35	0
09.03.2021	9,32	396,47	400,22	385,11	394,2	-9,09	24	0	0	81	56,8	24,17	0,48	0,35	-1,7
10.03.2021	9,278	400,22	403,93	388,97	397,96	-8,99	24	0	0	80,1	56,3	23,82	0,48	0,36	-0,7
11.03.2021	9,174	397,42	401,31	386,29	395,38	-9,09	24	0	0	80	56,2	23,72	0,48	0,35	-0,8
12.03.2021	8,416	405,84	410,03	395,48	404,29	-8,81	24	0	0	75,9	54,6	21,26	0,47	0,35	4,6
13.03.2021	7,98	399,28	403,59	389,74	398,31	-8,57	24	0	0	73,2	52,7	20,46	0,47	0,35	4,9
14.03.2021	7,75	387,89	392,23	378,94	387,36	-8,42	24	0	0	71,9	51,5	20,43	0,47	0,35	3,7
15.03.2021	7,667	393,24	397,8	384,05	392,66	-8,61	24	0	0	72,4	52,4	19,96	0,46	0,34	3,2
16.03.2021	7,846	399,08	404,09	389,52	398,71	-9,19	24	0	0	73,3	53,2	20,13	0,47	0,35	2,5
17.03.2021	7,961	386,12	391,44	376,76	386,33	-9,57	24	0	0	73,7	52,6	21,12	0,47	0,35	1,6
18.03.2021	8,215	387,64	392,81	378,01	387,6	-9,59	24	0	0	74,8	53,1	21,72	0,47	0,35	1
19.03.2021	8,647	389,94	395,04	379,59	389,48	-9,89	24	0	0	77,6	54,9	22,75	0,47	0,35	-1,1
20.03.2021	8,316	362,18	366,66	352,2	361,35	-9,15	22	2	1	79,2	55,7	23,59	0,48	0,35	-1,1
21.03.2021	8,963	408,61	413,71	397,63	407,72	-10,09	24	0	0	78,2	55,7	22,51	0,48	0,35	1,8
22.03.2021	8,518	406,12	411,51	395,63	405,65	-10,02	24	0	0	76,5	55	21,51	0,48	0,35	-
Итого:	223,223	10538,38	10660,45	10272,02	10515,67	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	223,223														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1267,598	74293,93	75353,39	72493,55	74237,43
22.03.2021	1490,821	84832,31	86013,84	82765,57	84753,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 9:03:57