

#296676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,406	342,14	344,62	334,07	339,5	-5,43	23	1	1	72,8	56,6	16,2	0,48	0,4	-
20.03.2026	5,858	420,81	420,21	410,96	413,62	-2,66	24	0	0	72,4	58,2	14,23	0,43	0,33	-
21.03.2026	6,187	449,42	448,84	438,91	441,74	-2,83	24	0	0	72,4	58,3	14,07	0,42	0,33	-
22.03.2026	6,278	445,12	442,19	434,67	435,28	-0,61	24	0	0	72,4	57,9	14,43	0,42	0,33	-
23.03.2026	6,297	469,45	467,24	458,47	459,8	-1,33	24	0	0	72,3	58,6	13,72	0,42	0,33	-
24.03.2026	6,208	462,96	462,63	452,14	455,26	-3,12	24	0	0	72,3	58,6	13,72	0,42	0,33	-
25.03.2026	6,108	473,38	470,18	462,36	462,61	-0,25	24	0	0	72,1	58,9	13,19	0,41	0,33	-
26.03.2026	6,101	433,48	429,76	423,39	423,1	0,29	24	0	0	72	57,6	14,39	0,42	0,33	-
27.03.2026	5,933	431,29	429,65	421,18	422,83	-1,65	24	0	0	72,4	58,3	14,08	0,4	0,32	-
28.03.2026	5,838	439,57	440,07	429,2	432,96	-3,76	24	0	0	72,5	58,9	13,59	0,43	0,32	-
29.03.2026	6,059	493,08	491,71	481,61	483,61	-2	24	0	0	72,2	59,6	12,57	0,43	0,32	-
30.03.2026	6,147	491,48	489,8	479,96	481,72	-1,76	24	0	0	72,5	59,7	12,79	0,42	0,32	-
31.03.2026	6,199	472,31	471,94	461,16	464,28	-3,12	24	0	0	72,6	59,2	13,42	0,41	0,33	-
01.04.2026	6,006	434,59	439,38	424,42	432,48	-8,06	24	0	0	72,3	58,2	14,15	0,53	0,47	-
02.04.2026	5,972	379,27	375,47	370,46	369,97	0,49	24	0	1	72,1	56	16,08	0,49	0,4	-
03.04.2026	6,019	430,2	429,35	420,25	422,75	-2,5	24	0	0	71,9	57,6	14,31	0,44	0,33	-
04.04.2026	5,845	492,72	493,42	481,12	485,08	-3,96	24	0	0	72,6	60,4	12,13	0,43	0,32	-
05.04.2026	5,517	500,53	504,43	488,74	495,66	-6,92	24	0	0	72,6	61,4	11,26	0,45	0,35	-
06.04.2026	5,723	485,35	487,87	473,94	479,64	-5,7	24	0	0	72,5	60,5	12,04	0,44	0,36	-
07.04.2026	5,898	436,15	435,85	425,99	428,94	-2,95	24	0	0	72,2	58,4	13,84	0,45	0,37	-
08.04.2026	6,251	448,17	447,88	437,49	440,7	-3,21	24	0	0	73,1	58,8	14,27	0,44	0,35	-
09.04.2026	6,287	457,14	457,6	446,34	450,29	-3,95	24	0	0	72,7	58,6	14,06	0,39	0,32	-
10.04.2026	5,238	375,96	379,1	367,06	373,07	-6,01	24	0	1	72,7	58,4	14,31	0,4	0,32	-
11.04.2026	5,953	428,06	429,34	418	422,59	-4,59	24	0	0	72,4	58,2	14,23	0,4	0,32	-
12.04.2026	5,781	425,77	426,92	415,72	420,08	-4,36	24	0	0	72,7	58,8	13,89	0,4	0,32	-
13.04.2026	5,796	435,39	436,06	425,17	429,05	-3,88	24	0	0	72,5	58,8	13,63	0,4	0,31	-
14.04.2026	5,773	439,58	439,99	429,3	432,89	-3,59	24	0	0	72,3	58,8	13,43	0,38	0,31	-
15.04.2026	5,535	417,89	418,95	408,13	412,2	-4,07	24	0	0	72,4	58,8	13,55	0,39	0,32	-
16.04.2026	5,582	404,57	403,74	395,08	397,37	-2,29	24	0	0	72,3	58,2	14,12	0,4	0,32	-
17.04.2026	5,577	410,03	409,97	400,45	403,48	-3,03	24	0	0	72,3	58,4	13,91	0,4	0,32	-
18.04.2026	5,686	427,99	429,66	418,01	422,79	-4,78	24	0	0	72,3	58,7	13,59	0,4	0,32	-
Итого:	183,058	13653,85	13653,82	13333,75	13435,34	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	183,058														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2797,132	250102,7	251222,19	238230,59	240879,6
18.04.2026	2980,19	263756,55	264876,01	251564,34	254314,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 12:26:52