

#6327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7032
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246440
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	8,134	415,59	421,16	405,33	415,31	-9,98	24	0	0	74,5	54,5	20,04	0,48	0,34	3,9
24.03.2021	7,744	409,28	414,93	399,64	409,38	-9,74	24	0	0	72,7	53,3	19,36	0,48	0,35	4,8
25.03.2021	7,33	415,13	421,05	405,78	415,53	-9,75	24	0	0	70,8	52,8	18,05	0,48	0,34	6,9
26.03.2021	7,015	407,36	413,59	398,43	408,3	-9,87	24	0	0	69,8	52,2	17,59	0,48	0,34	5,1
27.03.2021	7,126	411,19	417,46	402	411,95	-9,95	24	0	0	70,6	52,9	17,71	0,45	0,33	8,7
28.03.2021	6,997	390,37	396,49	381,79	391,51	-9,72	24	0	0	69,9	51,6	18,32	0,46	0,33	5,8
29.03.2021	6,95	409,54	415,8	400,48	410,36	-9,88	24	0	0	70,1	52,8	17,34	0,48	0,32	7,8
30.03.2021	7,164	433,6	439,89	423,95	433,99	-10,04	24	0	0	70,3	53,4	16,88	0,48	0,33	9,8
31.03.2021	7,311	439,16	445,5	429,4	439,51	-10,11	24	0	0	70,4	53,4	17	0,46	0,33	8,7
01.04.2021	7,089	412,59	418,96	403,45	413,5	-10,05	24	0	0	70,2	52,6	17,56	0,46	0,33	4,7
02.04.2021	7,31	403,46	409,49	394,47	404,28	-9,81	24	0	0	70,5	52	18,52	0,46	0,33	3,8
03.04.2021	7,281	406,09	412,05	397,08	406,81	-9,73	24	0	0	70,4	52	18,33	0,47	0,34	3,8
04.04.2021	7,362	411,51	417,51	402,42	412,2	-9,78	24	0	0	70,3	52	18,28	0,46	0,33	4,2
05.04.2021	7,229	395,02	400,95	386,16	395,86	-9,7	24	0	0	70,7	52	18,71	0,46	0,34	2,7
06.04.2021	7,924	399,67	405,18	390,26	399,95	-9,69	24	0	0	72,6	52,4	20,28	0,45	0,33	2,6
07.04.2021	7,73	390,05	395,58	381,06	390,64	-9,58	24	0	0	71,8	51,5	20,27	0,47	0,33	2,8
08.04.2021	8,007	413,35	419,02	403,63	413,57	-9,94	24	0	0	72,5	52,7	19,82	0,46	0,33	4,3
09.04.2021	7,481	413,28	419,37	403,9	413,91	-10,01	24	0	0	71,1	52,6	18,5	0,46	0,33	7,2
10.04.2021	7,152	411,8	417,89	402,85	412,68	-9,83	24	0	0	69,3	51,6	17,75	0,48	0,33	4,9
11.04.2021	7,231	433,76	440,03	424,36	434,34	-9,98	24	0	0	69,4	52,4	17,02	0,47	0,33	10,3
12.04.2021	6,953	428,1	434,48	418,8	428,75	-9,95	24	0	0	69,5	52,9	16,58	0,46	0,33	7,7
13.04.2021	7,221	407,66	413,5	398,9	408,44	-9,54	24	0	0	69,1	51	18,09	0,45	0,33	4,7
14.04.2021	7,068	392,19	397,91	383,84	393,15	-9,31	24	0	0	68,6	50,2	18,4	0,45	0,33	4,1
15.04.2021	7,053	403,18	409,09	394,47	403,99	-9,52	24	0	0	69,3	51,4	17,87	0,47	0,33	5,8
16.04.2021	7,283	424,08	430,01	414,83	424,53	-9,7	24	0	0	69,6	52,1	17,54	0,48	0,33	5,6
17.04.2021	7,187	441,35	447,64	431,84	441,8	-9,96	24	0	0	69,3	52,6	16,62	0,48	0,32	8,3
18.04.2021	6,993	443,61	450,07	433,99	444,05	-10,06	24	0	0	69,4	53,3	16,1	0,48	0,32	10,4
19.04.2021	6,897	447,15	453,69	437,43	447,55	-10,12	24	0	0	69,4	53,6	15,74	0,49	0,32	11
20.04.2021	6,697	447,09	453,94	437,32	447,63	-10,31	24	0	0	69,7	54,4	15,29	0,48	0,33	9,9
21.04.2021	6,501	431,65	438,23	422,32	432,28	-9,96	24	0	0	69,2	53,9	15,37	0,47	0,34	8,6
22.04.2021	6,908	406,43	412,33	397,56	407,05	-9,49	24	0	0	69,6	52,2	17,37	0,47	0,34	4,6
23.04.2021	6,992	402,73	408,49	394	403,36	-9,36	24	0	0	69,4	51,6	17,73	0,47	0,34	-
Итого:	231,32	13297,02	13491,28	13001,74	13316,16	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	231,32														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1490,821	84832,31	86013,84	82765,57	84753,1
23.04.2021	1722,141	98129,33	99505,12	95767,31	98069,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 16:58:01