

#6311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	8,605	663,59	672,43	647,65	661,16	-13,51	24	0	0	73,5	60,2	13,26	0,47	0,35	3,9
25.03.2022	8,512	668,98	677,96	653,05	666,61	-13,56	24	0	0	73,1	60,1	13,01	0,47	0,35	7
26.03.2022	8,6	669,6	678,61	653,68	667,36	-13,68	24	0	0	73	59,9	13,14	0,47	0,35	6,2
27.03.2022	8,675	655,69	664,52	640,16	653,7	-13,54	24	0	0	72,9	59,4	13,53	0,48	0,35	5,2
28.03.2022	8,584	684,26	693,49	667,87	681,76	-13,89	24	0	0	73,4	60,5	12,83	0,47	0,35	7
29.03.2022	8,607	665,63	674,51	649,61	663,19	-13,58	24	0	0	73,5	60,3	13,23	0,47	0,36	4
30.03.2022	9,127	649,09	657,41	632,8	646,17	-13,37	24	0	0	75,3	60,9	14,4	0,48	0,36	0,2
31.03.2022	9,481	672,62	681	655,14	668,85	-13,71	24	0	0	76,8	62,3	14,44	0,48	0,36	-
01.04.2022	9,371	676,89	685,43	659,35	673,13	-13,78	24	0	0	76,6	62,4	14,18	0,48	0,36	-
02.04.2022	9,427	674,46	682,96	657,23	670,99	-13,76	24	0	0	76	61,7	14,31	0,48	0,36	-
03.04.2022	9,365	676,81	685,33	659,52	673,29	-13,77	24	0	0	75,9	61,8	14,18	0,47	0,36	-
04.04.2022	8,974	651,12	659,69	634,94	648,46	-13,52	24	0	0	74,8	60,7	14,11	0,47	0,36	-
05.04.2022	8,767	650,56	659,27	634,87	648,33	-13,46	24	0	0	73,6	59,8	13,79	0,48	0,35	-
06.04.2022	8,687	670,15	679,21	654,23	667,99	-13,76	24	0	0	73	59,8	13,26	0,49	0,35	-
07.04.2022	8,584	714,85	724,46	697,57	711,9	-14,33	24	0	0	73,6	61,4	12,27	0,47	0,35	-
08.04.2022	8,279	678,42	687,77	662,36	676,21	-13,85	24	0	0	72,8	60,3	12,48	0,47	0,35	-
09.04.2022	8,599	671,24	680,16	655,1	668,67	-13,57	24	0	0	73,5	60,4	13,1	0,47	0,35	-
10.04.2022	8,692	674,15	683,06	658,12	671,78	-13,66	24	0	0	73	59,8	13,19	0,48	0,35	-
11.04.2022	8,667	679,83	688,99	663,5	677,4	-13,9	24	0	0	73,4	60,4	13,04	0,48	0,35	-
12.04.2022	8,584	682,99	692,47	666,58	680,73	-14,15	24	0	0	73,4	60,6	12,85	0,48	0,34	-
13.04.2022	8,582	702,75	712,71	685,94	700,52	-14,58	24	0	0	73,3	60,8	12,49	0,47	0,33	-
14.04.2022	8,365	703,45	713,33	686,56	700,99	-14,43	24	0	0	73,4	61,2	12,16	0,48	0,34	-
15.04.2022	8,521	701,06	711,05	684,17	698,8	-14,63	24	0	0	73,5	61,1	12,43	0,47	0,35	-
16.04.2022	8,742	688,15	697,77	671,86	686,24	-14,38	24	0	0	72,8	59,8	12,99	0,48	0,35	-
17.04.2022	8,569	691,99	701,72	675,44	689,8	-14,36	24	0	0	73,3	60,6	12,67	0,48	0,34	-
18.04.2022	8,396	693,32	703,12	676,86	691,2	-14,34	24	0	0	73	60,6	12,38	0,49	0,34	-
19.04.2022	8,321	711,83	721,95	694,84	709,46	-14,62	24	0	0	73,2	61,3	11,95	0,47	0,33	-
20.04.2022	8,06	685,69	695,87	669,26	683,8	-14,54	24	0	1	73,4	61,3	12,03	0,49	0,34	-
21.04.2022	7,894	718,89	725,78	701,68	712,92	-11,24	24	0	0	73,3	62,1	11,22	0,5	0,34	-
22.04.2022	7,715	731,22	738,89	713,72	725,63	-11,91	24	0	0	73,2	62,5	10,77	0,49	0,33	-
23.04.2022	8,131	734,88	742,36	717,19	729,15	-11,96	24	0	0	73,5	62,2	11,3	0,49	0,33	-
24.04.2022	8,239	735,29	742,67	717,43	729,37	-11,94	24	0	0	73,9	62,4	11,45	0,42	0,31	-
25.04.2022	7,793	616,31	623,24	601,49	612,67	-11,18	24	0	0	73,5	60,6	12,94	0,33	0,24	-
Итого:	283,515	22545,76	22839,19	21999,77	22448,23	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	283,515														

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	3540,513	277054,51	281636,38	270491,11	276969,56
25.04.2022	3824,028	299600,27	304475,57	292490,88	299417,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:38:38