

#6326#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7032
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246440
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,876	464,87	476,35	455,27	467,62	-12,35	24	0	0	67,4	63,4	4,1	0,5	0,46	16
25.05.2021	1,771	465,18	476,55	455,57	467,69	-12,12	24	0	0	67,6	63,7	3,87	0,5	0,46	-
26.05.2021	1,797	463,23	474,17	453,72	465,45	-11,73	24	0	0	67,4	63,4	3,96	0,5	0,46	-
27.05.2021	1,81	463,2	474,35	453,66	465,59	-11,93	24	0	0	67,5	63,5	3,98	0,5	0,46	-
28.05.2021	1,675	465,22	476,45	455,7	467,64	-11,94	24	0	0	67,2	63,5	3,67	0,51	0,46	11
29.05.2021	1,75	497,19	508,29	486,65	498,51	-11,86	24	0	0	68,5	64,9	3,59	0,51	0,46	12,3
30.05.2021	1,822	518,65	530,01	507,1	519,26	-12,16	24	0	0	70,5	66,9	3,59	0,51	0,46	-
31.05.2021	1,855	507,82	518,92	496,56	508,45	-11,89	24	0	0	70,3	66,6	3,72	0,47	0,43	16
01.06.2021	1,769	436,47	446,44	426,93	437,7	-10,77	24	0	1	69,7	65,5	4,13	0,44	0,41	-
02.06.2021	1,84	369,4	377,93	361,48	370,87	-9,39	24	0	0	69	63,9	5,08	0,44	0,41	-
03.06.2021	1,734	410,03	419,03	401,1	410,95	-9,85	24	0	0	69,4	65,1	4,32	0,44	0,41	15
04.06.2021	1,59	384,99	393,66	376,64	386,04	-9,4	24	0	0	69,4	65,1	4,21	0,44	0,41	-
05.06.2021	1,62	369,56	377,87	361,68	370,74	-9,06	24	0	0	68,7	64,2	4,48	0,44	0,41	13,4
06.06.2021	1,651	375,8	384,27	367,64	376,88	-9,24	24	0	0	69,4	64,9	4,49	0,44	0,41	22
07.06.2021	1,726	377,41	385,97	369,32	378,7	-9,38	24	0	0	68,8	64,1	4,68	0,44	0,41	-
08.06.2021	1,688	395,24	404,14	386,66	396,35	-9,69	24	0	0	69,4	65	4,36	0,44	0,41	18,8
09.06.2021	1,758	394,4	403,18	385,85	395,43	-9,58	24	0	0	69,3	64,8	4,55	0,44	0,4	21
10.06.2021	1,713	399,14	407,93	390,52	400,07	-9,55	24	0	0	69,2	64,8	4,38	0,44	0,4	-
11.06.2021	1,629	403,54	412,35	394,8	404,36	-9,56	24	0	0	69,3	65,2	4,12	0,44	0,41	-
12.06.2021	1,551	400,5	409,37	391,82	401,39	-9,57	24	0	0	69,3	65,4	3,95	0,44	0,41	-
13.06.2021	1,571	400,04	408,89	391,44	400,96	-9,52	24	0	0	69,1	65,1	4	0,44	0,41	-
14.06.2021	1,595	401,53	410,44	392,85	402,49	-9,64	24	0	0	69,3	65,2	4,05	0,44	0,41	-
15.06.2021	1,527	403,11	412,2	394,36	404,12	-9,76	24	0	0	69,4	65,6	3,87	0,44	0,41	-
16.06.2021	1,539	405,67	415,01	396,83	406,87	-10,04	24	0	0	69,5	65,6	3,88	0,44	0,41	-
17.06.2021	1,571	409,48	418,79	400,54	410,56	-10,02	24	0	0	69,6	65,7	3,91	0,44	0,41	-
18.06.2021	1,473	395,6	404,88	387,03	396,96	-9,93	24	0	0	69,3	65,5	3,79	0,44	0,41	-
19.06.2021	1,504	411,35	420,97	402,43	412,7	-10,27	24	0	0	69,4	65,7	3,73	0,44	0,41	-
20.06.2021	1,393	411,2	420,86	402,32	412,57	-10,25	24	0	0	69,2	65,8	3,45	0,44	0,41	-
21.06.2021	1,45	413,59	423,39	404,67	415,09	-10,42	24	0	0	69,2	65,6	3,58	0,45	0,41	-
22.06.2021	1,392	420,11	429,91	411	421,38	-10,38	24	0	0	69,5	66,1	3,38	0,45	0,41	-
23.06.2021	1,424	418,04	427,95	408,91	419,46	-10,55	24	0	0	69,6	66,1	3,47	0,44	0,41	-
Итого:	51,064	13051,56	13350,52	12771,05	13092,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,064														

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1807,47	108765,02	110403,62	106177,76	108783,65
23.06.2021	1858,534	121816,58	123754,14	118948,81	121876,5

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:05:07