

#133763#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград
7032
ВКТ-7
00246440
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,935	374,97	379,53	366,42	372	-5,58	24	0	0	71,4	66,1	5,28	0,51	0,48	-
25.05.2025	2,104	376,01	380,44	367,49	372,99	-5,5	24	0	0	71,2	65,5	5,71	0,51	0,48	-
26.05.2025	1,783	370,37	374,97	361,97	367,5	-5,53	24	0	0	71,2	66,3	4,91	0,52	0,48	-
27.05.2025	1,822	389,89	394,36	381,09	386,49	-5,4	24	0	0	71	66,2	4,78	0,53	0,49	-
28.05.2025	1,811	415,15	419,61	405,53	410,98	-5,45	24	0	0	72	67,5	4,46	0,4	0,37	-
29.05.2025	1,156	299,36	307,01	292,48	300,69	-8,21	24	0	1	71,6	67,4	4,17	0,26	0,24	-
30.05.2025	0,83	158,92	162,63	155,67	159,82	-4,15	24	0	1	66,6	60,8	5,85	0,53	0,48	-
31.05.2025	1,761	422,72	426,56	413,67	418,48	-4,81	24	0	0	68,7	64,5	4,25	0,53	0,48	-
01.06.2025	1,776	439,29	443,9	429,37	434,9	-5,53	24	0	0	71	66,9	4,13	0,53	0,48	-
02.06.2025	1,735	446,3	451,52	436,16	442,27	-6,11	24	0	0	71,2	67,2	3,96	0,53	0,48	-
03.06.2025	1,811	447,84	453,3	437,78	444,13	-6,35	24	0	0	70,8	66,7	4,13	0,46	0,43	-
04.06.2025	1,18	278,57	282,79	272,51	277,31	-4,8	24	0	1	69,3	64,9	4,43	0,54	0,48	-
05.06.2025	1,842	464,61	468,89	454,09	459,35	-5,26	24	0	0	71,1	67	4,05	0,54	0,48	-
06.06.2025	1,786	467,56	473,03	456,98	463,36	-6,38	24	0	0	71,1	67,2	3,9	0,54	0,48	-
07.06.2025	1,812	470,85	476,63	460,14	466,88	-6,74	24	0	0	71,2	67,2	3,93	0,54	0,48	-
08.06.2025	1,77	467,78	473,53	457,28	463,94	-6,66	24	0	0	70,7	66,9	3,86	0,54	0,48	-
09.06.2025	1,742	462,35	467,73	451,97	458,21	-6,24	24	0	0	70,9	67	3,84	0,54	0,48	-
10.06.2025	1,771	465,68	470,71	455,3	461,24	-5,94	24	0	0	70,5	66,6	3,88	0,54	0,48	-
11.06.2025	1,752	458,99	463,45	448,79	454,16	-5,37	24	0	0	70,4	66,5	3,89	0,54	0,48	-
12.06.2025	1,817	456,78	461,08	446,59	451,84	-5,25	24	0	0	70,5	66,5	4,05	0,54	0,49	-
13.06.2025	1,813	456,09	460,56	445,82	451,2	-5,38	24	0	0	70,9	66,8	4,05	0,55	0,49	-
14.06.2025	1,769	462,26	466,64	451,92	457,2	-5,28	24	0	0	70,7	66,8	3,9	0,55	0,49	-
15.06.2025	1,724	458,12	462,59	447,88	453,27	-5,39	24	0	0	70,5	66,7	3,84	0,55	0,49	-
16.06.2025	1,724	461,22	465,75	451,01	456,45	-5,44	24	0	0	70,2	66,4	3,81	0,55	0,49	-
17.06.2025	1,762	462,02	466,57	451,71	457,16	-5,45	24	0	0	70,6	66,7	3,88	0,54	0,49	-
18.06.2025	1,777	451,34	456,11	441,31	446,98	-5,67	24	0	0	70,4	66,4	4,02	0,54	0,5	-
19.06.2025	1,711	413,11	417,16	404,36	409,3	-4,94	24	0	0	68,5	64,3	4,23	0,54	0,5	-
20.06.2025	1,767	424,12	428,66	414,57	420,01	-5,44	24	0	0	70,9	66,7	4,26	0,54	0,5	-
21.06.2025	1,827	431,07	435,57	421,21	426,67	-5,46	24	0	0	71,5	67,2	4,33	0,54	0,5	-
22.06.2025	1,786	426,22	430,73	416,53	421,96	-5,43	24	0	0	71,3	67	4,27	0,55	0,5	-
23.06.2025	1,741	425,87	430,39	416,19	421,62	-5,43	24	0	0	71,2	67,1	4,18	0,54	0,5	-
Итого:	53,397	13005,43	13152,4	12713,79	12888,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,397														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1398,674	135142,89	135806,41	132007	133424,16
23.06.2025	1452,071	148148,32	148958,81	144720,79	146312,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 8:01:46