

# #6323#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7032  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246440  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,481	407,17	416,01	397,81	407,32	-9,51	24	0	0	71,7	68	3,71	0,45	0,42	-
25.08.2021	1,575	397,36	405,88	388,21	397,47	-9,26	24	0	0	71,7	67,7	4,05	0,45	0,42	-
26.08.2021	1,558	395,05	403,47	385,95	395,08	-9,13	24	0	0	71,8	67,7	4,03	0,45	0,42	-
27.08.2021	1,567	408,01	416,51	398,54	407,78	-9,24	24	0	0	72	68	3,93	0,45	0,42	-
28.08.2021	1,558	403,27	411,96	393,9	403,31	-9,41	24	0	0	72	68,1	3,95	0,45	0,42	-
29.08.2021	1,559	393,62	402,28	384,59	393,98	-9,39	24	0	0	71,6	67,6	4,04	0,45	0,42	-
30.08.2021	1,496	402,27	411,09	392,96	402,49	-9,53	24	0	0	71,8	68	3,81	0,45	0,42	-
31.08.2021	1,573	408,67	417,09	399,16	408,32	-9,16	24	0	0	72,1	68,2	3,93	0,45	0,42	-
01.09.2021	1,6	402,7	410,71	393,34	402,12	-8,78	24	0	0	72	67,9	4,06	0,45	0,42	-
02.09.2021	1,534	392,35	400,54	383,33	392,23	-8,9	24	0	0	71,6	67,6	3,99	0,45	0,42	-
03.09.2021	1,581	390,71	399,05	381,69	390,77	-9,08	24	0	0	71,8	67,6	4,14	0,45	0,42	-
04.09.2021	1,627	390,93	399,38	381,82	391,06	-9,24	24	0	0	72,1	67,9	4,25	0,45	0,42	-
05.09.2021	1,636	391,5	399,97	382,46	391,68	-9,22	24	0	0	71,9	67,6	4,27	0,45	0,42	-
06.09.2021	1,595	393,2	401,85	384,12	393,53	-9,41	24	0	0	71,8	67,6	4,14	0,44	0,42	-
07.09.2021	1,552	379,19	387,74	370,58	379,83	-9,25	24	0	0	71,2	67	4,18	0,45	0,42	-
08.09.2021	1,602	404,29	413,11	394,79	404,39	-9,6	24	0	0	72,4	68,4	4,04	0,45	0,42	-
09.09.2021	1,571	402,92	411,66	393,65	403,11	-9,46	24	0	0	71,7	67,8	3,98	0,45	0,42	-
10.09.2021	1,502	415,76	424,54	406,17	415,65	-9,48	24	0	0	71,7	68	3,69	0,45	0,42	-
11.09.2021	1,548	419,77	428,93	410,08	419,95	-9,87	24	0	0	71,8	68	3,77	0,45	0,41	-
12.09.2021	1,51	417,12	426,59	407,42	417,58	-10,16	24	0	0	72,1	68,4	3,7	0,45	0,42	-
13.09.2021	1,554	441,38	451,06	431,15	441,5	-10,35	24	0	0	72,1	68,5	3,59	0,45	0,41	-
14.09.2021	1,493	407,05	414,31	397,73	405,74	-8,01	24	0	1	71,4	67,6	3,75	0,45	0,42	-
15.09.2021	1,579	449,21	458,27	438,81	448,61	-9,8	24	0	0	71,9	68,3	3,59	0,45	0,42	-
16.09.2021	1,531	437,71	446,78	427,64	437,39	-9,75	24	0	0	71,8	68,2	3,58	0,45	0,42	-
17.09.2021	1,603	432,6	441,84	422,61	432,6	-9,99	24	0	0	71,9	68,1	3,79	0,45	0,42	-
18.09.2021	1,562	424,92	434,15	415,09	425,03	-9,94	24	0	0	71,9	68,1	3,75	0,45	0,42	-
19.09.2021	1,661	415,25	424,25	405,7	415,45	-9,75	24	0	0	71,7	67,6	4,08	0,45	0,42	-
20.09.2021	1,645	408,82	417,51	399,39	408,82	-9,43	24	0	0	71,9	67,8	4,12	0,44	0,42	-
21.09.2021	1,692	396,52	405,08	387,36	396,76	-9,4	24	0	0	71,8	67,4	4,36	0,44	0,42	-
22.09.2021	1,697	388,52	396,78	379,56	388,66	-9,1	24	0	0	71,7	67,2	4,47	0,44	0,42	-
23.09.2021	1,553	370,93	379,18	362,46	371,46	-9	24	0	0	71,3	67	4,29	0,44	0,42	-
Итого:	48,795	12588,77	12857,57	12298,07	12589,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,795														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1939,643	151771,98	154360,55	148260,17	151871,74
23.09.2021	1988,438	164360,75	167218,12	160558,24	164461,41

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:07:47