

#30647#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград

Заводской номер счётчика 00246440	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	581,464	527,722	53.742

Подпись исполнителя



окч 11.09.23
исправн мк
мет средн
с 21.10.23 норматив

#30261#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента

Порядковый номер

7032

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00246440

Номер системы

1

Отчёт сформирован

27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	1,773	341,25	343,74	333,4	336,86	-3,46	24	0	0	71,6	66,2	5,31	0,45	0,42
25.08.2023	-	1,731	340,86	343,57	333,04	336,68	-3,64	24	0	0	71,6	66,4	5,19	0,45	0,42
26.08.2023	-	1,75	337,04	339,88	329,35	333,15	-3,8	24	0	0	71,4	66,1	5,3	0,45	0,42
27.08.2023	-	1,73	348,13	351,3	340,02	344,11	-4,09	24	0	0	72,2	67,1	5,08	0,45	0,42
28.08.2023	-	1,692	323,06	325,92	315,82	319,58	-3,76	24	0	0	70,7	65,3	5,35	0,45	0,42
29.08.2023	-	1,686	318,86	321,67	311,74	315,44	-3,7	24	0	0	70,5	65,1	5,4	0,43	0,41
30.08.2023	-	1,645	268,93	271,08	263,12	266,14	-3,02	24	0	0	69,1	62,9	6,25	0,45	0,42
31.08.2023	-	1,59	308,7	311,56	301,98	305,69	-3,71	24	0	0	69,4	64,2	5,27	0,45	0,43
01.09.2023	-	1,695	306,24	308,79	299,66	303,09	-3,43	24	0	0	69,2	63,5	5,65	0,45	0,42
02.09.2023	-	1,796	321,48	324,23	314,38	318,07	-3,69	24	0	0	70,1	64,4	5,71	0,45	0,42
03.09.2023	-	1,814	323,07	325,86	315,9	319,65	-3,75	24	0	0	70,3	64,6	5,73	0,45	0,42
04.09.2023	-	1,763	315,81	318,54	308,95	312,63	-3,68	24	0	0	69,4	63,7	5,69	0,45	0,42
05.09.2023	-	1,796	323,37	326,17	316,3	320,08	-3,78	24	0	0	69,8	64,1	5,67	0,45	0,42
06.09.2023	-	1,807	326,42	329,28	319,21	323,04	-3,83	24	0	0	70,1	64,4	5,66	0,45	0,42
07.09.2023	-	1,82	330,91	333,77	323,53	327,35	-3,82	24	0	0	70,5	64,9	5,62	0,45	0,42
08.09.2023	-	1,784	332,56	335,37	325,22	328,97	-3,75	24	0	0	70,1	64,7	5,47	0,45	0,42
09.09.2023	-	1,744	327,92	330,7	320,67	324,38	-3,71	24	0	0	70,2	64,8	5,43	0,45	0,42
10.09.2023	-	1,708	327,18	105,52	319,92	103,44	216,48	24	0	1	70,3	65,7	4,61	0,45	0,42
11.09.2023	-	1,708	331,51	0	324,18	0	324,18	24	0	1	70,3	65	5,28	0,45	0,42
12.09.2023	-	1,789	330,83	0	323,41	0	323,41	24	0	1	70,8	65,2	5,56	0,45	0,42
13.09.2023	-	1,691	319,47	0	312,35	0	312,35	24	0	1	70,4	64,9	5,5	0,45	0,42
14.09.2023	-	1,732	306,98	0	300,31	0	300,31	24	0	1	69,3	63,6	5,78	0,45	0,42
15.09.2023	-	1,791	311,68	0	304,8	0	304,8	24	0	1	70	64,1	5,9	0,45	0,42
16.09.2023	-	1,852	318,03	0	310,85	0	310,85	24	0	1	70,9	64,9	5,99	0,45	0,42
17.09.2023	-	1,814	315,18	0	308,13	0	308,13	24	0	1	70,6	64,6	5,93	0,45	0,42
18.09.2023	-	1,796	318,95	0	311,83	0	311,83	24	0	1	70,5	64,7	5,78	0,34	0,33
19.09.2023	-	0,863	170,4	0	167,03	0	167,03	24	0	1	65,4	52,8	12,55	0,46	0,43
20.09.2023	-	1,817	319,72	0	312,53	0	312,53	24	0	1	70,5	64,1	6,48	0,46	0,43
21.09.2023	-	1,879	341,84	0	333,69	0	333,69	24	0	1	73	67,1	5,88	0,45	0,42
22.09.2023	-	1,862	331,29	0	323,69	0	323,69	24	0	1	71,6	65,8	5,79	0,45	0,42
23.09.2023	-	1,824	320,92	0	313,71	0	313,71	24	0	1	70,8	64,9	5,85	0,45	0,42
Итого:	-	53,742	9858,59	5646,95	9638,72	5538,35	4100,37	744	0	-	70,34	64,51	5,83	0,45	0,42

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	527,722	48891,37	49068,56	47791,88	48244,68
23.09.2023	581,464	58749,96	54715,51	57430,6	53783,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения