

#6322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,725	378,55	386,54	369,81	378,61	-8,8	24	0	0	71,9	67,2	4,65	0,44	0,42	-
25.09.2021	1,707	381,76	389,5	372,96	381,53	-8,57	24	0	0	71,7	67,2	4,56	0,44	0,42	-
26.09.2021	1,68	374,38	382,01	365,78	374,21	-8,43	24	0	0	71,8	67,2	4,58	0,44	0,42	-
27.09.2021	1,632	373,99	381,57	365,39	373,74	-8,35	24	0	0	71,6	67,2	4,46	0,44	0,42	-
28.09.2021	1,65	373,56	381,13	364,92	373,31	-8,39	24	0	0	71,9	67,4	4,52	0,35	0,31	-
29.09.2021	1,493	402,5	410,87	394,07	403,08	-9,01	24	0	1	67,7	63,9	3,8	0,32	0,25	-
30.09.2021	1,508	617,07	629,01	603,94	616,49	-12,55	24	0	0	68,5	66,1	2,48	0,4	0,28	-
Итого:	11,395	2901,81	2960,63	2836,87	2900,97	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,395														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1988,438	164360,75	167218,12	160558,24	164461,41
30.09.2021	1999,833	167262,56	170178,75	163395,11	167362,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:50:19