

#6336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,717	188,12	193,66	184,02	190,42	-6,4	24	0	1	69,5	60,2	9,31	0,42	0,41	-
25.09.2022	1,674	187,17	192,99	183,1	189,77	-6,67	24	0	1	69,5	60,3	9,15	0,42	0,41	-
26.09.2022	1,613	182,19	188,07	178,24	184,94	-6,7	24	0	1	69,2	60,1	9,06	0,42	0,42	-
27.09.2022	1,629	179,12	185,05	175,23	181,99	-6,76	24	0	1	69,2	59,9	9,3	0,42	0,41	-
28.09.2022	1,544	166,89	172,86	163,37	170,07	-6,7	24	0	1	68,4	58,9	9,48	0,36	0,33	-
29.09.2022	1,557	261,78	267,92	256,2	263,13	-6,93	23	1	1	68,4	62,2	6,12	0,31	0,26	-
30.09.2022	1,676	360,73	366,61	352,92	359,61	-6,69	24	0	0	69,3	64,5	4,73	0,32	0,26	-
01.10.2022	1,733	384,1	389,64	375,34	381,72	-6,38	24	0	0	71,3	66,7	4,6	0,31	0,26	-
02.10.2022	1,745	363,47	369,34	355,64	362,38	-6,74	24	0	0	69	64,1	4,9	0,35	0,27	-
03.10.2022	1,698	414,25	420,42	405,59	412,59	-7	24	0	0	67,9	63,7	4,18	0,4	0,29	-
04.10.2022	1,716	505,35	511,72	494,56	501,79	-7,23	24	0	0	68,7	65,2	3,44	0,42	0,29	-
Итого:	18,302	3193,17	3258,28	3124,21	3198,41	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,302														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 263

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	4060,236	363308,58	362899,31	354806,06	356690,6
04.10.2022	4078,538	366501,75	366157,59	357930,27	359889,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:20