

#30940#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2023 по 07.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Соммера 24-30, Калининград

Заводской номер счётчика 00246440	Показания прибора, Гкал 07.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	604,14	592,578	11.562

Подпись исполнителя _____

с 01.10.23 по 17.10



#30939#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 07.10.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 7032
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246440
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 09.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	0,653	80,97	81,27	79,28	79,96	-0,68	24	0	1	67,5	59,2	8,22	0,46	0,43
02.10.2023	-	1,53	316,49	317,96	309,66	311,96	-2,3	24	0	0	69,2	64,2	4,93	0,37	0,32
03.10.2023	-	1,46	387,25	390,62	379,08	383,2	-4,12	24	0	0	68,1	64,2	3,85	0,31	0,25
04.10.2023	-	1,453	458,88	462,78	449,67	454,28	-4,61	24	0	0	66,4	63,2	3,22	0,32	0,25
05.10.2023	-	1,6	501,66	503,95	490,48	493,61	-3,13	24	0	0	70,3	67,1	3,25	0,32	0,25
06.10.2023	-	1,572	501,43	505,32	490,79	495,46	-4,67	24	0	0	68,4	65,3	3,19	0,34	0,26
07.10.2023	-	1,623	525,51	530,21	514,19	519,71	-5,52	24	0	0	69	65,9	3,14	0,33	0,26
Итого:	-	9,891	2772,19	2792,11	2713,15	2738,18	-25,03	168	0	-	68,41	64,16	4,26	0,35	0,29

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2023	592,578	60920,49	55481,31	59553,51	54534,11
07.10.2023	604,14	64206,62	58792,24	62769,73	57781,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
