

#6318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7032
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246440
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	7,783	676,14	686,63	661,56	676,07	-14,51	24	0	0	69,2	57,4	11,75	0,46	0,34	-
25.10.2021	7,804	664,33	674,62	649,88	664,26	-14,38	24	0	0	69,5	57,5	11,99	0,46	0,33	-
26.10.2021	7,789	674,73	685,04	659,93	674,31	-14,38	24	0	0	69,8	58	11,78	0,47	0,33	-
27.10.2021	7,652	702,33	713,31	687,17	702,14	-14,97	24	0	0	69,2	58,1	11,11	0,48	0,33	-
28.10.2021	7,553	710,43	721,37	695,1	709,95	-14,85	24	0	0	69,2	58,4	10,84	0,48	0,34	-
29.10.2021	7,506	698,08	709,1	682,91	697,83	-14,92	24	0	0	69,5	58,5	10,97	0,48	0,34	-
30.10.2021	7,547	700,7	711,59	685,56	700,36	-14,8	24	0	0	69,3	58,3	10,98	0,48	0,33	-
31.10.2021	7,474	693,81	704,88	678,84	693,78	-14,94	24	0	0	69,2	58,2	10,99	0,47	0,33	-
01.11.2021	7,487	678,86	689,95	664,15	679,08	-14,93	24	0	0	69,4	58,1	11,25	0,47	0,34	-
02.11.2021	7,72	675,62	686,52	660,98	675,88	-14,9	24	0	0	69,4	57,7	11,66	0,48	0,34	-
03.11.2021	7,706	690,32	701,38	675,24	690,33	-15,09	24	0	0	69,7	58,3	11,39	0,47	0,34	-
04.11.2021	7,822	672,31	683,09	657,76	672,61	-14,85	24	0	0	69,3	57,4	11,87	0,47	0,34	-
05.11.2021	7,909	683,06	693,91	668,17	683,15	-14,98	24	0	0	69,6	57,8	11,81	0,47	0,33	-
06.11.2021	7,882	684,54	695,49	669,74	684,76	-15,02	24	0	0	69,3	57,6	11,74	0,47	0,34	-
07.11.2021	7,909	674,75	685,6	660,01	674,98	-14,97	24	0	0	69,6	57,7	11,96	0,47	0,34	-
08.11.2021	7,933	670,49	681,25	655,74	670,64	-14,9	24	0	0	69,9	57,8	12,08	0,45	0,34	-
09.11.2021	8,342	605,01	614,74	590,93	605,11	-14,18	24	0	0	72,1	58	14,1	0,46	0,34	-
10.11.2021	7,93	652,01	662,69	637,7	652,54	-14,84	24	0	0	69,8	57,4	12,42	0,47	0,34	6
11.11.2021	7,882	666,15	677,11	651,74	666,78	-15,04	24	0	0	69,2	57,2	12,07	0,47	0,34	-
12.11.2021	8,052	676,27	687,22	661,26	676,42	-15,16	24	0	0	70,3	58,2	12,15	0,46	0,34	-
13.11.2021	8,333	651,56	662,16	636,51	651,56	-15,05	24	0	0	71,8	58,8	13,07	0,46	0,34	-
14.11.2021	8,014	650,36	661,38	636,12	651,31	-15,19	24	0	0	69,8	57,2	12,58	0,45	0,34	-
15.11.2021	7,92	624,22	634,8	610,71	625,37	-14,66	24	0	0	69,3	56,4	12,96	0,46	0,34	-
16.11.2021	8,002	643,47	654,56	629,41	644,66	-15,25	24	0	0	69,6	57	12,7	0,46	0,34	-
17.11.2021	7,933	648,68	659,94	634,51	649,91	-15,4	24	0	0	69,6	57,1	12,48	0,46	0,35	-
18.11.2021	7,888	650,27	661,78	636,27	651,85	-15,58	24	0	0	69,2	56,8	12,38	0,48	0,34	5
19.11.2021	7,958	697,07	708,64	681,81	697,49	-15,68	24	0	0	69,8	58,1	11,65	0,48	0,34	-
20.11.2021	8,021	688,89	700,55	673,74	689,57	-15,83	24	0	0	70	58,1	11,88	0,47	0,34	9
21.11.2021	7,908	663,04	674,63	648,54	664,23	-15,69	24	0	0	69,8	57,6	12,17	0,46	0,35	6
22.11.2021	8,509	645,09	655,98	629,86	645,27	-15,41	24	0	0	72,8	59,3	13,49	0,47	0,35	-
23.11.2021	8,258	655,6	666,61	640,65	656,02	-15,37	24	0	0	71,3	58,4	12,87	0,47	0,35	-
Итого:	244,426	20768,19	21106,52	20312,5	20778,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	244,426														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	2165,006	181844,85	184943,02	177659,8	181895,77
23.11.2021	2409,432	202613,04	206049,54	197972,3	202673,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:05:12