

#6331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2020	8,23	360,79	366,05	351,85	361,51	-9,66	24	0	0	74,6	51,3	23,37	0,48	0,34	2,5
25.12.2020	8,364	364,44	369,69	355,19	364,95	-9,76	24	0	0	75,8	52,2	23,53	0,48	0,34	2,6
26.12.2020	8,671	361,58	366,63	352,1	361,87	-9,77	24	0	0	77,2	52,6	24,61	0,48	0,33	1,5
27.12.2020	9,43	364,54	369,07	354,19	364,02	-9,83	24	0	0	80,6	54	26,6	0,48	0,34	-0,5
28.12.2020	8,912	362,76	367,65	353,21	362,97	-9,76	24	0	0	77,2	52	25,21	0,47	0,31	2,2
29.12.2020	7,709	373,54	379,38	365,25	375,04	-9,79	24	0	0	70,3	49,2	21,09	0,47	0,34	4,7
30.12.2020	8,379	349,58	354,77	341,04	350,66	-9,62	24	0	0	74	49,5	24,56	0,48	0,34	1,6
31.12.2020	9,488	363,37	368,01	353,24	363,13	-9,89	24	0	0	79,8	53	26,83	0,47	0,34	0,4
01.01.2021	9,007	353,08	358,02	343,27	353,2	-9,93	24	0	0	79,7	53,5	26,22	0,48	0,34	-2,4
02.01.2021	8,998	363,34	368,32	353,29	363,27	-9,98	24	0	0	79,4	54	25,44	0,47	0,34	-0,2
03.01.2021	9,05	356,45	361,26	346,56	356,38	-9,82	24	0	0	79,6	53,5	26,09	0,48	0,34	-0,9
04.01.2021	9,421	360,65	365,08	350,22	359,98	-9,76	24	0	0	81,5	54,6	26,86	0,48	0,34	-0,5
05.01.2021	9,009	357,67	362,4	347,79	357,52	-9,73	24	0	0	79,4	53,5	25,87	0,48	0,34	0,4
06.01.2021	8,988	358,59	363,68	348,84	358,86	-10,02	24	0	0	78,7	53	25,74	0,48	0,34	0,2
07.01.2021	9,002	363,95	369,02	353,96	364,01	-10,05	24	0	0	79,1	53,7	25,41	0,48	0,34	0,2
08.01.2021	8,908	362,84	367,82	352,94	362,87	-9,93	24	0	0	78,8	53,6	25,21	0,48	0,34	0,2
09.01.2021	9,205	360,99	365,74	350,79	360,7	-9,91	24	0	0	80,4	54,2	26,21	0,48	0,34	-1
10.01.2021	9,503	365,71	370,27	355,08	365,02	-9,94	24	0	0	81,7	55	26,72	0,47	0,34	-0,6
11.01.2021	8,874	351,52	356,92	341,91	352,2	-10,29	24	0	0	79	53,1	25,93	0,47	0,33	0,3
12.01.2021	8,674	347,42	353,05	338,12	348,5	-10,38	24	0	0	77,9	52,3	25,64	0,47	0,34	0,1
13.01.2021	8,747	350,46	355,95	341,04	351,33	-10,29	24	0	0	78,2	52,5	25,62	0,47	0,34	0,2
14.01.2021	9,183	346,21	351,33	336,29	346,58	-10,29	24	0	0	81	53,7	27,28	0,46	0,34	-2,7
15.01.2021	9,861	341,02	345,5	330,47	340,63	-10,16	24	0	0	84,6	54,8	29,8	0,47	0,34	-6
16.01.2021	10,418	339,89	343,87	328,77	338,86	-10,09	24	0	0	87,4	55,8	31,64	0,47	0,36	-8,2
17.01.2021	11,272	327,8	331,21	316,24	326,43	-10,19	24	0	0	91,2	55,6	35,58	0,49	0,35	-15,6
18.01.2021	11,472	363,03	366,18	350,25	360,34	-10,09	24	0	0	91,1	58,4	32,69	0,48	0,35	-7,6
19.01.2021	11,079	348,37	351,59	336,4	346,26	-9,86	24	0	0	89,9	57	32,88	0,48	0,34	-9,6
20.01.2021	9,863	356,56	360,5	346,02	355,54	-9,52	24	0	0	82,5	54	28,46	0,47	0,33	-0,7
21.01.2021	8,479	358,98	363,76	349,96	359,28	-9,32	24	0	0	75,3	51,1	24,21	0,48	0,33	4
22.01.2021	8,416	362,36	367,11	353,27	362,52	-9,25	24	0	0	75,2	51,4	23,8	0,48	0,34	4,3
23.01.2021	8,268	355,58	360,58	346,68	356,08	-9,4	24	0	0	75,2	51,3	23,83	0,48	0,34	-
Итого:	284,88	11053,07	11200,41	10744,23	11050,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	284,88														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2020	680,64	52234,32	53040,23	51072,87	52230,51
23.01.2021	965,52	63287,39	64240,64	61817,1	63281,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 15:42:03