

#6314#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	10,448	628,84	638,11	610,47	625,87	-15,4	24	0	0	81,9	64,8	17,08	0,46	0,36	-
25.12.2021	10,412	611,56	620,47	593,77	608,75	-14,98	24	0	0	81,7	64,2	17,5	0,47	0,36	-
26.12.2021	10,532	642,1	651,23	623,53	638,8	-15,27	24	0	0	81,4	64,6	16,85	0,45	0,36	-
27.12.2021	10,936	584,76	592,53	566,82	581,1	-14,28	24	0	0	84,2	65	19,26	0,46	0,37	-
28.12.2021	11,2	577,78	585,65	559,64	574,26	-14,62	24	0	0	85,3	65,3	19,97	0,47	0,36	-
29.12.2021	11,117	622,46	631,33	603,93	619,32	-15,39	24	0	0	82,8	64,5	18,37	0,47	0,36	-
30.12.2021	10,383	638,38	647,97	620,79	636,3	-15,51	24	0	0	79,3	62,6	16,69	0,48	0,36	-
31.12.2021	9,593	668,92	679,01	652,23	667,6	-15,37	24	0	0	75	60,3	14,68	0,47	0,35	-
01.01.2022	9,227	659,95	669,63	643,43	658,21	-14,78	24	0	0	75,1	60,8	14,31	0,47	0,35	-
02.01.2022	9,246	665,57	675,47	648,8	663,79	-14,99	24	0	0	75,4	61,2	14,22	0,47	0,35	-
03.01.2022	9,065	672,16	683,11	655,33	671,25	-15,92	24	0	0	75,2	61,3	13,81	0,48	0,35	-
04.01.2022	9,204	671,71	682,57	654,7	670,64	-15,94	24	0	0	75,6	61,6	14,03	0,47	0,36	-
05.01.2022	9,014	638,16	648,5	622,3	637,57	-15,27	24	0	0	74,8	60,4	14,47	0,46	0,36	-
06.01.2022	9,372	609,7	619,59	594,06	609,15	-15,09	24	0	0	76,1	60,4	15,76	0,46	0,36	-
07.01.2022	9,983	618,39	628	601,46	616,79	-15,33	24	0	0	78,9	62,4	16,57	0,47	0,36	-
08.01.2022	10,165	643,21	653,1	625,57	641,25	-15,68	24	0	0	79,1	62,8	16,22	0,46	0,36	-
09.01.2022	10,41	625,5	634,71	608,03	623,24	-15,21	24	0	0	79,9	62,8	17,09	0,46	0,36	-
10.01.2022	10,783	636,53	645,38	617,71	632,9	-15,19	24	0	0	82,4	65	17,42	0,47	0,35	-
11.01.2022	10,634	646,89	656,12	628,15	643,56	-15,41	24	0	0	81,6	64,7	16,89	0,46	0,36	-
12.01.2022	10,433	627,06	636,54	609,24	624,73	-15,49	24	0	0	80,7	63,6	17,1	0,47	0,35	-
13.01.2022	9,579	658,86	669,54	641,73	657,79	-16,06	24	0	0	76,7	61,8	14,91	0,46	0,35	-
14.01.2022	8,752	641,45	652,31	626,37	641,9	-15,53	24	0	0	72,6	58,6	13,96	0,46	0,36	-
15.01.2022	9,002	632,47	642,94	617,18	632,53	-15,35	24	0	0	73,7	59,1	14,57	0,47	0,36	-
16.01.2022	9,777	636,01	645,93	619,43	634,84	-15,41	24	0	0	76,8	61	15,76	0,46	0,36	-
17.01.2022	9,379	624,4	634,37	608,53	623,63	-15,1	24	0	0	75,9	60,5	15,39	0,45	0,36	-
18.01.2022	9,177	601,45	611,06	586,42	601,06	-14,64	24	0	0	75,1	59,4	15,62	0,46	0,36	-
19.01.2022	9,2	614,36	624,17	598,89	613,77	-14,88	24	0	0	75,4	60,1	15,35	0,46	0,36	-
20.01.2022	9,436	588,83	598,05	573,64	588,09	-14,45	24	0	0	76,4	60	16,43	0,46	0,36	-
21.01.2022	9,63	604,48	613,85	588,65	603,41	-14,76	24	0	0	77,1	60,8	16,34	0,46	0,36	-
22.01.2022	9,852	614,78	624,2	598,56	613,48	-14,92	24	0	0	77,4	61	16,43	0,46	0,36	-
23.01.2022	9,812	624,39	633,87	607,97	622,95	-14,98	24	0	0	77,3	61,1	16,12	0,46	0,36	-
Итого:	305,753	19531,11	19829,31	19007,33	19478,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	305,753														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	2695,454	220303,89	224049,59	215195,65	220367,4
23.01.2022	3001,207	239835	243878,9	234202,98	239845,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 7:37:32