

#64799#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2023 по 09.01.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Соммера 24-30, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00246440	09.01.2024	23.12.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	1178,633	1057,531	121.102

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 10.01.24 по*



#64798#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 09.01.2024.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 7032  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00246440  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 12.01.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	7,328	243,45	240,77	237,25	238,43	-1,18	24	0	0	75,9	45	30,88	0,48	0,35
25.12.2023	-	5,408	212,17	211,38	207,73	209,63	-1,9	24	0	1	67,7	41,7	26,07	0,49	0,34
26.12.2023	-	6,409	231,89	229,72	226,63	227,71	-1,08	24	0	0	71,1	42,8	28,29	0,48	0,35
27.12.2023	-	6,324	221,57	219,29	216,57	217,45	-0,88	24	0	0	70,9	41,7	29,21	0,47	0,33
28.12.2023	-	6,49	220,6	219	215,45	217,14	-1,69	24	0	0	72,2	42	30,12	0,5	0,35
29.12.2023	-	6,074	226,77	225,89	221,9	224,04	-2,14	24	0	0	69	41,6	27,37	0,49	0,35
30.12.2023	-	6,126	221,98	219,23	217,3	217,52	-0,22	24	0	0	68,3	40,1	28,18	0,49	0,35
31.12.2023	-	6,478	220,14	217,77	215,3	216,14	-0,84	24	0	0	70	39,8	30,1	0,49	0,34
01.01.2024	-	6,687	224,1	222,1	218,62	220,09	-1,47	24	0	1	74,2	43,6	30,57	0,49	0,35
02.01.2024	-	7,446	221,28	217,88	215,16	215,77	-0,61	24	0	0	79,5	44,9	34,6	0,5	0,36
03.01.2024	-	7,977	217,52	214,06	211,04	212,02	-0,98	24	0	0	82,8	45	37,78	0,48	0,36
04.01.2024	-	8,143	210	206,63	203,49	204,67	-1,18	24	0	0	84,7	44,7	39,99	0,5	0,36
05.01.2024	-	7,929	227,23	224,42	220,71	222,23	-1,52	24	0	0	81,2	45,3	35,91	0,5	0,35
06.01.2024	-	7,993	227,17	224,43	220,58	222,23	-1,65	24	0	0	81,6	45,4	36,23	0,47	0,37
07.01.2024	-	8,316	190,67	186,86	184,24	185,16	-0,92	24	0	0	88,8	43,7	45,1	0,46	0,38
08.01.2024	-	8,174	171,19	166,96	165,3	165,66	-0,36	24	0	0	89,8	40,4	49,41	0,49	0,41
09.01.2024	-	7,8	176,31	172,5	170,78	171,23	-0,45	24	0	0	85,1	39,4	45,68	0,51	0,39
Итого:	-	121,102	3664,04	3618,89	3568,05	3587,12	-19,07	408	0	-	77,22	42,77	34,44	0,49	0,36

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	1057,531	80501,04	74746,51	78676,36	73581,9
09.01.2024	1178,633	84165,08	78365,4	82244,41	77169,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_