

#112354#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 24-30, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7032
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	7,148	748,26	748,16	729,62	733,65	-4,03	24	0	0	74,9	65,2	9,77	0,48	0,36	1,8
25.12.2024	6,996	737,26	737,28	719,23	723,28	-4,05	24	0	0	74,1	64,4	9,7	0,47	0,36	2,1
26.12.2024	6,527	722,75	723,52	706,31	710,71	-4,4	24	0	0	71,3	62,1	9,22	0,47	0,36	3,8
27.12.2024	6,408	731,62	732,51	715,16	719,65	-4,49	24	0	0	70,8	61,8	8,94	0,47	0,36	5,3
28.12.2024	6,137	697,98	698,3	682,86	686,52	-3,66	24	0	0	69,4	60,4	8,97	0,48	0,36	4,3
29.12.2024	6,548	725,98	726,81	709,49	713,96	-4,47	24	0	0	71,2	62	9,21	0,48	0,36	3,9
30.12.2024	6,663	715,94	716,78	699,93	704,46	-4,53	24	0	0	70,6	61,1	9,5	0,48	0,36	4,8
31.12.2024	6,636	711,33	711,83	695,61	699,73	-4,12	24	0	0	70,2	60,6	9,51	0,48	0,36	5,5
01.01.2025	6,317	714,06	714,99	698,16	702,57	-4,41	24	0	0	70,4	61,4	9,02	0,48	0,36	4,2
02.01.2025	6,596	713,75	714,53	697,02	701,53	-4,51	24	0	0	72,4	62,9	9,44	0,48	0,36	4
03.01.2025	7,398	721,85	722,4	702,66	707,61	-4,95	24	0	0	77,7	67,2	10,5	0,47	0,36	-0,5
04.01.2025	7,556	710,53	711,32	691,11	696,39	-5,28	24	0	0	78,9	68	10,9	0,48	0,36	-0,9
05.01.2025	7,763	717,54	718,49	697,64	703,24	-5,6	24	0	0	79,6	68,5	11,09	0,48	0,36	-1,8
06.01.2025	7,617	709,34	710,46	690,19	695,83	-5,64	24	0	0	78,3	67,3	11	0,48	0,36	-1,4
07.01.2025	6,461	711,27	713,62	695,24	701,14	-5,9	24	0	0	70,9	61,6	9,27	0,47	0,36	4,9
08.01.2025	6,757	693,59	694,58	677,27	682,08	-4,81	24	0	0	72,6	62,6	9,96	0,47	0,36	2,3
09.01.2025	7,091	705,05	706,78	687,27	693,08	-5,81	24	0	0	75,4	65,1	10,29	0,48	0,36	0,7
10.01.2025	6,903	708,31	709,64	690,87	696,14	-5,27	24	0	0	74,4	64,5	9,96	0,47	0,36	-
11.01.2025	7,33	700,88	702,13	682,45	687,99	-5,54	24	0	0	77,2	66,5	10,72	0,47	0,36	-
12.01.2025	7,642	711,61	712,46	692,69	698,06	-5,37	24	0	0	77,8	66,8	11,01	0,47	0,35	-
13.01.2025	7,46	719,18	720,25	700,08	705,59	-5,51	24	0	0	77,6	67	10,62	0,47	0,36	-
14.01.2025	7,411	717,81	718,69	699,21	704,4	-5,19	24	0	0	76,6	66,1	10,56	0,47	0,35	-
15.01.2025	6,717	715,94	716,47	699,27	703,58	-4,31	24	0	0	72,1	62,6	9,58	0,47	0,35	-
16.01.2025	6,552	707,19	706,78	690,96	694,24	-3,28	24	0	0	71,6	62,1	9,46	0,48	0,36	-
17.01.2025	6,676	724,56	724,99	707,98	712,14	-4,16	24	0	0	71,5	62,1	9,41	0,47	0,36	-
18.01.2025	6,532	717,8	717,77	701,71	705,31	-3,6	24	0	0	70,6	61,3	9,29	0,47	0,36	-
19.01.2025	6,8	707,65	706,79	691,5	694,45	-2,95	24	0	0	71,4	61,6	9,82	0,47	0,36	-
20.01.2025	7,131	708,38	708,63	690,63	695	-4,37	24	0	0	75,2	64,9	10,3	0,48	0,36	-
21.01.2025	7,392	735,99	737	716,85	722,16	-5,31	24	0	0	76,8	66,5	10,28	0,48	0,36	-
22.01.2025	7,374	736,76	737,7	717,42	722,72	-5,3	24	0	0	77,2	66,9	10,25	0,48	0,36	-
23.01.2025	7,418	732,08	732,68	712,98	717,91	-4,93	24	0	0	76,9	66,5	10,37	0,48	0,36	-
Итого:	215,957	22232,24	22254,34	21689,37	21835,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	215,957														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	569,133	43140,65	43644,76	42187,64	42975,15
23.01.2025	785,09	65372,89	65899,1	63877,01	64810,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:08:35