

#6250#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4792
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2021	2,064	0	109,88	112,41	0	107,04	110,75	0	0	24	0	0	76,4	57,1	19,27	0,7	0,7	4
22.01.2021	2,067	0	113,84	116,45	0	110,9	114,67	0	0	24	0	0	76,3	57,6	18,64	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	2,052	0	112,82	115,51	0	109,92	113,75	0	0	24	0	0	76,2	57,6	18,67	0,7	0,7	2,1
24.01.2021	2,055	0	112,75	115,48	0	109,91	113,7	0	0	24	0	0	76,4	57,7	18,71	0,7	0,7	2
25.01.2021	2,017	0	106,48	108,44	0	103,75	106,82	0	0	24	0	0	76,4	57	19,44	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	2,09	0	108,41	110,7	0	105,5	109	0	0	24	0	0	78	58,2	19,8	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	2,106	0	108,06	110,45	0	105,16	108,72	0	0	24	0	0	78,3	58,3	20,03	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	2,064	0	103,9	106,24	0	101,17	104,65	0	0	24	0	0	77,8	57,4	20,39	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	2,308	0	103,65	106,14	0	100,55	104,41	0	0	24	0	0	82,9	59,9	22,95	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	2,334	0	108,91	111,34	0	105,67	109,43	0	0	24	0	0	82,9	60,8	22,08	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	2,313	0	108,09	110,52	0	104,92	108,67	0	0	24	0	0	82,3	60,2	22,03	0,7	0,7	0
01.02.2021	2,327	0	105,25	107,68	0	102,14	105,88	0	0	24	0	0	82,9	60,1	22,79	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	2,4	0	105,09	107,59	0	101,9	105,73	0	0	24	0	0	84,4	60,9	23,53	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	2,347	0	109,48	111,96	0	106,22	110,04	0	0	24	0	0	83	60,9	22,09	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	2,448	0	106,37	108,93	0	103,02	107,06	0	0	24	0	0	85,4	61,7	23,72	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	2,574	0	107,98	110,65	0	104,4	108,62	0	0	24	0	0	88,2	63,6	24,61	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	2,648	0	101,29	104,03	0	97,72	102,1	0	0	24	0	0	90,9	63,8	27,06	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	2,708	0	100,47	103,28	0	96,9	101,38	0	0	24	0	0	92,2	64,2	27,9	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	2,742	0	99,82	102,64	0	96,24	100,78	0	0	24	0	0	92,2	63,8	28,46	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	2,78	0	104,27	107,16	0	100,49	105,12	0	0	24	0	0	92,4	64,8	27,6	0,7	0,7	-9
10.02.2021	2,724	0	98,57	101,39	0	95,03	99,51	0	0	24	0	0	92,2	63,6	28,62	0,7	0,7	-14
11.02.2021	2,765	0	99,91	102,79	0	96,3	100,94	0	0	24	0	0	92,6	63,9	28,68	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	2,723	0	101,76	104,62	0	98,15	102,69	0	0	24	0	0	91,7	64	27,7	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	2,47	0	105,13	107,82	0	101,81	105,95	0	0	24	0	0	85,8	61,5	24,25	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	2,403	0	109,92	112,59	0	106,59	110,64	0	0	24	0	0	83,6	61,1	22,52	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	2,508	0	109,98	112,91	0	106,46	110,87	0	0	24	0	0	86,5	62,9	23,56	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	2,439	0	104,9	107,89	0	101,56	106	0	0	24	0	0	86,2	62,1	24,01	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	2,444	0	103,41	106,4	0	100,1	104,56	0	0	24	0	0	86,2	61,8	24,41	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	2,574	0	99,28	102,34	0	95,98	100,53	0	0	24	0	0	88,9	62,1	26,77	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	2,379	0	101,27	104,22	0	98,01	102,31	0	0	24	0	0	86,8	62,5	24,27	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	1,985	0	111,52	114,18	0	108,45	112,2	0	0	24	0	0	79,5	61,2	18,31	0,7	0,7	-
Итого:	73,858	0	3282,46	3364,75	0	3181,96	3307,48	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,858																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2021	169,485	9779,82	9993,82	0	9533,44	9840,39	0
20.02.2021	243,343	13062,28	13358,57	0	12715,4	13147,87	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2021 10:18:55