

#6248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
 Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
 Номер абонента 4882
 Порядковый номер 4791
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00155173
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,747	0	44,77	43,81	0	43,57	43,09	0	0,48	24	0	0	77,2	60	17,13	0,7	0,5	4,5
22.02.2021	0,726	0	44,37	43,45	0	43,18	42,73	0	0,45	24	0	0	76,3	59,6	16,75	0,7	0,5	4,6
23.02.2021	0,741	0	44,89	43,95	0	43,72	43,23	0	0,49	24	0	0	76,2	59,2	16,94	0,7	0,5	4,6
24.02.2021	0,677	0	46,85	45,94	0	45,72	45,22	0	0,5	24	0	0	73	58,2	14,82	0,7	0,5	8,2
25.02.2021	0,634	0	48,57	47,68	0	47,54	46,96	0	0,58	24	0	0	69,8	56,5	13,3	0,7	0,5	10,7
26.02.2021	0,641	0	46,91	46,05	0	45,89	45,33	0	0,56	24	0	0	70,6	56,6	13,95	0,7	0,5	4,9
27.02.2021	0,664	0	47,09	46,2	0	45,95	45,48	0	0,47	24	0	0	72,5	58	14,43	0,7	0,5	3,2
28.02.2021	0,685	0	46,99	46,11	0	45,87	45,39	0	0,48	24	0	0	73,4	58,5	14,91	0,7	0,5	3
01.03.2021	0,724	0	46,55	45,63	0	45,37	44,91	0	0,46	24	0	0	75,1	59,2	15,88	0,7	0,5	2,5
02.03.2021	0,705	0	46,94	46,04	0	45,76	45,32	0	0,44	24	0	0	73,9	58,4	15,47	0,7	0,5	3,2
03.03.2021	0,79	0	47,61	46,61	0	46,4	45,89	0	0,51	24	0	0	77,4	60,5	16,93	0,7	0,5	1,3
04.03.2021	0,77	0	46	45,05	0	44,8	44,32	0	0,48	24	0	0	77,1	59,9	17,19	0,7	0,5	1,3
05.03.2021	0,786	0	44,59	43,63	0	43,39	42,91	0	0,48	24	0	0	79,5	61,4	18,11	0,7	0,5	-0,7
06.03.2021	0,798	0	45,09	44,13	0	43,89	43,41	0	0,48	24	0	0	78,5	60,3	18,15	0,7	0,5	1,4
07.03.2021	0,81	0	45,54	44,56	0	44,34	43,84	0	0,5	24	0	0	77,9	59,7	18,18	0,7	0,5	1,7
08.03.2021	0,815	0	44,59	43,61	0	43,39	42,89	0	0,5	24	0	0	79	60,3	18,71	0,7	0,5	0
09.03.2021	0,868	0	44,39	43,37	0	43,14	42,65	0	0,49	24	0	0	81,8	61,7	20,09	0,7	0,5	-1,7
10.03.2021	0,856	0	45,72	44,67	0	44,41	43,94	0	0,47	24	0	0	80,8	61,6	19,3	0,7	0,5	-0,7
11.03.2021	0,861	0	45,58	44,53	0	44,29	43,81	0	0,48	24	0	0	80,8	61,3	19,43	0,7	0,5	-0,8
12.03.2021	0,786	0	46,41	45,46	0	45,19	44,7	0	0,49	24	0	0	76,4	59,1	17,33	0,7	0,5	4,6
13.03.2021	0,747	0	45,57	44,69	0	44,41	43,97	0	0,44	24	0	0	73,9	57,1	16,8	0,7	0,5	4,9
14.03.2021	0,696	0	44,38	43,57	0	43,41	42,85	0	0,56	24	0	0	72,6	56,6	16	0,7	0,5	3,7
15.03.2021	0,703	0	44,99	44,16	0	43,92	43,44	0	0,48	24	0	0	73,1	57,1	15,95	0,7	0,5	3,2
16.03.2021	0,717	0	44,18	43,35	0	43,11	42,65	0	0,46	24	0	0	73,9	57,3	16,61	0,7	0,5	2,5
17.03.2021	0,731	0	44,47	43,63	0	43,34	42,91	0	0,43	24	0	0	74,5	57,7	16,81	0,7	0,5	1,6
18.03.2021	0,733	0	43,87	43,04	0	42,71	42,32	0	0,39	24	0	0	75,6	58,4	17,14	0,7	0,5	1
19.03.2021	0,786	0	42,93	42,06	0	41,76	41,34	0	0,42	24	0	0	78,5	59,8	18,72	0,7	0,5	-1,1
20.03.2021	0,826	0	43,78	42,85	0	42,58	42,13	0	0,45	24	0	0	79,8	60,5	19,35	0,7	0,5	-
Итого:	21,023	0	1273,62	1247,83	0	1241,05	1227,63	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,023																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	129,994	7517,25	5168,78	0,51	7310,39	5083,72	0,51
20.03.2021	151,017	8790,87	6416,61	0,51	8551,44	6311,35	0,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.03.2021 19:52:34