

#6236#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
 Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
 Номер абонента 4882
 Порядковый номер 4792
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00155173
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	2,029	0	110,74	112,7	0	108,09	111,07	0	0	24	0	0	74	55,2	18,77	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	2,115	0	105,61	107,66	0	102,93	106,12	0	0	24	0	0	76,4	55,9	20,54	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	2,138	0	107,29	109,38	0	104,52	107,76	0	0	24	0	0	76,8	56,3	20,44	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	2,051	0	107,97	109,95	0	105,28	108,39	0	0	24	0	0	75	55,6	19,48	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	2,013	0	108,15	110,06	0	105,54	108,53	0	0	24	0	0	74,1	55	19,07	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	2,033	0	107,21	109,15	0	104,54	107,64	0	0	24	0	0	74,7	55,2	19,46	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	2,16	0	104,99	107,04	0	102,25	105,5	0	0	24	0	0	77,6	56,5	21,1	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	2,196	0	108,38	110,52	0	105,45	108,82	0	0	24	0	0	78,6	57,7	20,82	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	2,211	0	106,81	108,95	0	103,87	107,25	0	0	24	0	0	79,2	57,9	21,29	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	2,15	0	107,21	109,27	0	104,33	107,61	0	0	24	0	0	77,9	57,3	20,62	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	2,089	0	107,54	109,53	0	104,75	107,91	0	0	24	0	0	76,8	56,9	19,93	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	2,086	0	104,85	106,79	0	102,12	105,21	0	0	24	0	0	76,7	56,3	20,4	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	2,138	0	93,18	95,17	0	90,6	93,84	0	0	24	0	0	79,4	55,8	23,63	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	2,12	0	87,45	89,41	0	85,04	88,17	0	0	24	0	0	79,7	54,7	24,93	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	2,066	0	88,55	90,48	0	86,2	89,26	0	0	24	0	0	78,5	54,5	23,98	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	2,019	0	89,3	91,17	0	86,93	89,97	0	0	24	0	0	77,4	54,2	23,24	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	1,98	0	86,61	88,45	0	84,35	87,27	0	0	24	0	0	76,8	53,3	23,48	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	2,101	0	85,92	87,87	0	83,55	86,64	0	0	24	0	0	79,2	54,1	25,13	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	2,046	0	82,37	84,21	0	80,13	83,09	0	0	24	0	0	79,1	53,6	25,57	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	1,9	0	74,67	76,31	0	72,65	75,34	0	0	24	0	0	78,4	52,2	26,2	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	1,822	0	74,55	76,12	0	72,58	75,16	0	0	24	0	0	76,5	51,4	25,12	0,7	0,7	0
14.03.2022	1,788	0	76	77,51	0	74,08	76,55	0	0	24	0	0	75,5	51,4	24,15	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	1,644	0	76,77	78,16	0	74,87	77,13	0	0	24	0	0	74,6	52,7	21,96	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,954	0	46,94	47,98	0	45,85	47,41	0	0	24	0	0	73,6	52,7	20,84	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,483	0	22,86	23,7	0	22,33	23,46	0	0	24	0	0	73,9	52,1	21,74	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,496	0	22,9	23,73	0	22,39	23,49	0	0	24	0	0	74	51,9	22,13	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,489	0	22,71	23,55	0	22,23	23,31	0	0	24	0	0	73,6	51,4	22,12	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,507	0	22,86	23,74	0	22,36	23,5	0	0	24	0	0	74,6	51,8	22,8	0,7	0,7	-
Итого:	49,824	0	2340,39	2388,56	0	2279,81	2355,4	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,824																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	591,8	35104,03	37006,21	0	34227,85	36438,13	0
20.03.2022	641,624	37444,42	39394,77	0	36507,66	38793,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.03.2022 7:32:38