

#119424#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
4882

Заводской номер счётчика 00155173	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	97,539	85,51	12.029
Количество тепловой энергии, система 2	277,649	228,504	49.145

+ 8000h

Подпись исполнителя



#119422#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4882
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTN _г , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,772	0	42,17	43,04	0	40,97	42,32	0	-1,35	24	0	0	80,9	62,1	18,8	0,7	0,5
22.02.2025	-	0,719	0	43,61	44,59	0	42,43	43,87	0	-1,44	24	0	0	77,5	60,5	17	0,7	0,5
23.02.2025	-	0,697	0	42,26	43,25	0	41,21	42,53	0	-1,32	24	0	1	75,7	58,9	16,84	0,7	0,5
24.02.2025	-	0,664	0	43,39	44,46	0	42,36	43,74	0	-1,38	24	0	0	74,2	58,5	15,66	0,7	0,5
25.02.2025	-	0,615	0	41,22	42,31	0	40,26	41,59	0	-1,33	24	0	1	71,9	56,7	15,23	0,7	0,5
26.02.2025	-	0,657	0	44,18	45,32	0	43,19	44,6	0	-1,41	24	0	0	71,9	56,7	15,19	0,7	0,5
27.02.2025	-	0,619	0	44,34	45,54	0	43,38	44,82	0	-1,44	24	0	0	70,2	56	14,2	0,7	0,5
28.02.2025	-	0,614	0	42,58	43,74	0	41,62	43,03	0	-1,41	24	0	1	70,8	56,1	14,7	0,7	0,5
01.03.2025	-	0,665	0	43,35	44,46	0	42,31	43,74	0	-1,43	24	0	1	73,2	57,5	15,68	0,7	0,5
02.03.2025	-	0,657	0	44,62	45,76	0	43,57	45,04	0	-1,47	24	0	0	73	57,9	15,06	0,7	0,5
03.03.2025	-	0,617	0	44,38	45,57	0	43,42	44,85	0	-1,43	24	0	0	71	56,8	14,2	0,7	0,5
04.03.2025	-	0,621	0	45,27	46,5	0	44,31	45,78	0	-1,47	24	0	0	70,6	56,6	14	0,7	0,5
05.03.2025	-	0,613	0	46,39	47,68	0	45,43	46,96	0	-1,53	24	0	1	70	56,5	13,48	0,7	0,5
06.03.2025	-	0,606	0	47,39	48,69	0	46,36	47,97	0	-1,61	24	0	0	70,2	57,2	13,03	0,7	0,5
07.03.2025	-	0,586	0	46,24	47,51	0	45,24	46,79	0	-1,55	24	0	0	69,9	57	12,9	0,7	0,5
08.03.2025	-	0,472	0	39,23	39,69	0	38,38	39,09	0	-0,71	24	0	1	69,2	57,2	11,97	0,7	0,5
09.03.2025	-	0,442	0	47,08	48,44	0	46,05	47,66	0	-1,61	24	0	0	69,5	60	9,55	0,7	0,5
10.03.2025	-	0,202	0	41,3	43,37	0	40,41	42,54	0	-2,13	24	0	1	69,8	64,7	5,09	0,7	0,5
11.03.2025	-	0,012	0	31,93	34,66	0	31,27	33,98	0	-2,71	24	0	1	69,5	67,8	1,73	0,7	0,5
12.03.2025	-	0	0	47,07	48,74	0	46,04	47,62	0	-1,58	24	0	1	70,9	70,9	0,03	0,7	0,5
13.03.2025	-	0	0	45,2	46,73	0	44,15	45,61	0	-1,46	24	0	1	72,8	72,8	0,06	0,7	0,5
14.03.2025	-	0	0	45,05	46,49	0	43,89	45,29	0	-1,4	24	0	0	74,8	74,7	0,06	0,7	0,5
15.03.2025	-	0	0	45,16	46,56	0	44,03	45,35	0	-1,32	24	0	0	75,1	75	0,07	0,7	0,5
16.03.2025	-	0	0	45,34	46,75	0	44,17	45,55	0	-1,38	24	0	0	75,4	75,4	0,08	0,7	0,5
17.03.2025	-	0	0	43,68	45,03	0	42,54	43,85	0	-1,31	24	0	0	76	75,9	0,1	0,7	0,5
18.03.2025	-	0,184	0	45,47	46,79	0	44,38	45,77	0	-1,39	24	0	0	74,1	69,9	4,2	0,7	0,5
19.03.2025	-	0,443	0	44,2	45,31	0	43,19	44,51	0	-1,32	24	0	0	72	61,8	10,25	0,7	0,5
20.03.2025	-	0,552	0	46,57	47,67	0	45,52	46,95	0	-1,43	24	0	0	70,9	58,8	12,09	0,7	0,5
Итого:	-	12,029	0	1228,67	1264,65	0	1200,08	1241,4	0	-41,32	672	0	-	72,54	62,5	10,04	0,7	0,5

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	85,51	5872,93	6027,43	0	5733,06	5932,77	0
20.03.2025	97,539	7101,6	7292,08	0	6933,14	7174,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#119423#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4882
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	2,208	0	103,15	105,26	0	100,18	103,59	0	0	24	0	0	81,2	59,2	22,03	0,7	0,7
22.02.2025	-	2,069	0	106,84	108,89	0	104,03	107,21	0	0	24	0	0	77,8	57,9	19,88	0,7	0,7
23.02.2025	-	1,996	0	103,53	105,52	0	100,89	103,98	0	0	24	0	0	76	56,2	19,77	0,7	0,7
24.02.2025	-	1,945	0	106,36	108,3	0	103,75	106,76	0	0	24	0	0	74,5	55,7	18,76	0,7	0,7
25.02.2025	-	1,811	0	101,13	102,91	0	98,75	101,47	0	0	24	0	0	72,2	53,8	18,35	0,7	0,7
26.02.2025	-	1,854	0	108,37	110,25	0	105,9	108,76	0	0	24	0	0	72,2	54,7	17,52	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,771	0	108,87	110,66	0	106,47	109,22	0	0	24	0	0	70,4	53,8	16,64	0,7	0,7
28.02.2025	-	1,79	0	104,53	106,3	0	102,17	104,87	0	0	24	0	0	71,1	53,6	17,53	0,7	0,7
01.03.2025	-	1,915	0	106,31	108,24	0	103,78	106,71	0	0	24	0	0	73,5	55	18,45	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,91	0	109,42	111,42	0	106,81	109,87	0	0	24	0	0	73,2	55,3	17,91	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,822	0	108,93	110,76	0	106,46	109,26	0	0	24	0	0	71,2	54,1	17,14	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,84	0	111,1	112,97	0	108,61	111,47	0	0	24	0	0	70,9	54	16,94	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,792	0	113,91	115,74	0	111,38	114,17	0	0	24	0	0	70,3	54,2	16,09	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,791	0	116,4	118,23	0	113,81	116,57	0	0	24	0	0	70,5	54,7	15,74	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,748	0	113,69	115,48	0	111,17	113,88	0	0	24	0	0	70,2	54,4	15,73	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,496	0	94,73	96,48	0	92,71	95,19	0	0	24	0	0	69,7	53,6	16,16	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,729	0	116,3	118,25	0	113,74	116,61	0	0	24	0	0	69,8	54,6	15,21	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,51	0	102,23	102,87	0	99,99	101,43	0	0	24	0	0	69,8	54,7	15,05	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,172	0	82,76	79,48	0	81	78,37	0	0	24	0	0	69	55,2	13,84	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,389	0	113,98	115,86	0	111,39	114,02	0	0	24	0	0	71,2	58,7	12,47	0,7	0,7
13.03.2025	-	1,467	0	109,21	111,52	0	106,64	109,73	0	0	24	0	0	73,1	59,3	13,74	0,7	0,7
14.03.2025	-	1,576	0	108,61	111,12	0	105,92	109,28	0	0	24	0	0	75	60,2	14,87	0,7	0,7
15.03.2025	-	1,613	0	108,78	111,35	0	106,04	109,52	0	0	24	0	0	75,4	60,2	15,22	0,7	0,7
16.03.2025	-	1,651	0	109,18	111,8	0	106,4	109,95	0	0	24	0	0	75,7	60,2	15,51	0,7	0,7
17.03.2025	-	1,758	0	105,1	107,8	0	102,4	106,08	0	0	24	0	0	76,3	59,1	17,15	0,7	0,7
18.03.2025	-	1,897	0	109,37	112,12	0	106,69	110,47	0	0	24	0	0	74,4	56,6	17,76	0,7	0,7
19.03.2025	-	1,809	0	106,53	109,04	0	104,04	107,55	0	0	24	0	0	72,3	54,9	17,41	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,816	0	112,31	114,76	0	109,75	113,17	0	0	24	0	0	71,1	54,6	16,55	0,7	0,7
Итого:	-	49,145	0	3001,63	3053,38	0	2930,87	3009,16	0	0	672	0	-	72,79	56,02	16,76	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.
Период нормальной работы системы 672 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	228,504	12334,98	12695,63	0	12034,58	12515,33	0
20.03.2025	277,649	15336,61	15749,01	0	14965,45	15524,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения