

#132048#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
4882

Заводской номер счётчика 00155173	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	110,006	110	0.006
Количество тепловой энергии, система 2	328,833	325,321	3.512

Подпись исполнителя _____



#132047#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4882
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,109	0	10,83	10,79	0	10,56	10,64	0	0	24	0	0	71,1	60,8	10,28	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,116	0	11,4	11,32	0	11,07	11,18	0	0	24	0	0	71,2	60,9	10,26	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,119	0	11,45	11,41	0	11,13	11,27	0	0	24	0	0	70,9	60,2	10,76	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,121	0	11,42	11,38	0	11,1	11,25	0	0	24	0	0	71	60,2	10,84	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,109	0	11,58	11,5	0	11,26	11,36	0	0	24	0	0	70,9	61,4	9,57	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,117	0	11,87	11,86	0	11,56	11,71	0	0	24	0	0	70,8	60,8	9,98	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,106	0	11,82	11,78	0	11,51	11,6	0	0	24	0	0	70,6	61,3	9,3	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,088	0	11,51	11,5	0	11,22	11,31	0	0	24	0	0	71,4	63,8	7,63	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,11	0	11,75	11,67	0	11,45	11,51	0	0	24	0	0	71,6	62,2	9,4	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,13	0	16,8	16,81	0	16,45	16,49	0	0	24	0	0	71,5	63,6	7,93	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,127	0	15	15,02	0	14,68	14,74	0	0	24	0	0	68	59,4	8,58	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,123	0	15,55	15,58	0	15,22	15,28	0	0	24	0	0	70,9	62,6	8,22	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,117	0	16,38	16,43	0	16,04	16,11	0	0	24	0	0	71,1	63,8	7,26	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,091	0	15,47	15,47	0	15,12	15,16	0	0	24	0	0	70,6	64,6	5,92	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,101	0	17,27	17,23	0	16,9	16,89	0	0	24	0	0	70,7	64,8	5,84	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,116	0	15,95	15,94	0	15,61	15,63	0	0	24	0	0	70,9	63,6	7,3	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,107	0	16,24	16,21	0	15,88	15,87	0	0	24	0	0	71	64,2	6,71	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,132	0	14,65	14,62	0	14,32	14,34	0	0	24	0	0	71	62	8,95	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,123	0	15,78	15,77	0	15,44	15,45	0	0	24	0	0	70,5	62,6	7,91	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,109	0	17,22	17,15	0	16,83	16,81	0	0	24	0	0	70,7	64,3	6,41	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,118	0	16,98	16,9	0	16,63	16,55	0	0	24	0	0	70,3	63,2	7,11	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,112	0	10,48	10,38	0	10,24	10,16	0	0	24	0	0	69,9	59	10,87	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,118	0	15,26	15,16	0	14,91	14,84	0	0	24	0	0	70,2	62,5	7,68	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,113	0	14,66	14,61	0	14,31	14,31	0	0	24	0	0	70,6	62,8	7,79	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,109	0	15,8	15,7	0	15,45	15,36	0	0	24	0	0	70,6	63,7	6,92	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,118	0	9,32	9,21	0	9,13	9,07	0	0	24	0	0	70,1	57	13,05	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,116	0	16,81	16,73	0	16,46	16,39	0	0	24	0	0	70,2	63,3	6,92	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,112	0	16,67	16,62	0	16,32	16,3	0	0	24	0	0	70,6	63,8	6,74	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,095	0	17,77	17,73	0	17,39	17,38	0	0	24	0	0	70,4	65,1	5,34	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,113	0	16,4	16,31	0	16,07	15,99	0	0	24	0	0	68,2	61,2	6,94	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,117	0	15,09	15,04	0	14,74	14,74	0	0	24	0	0	70,6	62,8	7,9	0,7	0,7
Итого:	-	3,512	0	445,18	443,83	0	435	435,69	0	0	744	0	-	70,58	62,31	8,27	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	325,321	20486,34	20962,56	0	20000,32	20647,82	0
20.06.2025	328,833	20931,52	21406,39	0	20435,32	21083,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения