

#88249#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4792
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.05.2024	0,159	0	89,53	89	0	87,6	87,08	0	0	24	0	0	70	68,2	1,84	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,14	0	89,46	88,9	0	87,52	86,98	0	0	24	0	0	70,1	68,4	1,63	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,131	0	69,23	69,03	0	67,75	67,55	0	0	24	0	0	69,7	67,7	1,95	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,133	0	45,34	45,56	0	44,38	44,6	0	0	24	0	0	69,7	66,8	2,92	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,147	0	45,96	46,2	0	45	45,24	0	0	24	0	0	69,9	66,7	3,21	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,134	0	46,2	46,41	0	45,24	45,45	0	0	24	0	0	69,8	66,8	2,96	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,133	0	46,43	46,63	0	45,47	45,67	0	0	24	0	0	69,9	67	2,88	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,144	0	45,42	45,62	0	44,46	44,69	0	0	24	0	0	69,9	66,6	3,25	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,144	0	43,87	44,08	0	42,91	43,16	0	0	24	0	0	69,8	66,5	3,34	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,145	0	44,66	44,84	0	43,7	43,88	0	0	24	0	0	69,8	66,5	3,32	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,138	0	46,66	46,84	0	45,7	45,88	0	0	24	0	0	69,7	66,7	3	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,135	0	47,43	47,62	0	46,43	46,66	0	0	24	0	0	69,9	67	2,91	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,141	0	46,24	46,42	0	45,28	45,46	0	0	24	0	0	70	66,8	3,13	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,135	0	45,87	46,05	0	44,91	45,09	0	0	24	0	0	69,8	66,8	3,01	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,174	0	46,31	46,52	0	45,35	45,57	0	0	24	0	0	69,7	65,9	3,85	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,175	0	46,42	46,64	0	45,46	45,68	0	0	24	0	0	69,8	65,9	3,87	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,148	0	46,14	46,34	0	45,18	45,38	0	0	24	0	0	69,9	66,6	3,29	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,14	0	46,45	46,65	0	45,49	45,69	0	0	24	0	0	69,7	66,7	3,08	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,161	0	46,43	46,63	0	45,47	45,68	0	0	24	0	0	69,6	66	3,57	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,176	0	46,68	46,92	0	45,72	45,96	0	0	24	0	0	69,8	65,9	3,85	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,156	0	46,9	47,1	0	45,94	46,14	0	0	24	0	0	69,9	66,5	3,46	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,171	0	47,15	47,38	0	46,19	46,42	0	0	24	0	0	69,8	66,1	3,73	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,165	0	47,46	47,68	0	46,5	46,72	0	0	24	0	0	69,8	66,2	3,57	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,135	0	46,7	46,9	0	45,74	45,94	0	0	24	0	0	70	67	2,96	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,13	0	46,45	46,66	0	45,49	45,7	0	0	24	0	0	69,8	66,9	2,9	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,146	0	46,94	47,18	0	45,98	46,22	0	0	24	0	0	69,8	66,6	3,18	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,153	0	47,06	47,27	0	46,05	46,31	0	0	24	0	0	69,7	66,4	3,31	0,7	0,7	-
Итого:	3,989	0	1359,39	1363,07	0	1330,91	1334,8	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,989																	

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
24.05.2024	434,47	32025,7	32297,78	0	31262,47	31770,92	0
20.06.2024	438,459	33385,09	33660,85	0	32593,38	33105,72	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 13:39:26