

#90508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4792  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00155173  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,138	0	46,64	46,84	0	45,68	45,88	0	0	24	0	0	69,8	66,8	3,01	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,138	0	47,02	47,24	0	46,06	46,28	0	0	24	0	0	69,8	66,7	3,02	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,158	0	47,02	47,24	0	46,06	46,29	0	0	24	0	0	69,7	66,3	3,42	0,7	0,7	-
24.06.2024	0,154	0	46,62	46,83	0	45,66	45,87	0	0	24	0	0	69,8	66,4	3,4	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,133	0	46,48	46,69	0	45,52	45,73	0	0	24	0	0	69,8	66,9	2,96	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,132	0	45,95	46,15	0	44,99	45,19	0	0	24	0	0	69,9	66,9	2,95	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,155	0	41,33	41,58	0	40,5	40,76	0	0	24	0	0	69,8	66	3,83	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,154	0	39,18	39,42	0	38,28	38,7	0	0	24	0	0	69,6	65,6	3,98	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,141	0	40,01	40,26	0	39,05	39,53	0	0	24	0	0	69,7	66,1	3,56	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,127	0	40,2	40,41	0	39,24	39,69	0	0	24	0	0	69,7	66,5	3,22	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,153	0	40,04	40,31	0	39,09	39,58	0	0	24	0	0	69,7	65,9	3,84	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,147	0	40,52	40,77	0	39,56	40	0	0	24	0	0	69,9	66,2	3,69	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,135	0	40,2	40,43	0	39,24	39,69	0	0	24	0	0	69,7	66,3	3,43	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,14	0	40,85	41,08	0	39,89	40,3	0	0	24	0	0	69,9	66,4	3,51	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,156	0	40,69	40,93	0	39,73	40,21	0	0	24	0	0	69,5	65,6	3,89	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,167	0	41,49	41,74	0	40,53	40,99	0	0	24	0	0	69,5	65,5	4,07	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,135	0	41,58	41,8	0	40,62	40,99	0	0	24	0	0	69,8	66,5	3,26	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,139	0	45,28	45,46	0	44,37	44,59	0	0	24	0	0	69,1	65,9	3,16	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,149	0	48,28	48,45	0	47,25	47,49	0	0	24	0	0	70	66,8	3,16	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,144	0	47,74	47,92	0	46,78	46,96	0	0	24	0	0	69,7	66,7	3,06	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,15	0	47,56	47,73	0	46,6	46,77	0	0	24	0	0	69,9	66,7	3,18	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,153	0	47,33	47,51	0	46,37	46,55	0	0	24	0	0	69,9	66,6	3,3	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,151	0	48,2	48,36	0	47,2	47,4	0	0	24	0	0	69,8	66,6	3,16	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,161	0	46,71	46,9	0	45,75	45,94	0	0	24	0	0	69,7	66,2	3,5	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,138	0	46,87	47,01	0	45,91	46,05	0	0	24	0	0	69,9	66,9	2,95	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,146	0	46,47	46,61	0	45,51	45,65	0	0	24	0	0	69,9	66,7	3,15	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,159	0	47,64	47,83	0	46,68	46,87	0	0	24	0	0	70	66,6	3,39	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,158	0	47,43	47,63	0	46,47	46,69	0	0	24	0	0	69,2	65,9	3,35	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,156	0	48,14	48,32	0	47,18	47,37	0	0	24	0	0	69,3	66	3,27	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,143	0	49,03	49,21	0	48,03	48,25	0	0	24	0	0	69,9	67	2,94	0,7	0,7	-
Итого:	4,41	0	1342,5	1348,66	0	1313,8	1322,26	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,41																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2024	438,459	33385,09	33660,85	0	32593,38	33105,72	0
20.07.2024	442,869	34727,59	35009,51	0	33907,18	34427,98	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 7:16:37