

#6233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4792
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,4	29,3	0,1	0,7	0,7	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,1	28,1	0,06	0,7	0,7	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,7	27,6	0,12	0,7	0,7	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28	27,9	0,14	0,7	0,7	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	28,1	0,18	0,7	0,7	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,8	28,7	0,13	0,7	0,7	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,7	31,6	0,13	0,7	0,7	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,1	32,8	0,26	0,7	0,7	-
29.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,2	32,8	0,38	0,7	0,7	-
30.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,8	31,6	0,21	0,7	0,7	-
31.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,8	31,7	0,12	0,7	0,7	-
01.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,5	31,2	0,22	0,7	0,7	-
02.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,6	30,5	0,13	0,7	0,7	-
03.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,8	29,9	-0,12	0,7	0,7	-
04.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,7	29,9	-0,14	0,7	0,7	-
05.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,2	30,4	-0,2	0,7	0,7	-
06.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,4	30,6	-0,28	0,7	0,7	-
07.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,2	30,5	-0,34	0,7	0,7	-
08.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,1	30,4	-0,3	0,7	0,7	-
09.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,9	29,3	-0,4	0,7	0,7	-
10.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,4	29,1	-0,72	0,7	0,7	-
11.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,7	29,4	-0,72	0,7	0,7	-
12.09.2022	0	0	0,04	0,01	0	0,04	0,01	0	0	24	0	0	28,6	27,8	0,77	0,7	0,7	-
13.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29	29,7	-0,69	0,7	0,7	-
14.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,5	29,4	-0,82	0,7	0,7	-
15.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	29,2	-0,83	0,7	0,7	-
16.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,6	27,6	-1,02	0,7	0,7	-
17.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	27,5	-1,23	0,7	0,7	-
18.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,2	28,3	-1,18	0,7	0,7	-
19.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,7	28,6	-0,88	0,7	0,7	-
20.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,7	28,4	-0,74	0,7	0,7	-
Итого:	0	0	0,04	0,01	0	0,04	0,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2022	672,874	39086,72	41056,5	0	38109,36	40431,67	0
20.09.2022	672,874	39086,76	41056,51	0	38109,4	40431,68	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 13:58:43