

# #34646#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 4792  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00155173  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	34,1	34,8	-0,65	0,7	0,7	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,6	34,3	-0,72	0,7	0,7	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,2	34	-0,79	0,7	0,7	-
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,2	33,9	-0,62	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,075	0	31,29	30,94	0	30,6	30,28	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,49	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,143	0	78,31	77,95	0	76,63	76,27	0	0	24	0	0	70,2	68,4	1,87	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,144	0	77,68	77,56	0	75,98	75,88	0	0	24	0	0	70,6	68,7	1,87	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,142	0	77,53	77,39	0	75,84	75,73	0	0	24	0	0	70,5	68,6	1,86	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,145	0	77,74	77,59	0	76,05	75,92	0	0	24	0	0	70,2	68,3	1,85	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,141	0	77,5	77,27	0	75,84	75,71	0	0	24	0	0	68,9	67,1	1,83	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,145	0	77,03	76,33	0	75,35	74,69	0	0	24	0	0	69,7	67,8	1,91	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,15	0	76,92	76,26	0	75,24	74,67	0	0	24	0	0	70,1	68,1	1,96	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,145	0	77,74	77,04	0	76,06	75,38	0	0	24	0	0	69,8	67,9	1,87	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,143	0	77,72	77,06	0	76,04	75,41	0	0	24	0	0	69,8	68	1,8	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,144	0	78,17	77,75	0	76,49	76,09	0	0	24	0	0	70	68,2	1,8	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,15	0	78,84	78,49	0	77,16	76,81	0	0	24	0	0	69,9	68	1,89	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,14	0	80,1	79,71	0	78,37	78,03	0	0	24	0	0	70,1	68,4	1,72	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,144	0	76,81	76,26	0	75,11	74,69	0	0	24	0	0	70	68,1	1,9	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,156	0	75,9	75,46	0	74,22	73,86	0	0	24	0	0	69,9	67,8	2,1	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,145	0	77,64	77,27	0	75,96	75,6	0	0	24	0	0	70	68,1	1,88	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,138	0	77,02	76,75	0	75,34	75,11	0	0	24	0	0	69,7	67,8	1,86	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,137	0	78,59	78,29	0	76,9	76,62	0	0	24	0	0	70	68,2	1,81	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,135	0	77,17	76,82	0	75,55	75,22	0	0	24	0	0	69,1	67,3	1,82	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,133	0	81,28	80,9	0	79,53	79,22	0	0	24	0	0	70,1	68,4	1,69	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,135	0	79,23	78,74	0	77,49	77,07	0	0	24	0	0	69,9	68,2	1,77	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,074	0	56,1	55,97	0	54,9	54,79	0	0	24	0	0	69,7	68,4	1,36	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,024	0	44,98	45,12	0	44,02	44,16	0	0	24	0	0	69,5	69	0,49	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,024	0	45,03	45,21	0	44,07	44,25	0	0	24	0	0	69,6	69,1	0,48	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,024	0	45,27	45,49	0	44,31	44,53	0	0	24	0	0	69,5	69	0,47	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,074	0	56,89	56,88	0	55,69	55,69	0	0	24	0	0	69,7	68,4	1,28	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,147	0	79,62	79,08	0	77,93	77,4	0	0	24	0	0	69,8	67,9	1,9	0,7	0,7	-
Итого:	3,297	0	1918,1	1909,58	0	1876,67	1869,08	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,297																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	70,513	3129,65	3180,63	0	3052,23	3139,29	0
20.09.2023	73,81	5047,75	5090,21	0	4928,9	5008,37	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 12:50:22