

#34647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
4882
4791
ВКТ-7
00155173
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,509	0	40,3	40,08	0	39,45	39,52	0	-0,07	24	0	1	68,4	55,5	12,89	0,7	0,5	-
13.10.2023	0,698	0	64,3	63,79	0	62,87	62,82	0	0,05	24	0	0	69,5	58,5	11,06	0,7	0,5	-
14.10.2023	0,682	0	65,35	64,93	0	63,91	63,9	0	0,01	24	0	0	70	59,4	10,65	0,7	0,5	-
15.10.2023	0,659	0	63,47	63,15	0	62,06	62,19	0	-0,13	24	0	0	69,2	58,6	10,58	0,7	0,5	-
16.10.2023	0,66	0	59,68	59,3	0	58,38	58,34	0	0,04	24	0	0	69,8	58,5	11,32	0,7	0,5	-
17.10.2023	0,669	0	57,15	56,87	0	55,95	55,91	0	0,04	24	0	0	70	58	11,92	0,7	0,5	-
18.10.2023	0,647	0	57,19	56,98	0	55,99	56,04	0	-0,05	24	0	0	69,3	57,8	11,52	0,7	0,5	-
19.10.2023	0,648	0	54,23	54,05	0	53,03	53,21	0	-0,18	24	0	0	69,9	57,7	12,14	0,7	0,5	-
20.10.2023	0,694	0	53,67	53,43	0	52,47	52,56	0	-0,09	24	0	0	72,5	59,3	13,18	0,7	0,5	-
Итого:	5,866	0	515,34	512,58	0	504,11	504,49	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,866																	

Общее время работы системы, ч216

Период нормальной работы системы, ч216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	20,422	2417,1	2398,84	0	2358,12	2351,67	0
20.10.2023	26,288	2932,44	2911,42	0	2862,23	2856,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 11:43:37