

#6241#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4792
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	1,216	0	47,17	48,22	0	46,21	47,74	0	0	24	0	0	69,4	43,1	26,34	0,7	0,7	-
22.10.2021	1,233	0	45,78	46,85	0	44,82	46,37	0	0	24	0	0	69,7	42,2	27,54	0,7	0,7	-
23.10.2021	1,233	0	45,35	46,46	0	44,39	46	0	0	24	0	0	70	42,2	27,77	0,7	0,7	-
24.10.2021	1,233	0	45,17	46,32	0	44,21	45,91	0	0	24	0	0	69,7	41,7	27,98	0,7	0,7	-
25.10.2021	1,232	0	43,72	44,91	0	42,76	44,58	0	0	24	0	0	70	41,2	28,8	0,7	0,7	-
26.10.2021	1,23	0	43,3	44,53	0	42,34	44,21	0	0	24	0	0	70,3	41,2	29,12	0,7	0,7	-
27.10.2021	1,226	0	44,45	45,69	0	43,49	45,26	0	0	24	0	0	69,8	41,5	28,26	0,7	0,7	-
28.10.2021	1,215	0	44,7	45,95	0	43,74	45,47	0	0	24	0	0	69,8	41,9	27,85	0,7	0,7	-
29.10.2021	1,218	0	45,01	46,25	0	44,05	45,77	0	0	24	0	0	70	42,3	27,74	0,7	0,7	-
30.10.2021	1,199	0	44,56	45,78	0	43,6	45,32	0	0	24	0	0	69,8	42,2	27,56	0,7	0,7	-
31.10.2021	1,189	0	44,22	45,43	0	43,26	44,95	0	0	24	0	0	69,8	42,2	27,56	0,7	0,7	-
01.11.2021	1,196	0	43,02	44,13	0	42,06	43,8	0	0	24	0	0	70	41,5	28,47	0,7	0,7	-
02.11.2021	1,234	0	42,84	43,88	0	41,88	43,64	0	0	24	0	0	69,9	40,4	29,51	0,7	0,7	-
03.11.2021	1,268	0	43,76	44,81	0	42,8	44,57	0	0	24	0	0	70,2	40,6	29,63	0,7	0,7	-
04.11.2021	1,247	0	42,89	43,92	0	41,93	43,68	0	0	24	0	0	69,8	40	29,81	0,7	0,7	-
05.11.2021	1,277	0	43,14	44,16	0	42,18	43,92	0	0	24	0	0	70,2	39,8	30,31	0,7	0,7	-
06.11.2021	1,288	0	43,86	44,87	0	42,9	44,63	0	0	24	0	0	69,8	39,8	30,02	0,7	0,7	-
07.11.2021	1,283	0	43,1	44,1	0	42,14	43,86	0	0	24	0	0	70,2	39,7	30,5	0,7	0,7	-
08.11.2021	1,285	0	42,56	43,57	0	41,6	43,33	0	0	24	0	0	70,5	39,6	30,9	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,306	0	39,86	40,86	0	38,95	40,62	0	0	24	0	0	72,5	38,9	33,59	0,7	0,7	-
10.11.2021	1,29	0	42,72	43,7	0	41,74	43,46	0	0	24	0	0	70,2	39,3	30,94	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,516	0	64,79	65,94	0	63,35	65,33	0	0	24	0	0	69,5	45,5	23,97	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,767	0	87,16	88,48	0	85,2	87,48	0	0	24	0	0	71,1	50,3	20,76	0,7	0,7	-
13.11.2021	1,792	0	84,72	86,02	0	82,74	85,02	0	0	24	0	0	72,4	50,7	21,67	0,7	0,7	-
14.11.2021	1,711	0	84,49	85,72	0	82,57	84,76	0	0	24	0	0	70,4	49,6	20,72	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,684	0	81,57	82,76	0	79,83	81,8	0	0	24	0	0	70	48,8	21,1	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,706	0	82,93	84,15	0	81,05	83,19	0	0	24	0	0	70,3	49,2	21,06	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,704	0	84,08	85,29	0	82,19	84,33	0	0	24	0	0	70,2	49,4	20,77	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,697	0	84,92	86,08	0	83,03	85,12	0	0	24	0	0	69,8	49,4	20,46	0,7	0,7	5
19.11.2021	1,735	0	89,73	90,91	0	87,76	89,81	0	0	24	0	0	70,4	50,6	19,79	0,7	0,7	-
20.11.2021	1,716	0	89,01	90,17	0	87,09	89,05	0	0	24	0	0	70,6	50,9	19,69	0,7	0,7	-
Итого:	43,126	0	1754,58	1789,91	0	1715,86	1772,98	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,126																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2021	355,874	24212,31	25931,96	0	23615,97	25513,2	0
20.11.2021	399	25966,89	27721,87	0	25331,83	27286,18	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 7:30:12