

#75517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8079
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 2,381 | 0 | 86,41 | 0 | 0 | 84,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 41,3 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 25.02.2024 | 2,504 | 0 | 89,87 | 0 | 0 | 87,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 41,2 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 26.02.2024 | 2,293 | 0 | 82,795 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 41,3 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 27.02.2024 | 2,172 | 0 | 77,74 | 0 | 0 | 76,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 40,5 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 28.02.2024 | 2,396 | 0 | 86,625 | 0 | 0 | 84,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 40,7 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 29.02.2024 | 2,504 | 0 | 90,985 | 0 | 0 | 88,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 42 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 01.03.2024 | 2,232 | 0 | 77,9 | 0 | 0 | 76,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 40,2 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 02.03.2024 | 2,309 | 0 | 81,785 | 0 | 0 | 80,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 40,2 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 03.03.2024 | 2,436 | 0 | 86,91 | 0 | 0 | 85,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 40,4 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 04.03.2024 | 2,596 | 0 | 97,581 | 0 | 0 | 95,443 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 42,7 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 05.03.2024 | 2,621 | 0 | 95,716 | 0 | 0 | 93,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 43,1 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 06.03.2024 | 2,81 | 0 | 102,391 | 0 | 0 | 100,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 44 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 07.03.2024 | 2,885 | 0 | 99,666 | 0 | 0 | 97,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 45,6 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 08.03.2024 | 2,902 | 0 | 103,491 | 0 | 0 | 100,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 46 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 09.03.2024 | 2,945 | 0 | 100,126 | 0 | 0 | 97,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 46,2 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 10.03.2024 | 3,098 | 0 | 108,476 | 0 | 0 | 105,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 45,9 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 11.03.2024 | 2,815 | 0 | 99,371 | 0 | 0 | 96,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 44,3 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 12.03.2024 | 2,764 | 0 | 98,741 | 0 | 0 | 96,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 43,3 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 13.03.2024 | 2,572 | 0 | 89,6 | 0 | 0 | 87,624 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 41 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 14.03.2024 | 2,276 | 0 | 79,355 | 0 | 0 | 77,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 40 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 15.03.2024 | 2,165 | 0 | 74,16 | 0 | 0 | 72,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 39,5 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 16.03.2024 | 2,286 | 0 | 78,445 | 0 | 0 | 76,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 39,5 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 17.03.2024 | 2,881 | 0 | 106,881 | 0 | 0 | 104,399 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 44,4 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 18.03.2024 | 2,749 | 0 | 95,186 | 0 | 0 | 92,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 44,8 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 19.03.2024 | 2,789 | 0 | 96,136 | 0 | 0 | 93,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 44,4 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 20.03.2024 | 2,602 | 0 | 90,13 | 0 | 0 | 88,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 42,9 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 21.03.2024 | 2,452 | 0 | 86,845 | 0 | 0 | 84,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 40,8 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 22.03.2024 | 2,489 | 0 | 87,561 | 0 | 0 | 85,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 40,6 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 23.03.2024 | 2,503 | 0 | 90,095 | 0 | 0 | 88,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 40,6 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| Итого: | 74,427 | 0 | 2640,973 | 0 | 0 | 2580,954 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.02.2024 | 4976,975 | 289666,469 | 0 | 0 | 282645,719 | 0 | 0 | 53451,95 | 768 | 2740,58 | 0 |
| 23.03.2024 | 5051,404 | 292307,438 | 0 | 0 | 285226,688 | 0 | 0 | 54147,95 | 1464 | 2740,58 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:18:38