

#130730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)

6837

8079

ВКТ-9

4169

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,086	0	42,935	0	0	42,066	0	0	24	0	0	0	66,8	42,2	0	0,38	0,35	0	-
25.04.2025	1,178	0	46,08	0	0	45,149	0	0	24	0	0	0	66,8	42	0	0,37	0,35	0	-
26.04.2025	1,173	0	47,5	0	0	46,546	0	0	24	0	0	0	66,5	42,5	0	0,37	0,35	0	-
27.04.2025	1,234	0	47,83	0	0	46,857	0	0	24	0	0	0	67	41,9	0	0,37	0,35	0	-
28.04.2025	1,168	0	45,975	0	0	45,046	0	0	24	0	0	0	66,7	42	0	0,37	0,35	0	-
29.04.2025	1,168	0	43,52	0	0	42,617	0	0	24	0	0	0	67,7	41,7	0	0,37	0,35	0	-
30.04.2025	1,084	0	39,9	0	0	39,058	0	0	24	0	0	0	68,4	42	0	0,37	0,35	0	-
01.05.2025	1,161	0	42,785	0	0	41,886	0	0	24	0	0	0	68,2	41,8	0	0,37	0,35	0	-
02.05.2025	1,103	0	40,335	0	0	39,482	0	0	24	0	0	0	68,4	41,8	0	0,38	0,35	0	-
03.05.2025	1,12	0	44,04	0	0	43,146	0	0	24	0	0	0	66,9	41,9	0	0,35	0,33	0	-
04.05.2025	1,177	0	42,05	0	0	41,156	0	0	24	0	0	0	68,7	41,6	0	0,37	0,35	0	-
05.05.2025	1,118	0	41,05	0	0	40,183	0	0	24	0	0	0	68,4	41,8	0	0,37	0,35	0	-
06.05.2025	1,154	0	42,06	0	0	41,171	0	0	24	0	0	0	68,4	41,7	0	0,37	0,35	0	-
07.05.2025	1,132	0	41,635	0	0	40,769	0	0	24	0	0	0	67,8	40,9	0	0,35	0,32	0	-
08.05.2025	1,168	0	43,005	0	0	42,099	0	0	24	0	0	0	68,3	41,8	0	0,39	0,35	0	-
09.05.2025	1,153	0	42,255	0	0	41,362	0	0	24	0	0	0	68,5	41,9	0	0,39	0,35	0	-
10.05.2025	1,154	0	42,435	0	0	41,54	0	0	24	0	0	0	68,4	42	0	0,39	0,35	0	-
11.05.2025	1,246	0	44,9	0	0	43,954	0	0	24	0	0	0	68,4	41,4	0	0,39	0,36	0	-
12.05.2025	1,18	0	42,475	0	0	41,577	0	0	24	0	0	0	68,5	41,8	0	0,39	0,35	0	-
13.05.2025	1,175	0	42,04	0	0	41,148	0	0	24	0	0	0	68,6	41,5	0	0,39	0,35	0	-
14.05.2025	0,843	0	32,21	0	0	31,602	0	0	24	0	786432	2	63,9	34,8	0	0,42	0,23	0	-
15.05.2025	1,169	0	43,635	0	0	42,726	0	0	24	0	0	0	67,9	41,9	0	0,38	0,35	0	-
16.05.2025	1,043	0	38,65	0	0	37,877	0	0	24	0	0	0	66,2	38,6	0	0,2	0,19	0	-
17.05.2025	1,162	0	43,46	0	0	42,548	0	0	24	0	0	0	68,2	42,1	0	0,39	0,36	0	-
18.05.2025	1,183	0	42,695	0	0	41,793	0	0	24	0	0	0	68,4	41,6	0	0,39	0,36	0	-
19.05.2025	1,071	0	39,02	0	0	38,194	0	0	24	0	0	0	68,5	41,8	0	0,39	0,36	0	-
20.05.2025	1,02	0	37,485	0	0	36,69	0	0	24	0	0	0	68,6	42,1	0	0,39	0,35	0	-
21.05.2025	1,049	0	38,21	0	0	37,401	0	0	24	0	0	0	68,5	41,6	0	0,39	0,35	0	-
22.05.2025	1,009	0	37,485	0	0	36,693	0	0	24	0	0	0	68,4	42,2	0	0,39	0,35	0	-
23.05.2025	1,066	0	39,16	0	0	38,334	0	0	24	0	0	0	68,4	41,9	0	0,39	0,35	0	-
Итого:	33,747	0	1256,815	0	0	1230,67	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,747																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	5774,026	317934,531	0	0	310268,75	0	0	63111,2	768	3281,35	0
23.05.2025	5807,775	319191,344	0	0	311499,438	0	0	63831,2	1488	3281,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:08